



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 18 – ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин и Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)* за обект: „Външно кабелно ел. хранване чрез кабелна линия 20 kV и БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVa от СРС № 5 на ВЕЛ 20 kV „Бърдо“ до БКТП 20/0,4 kV, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32754.109.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иново, общ. Видин, при прилагането на който **няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.**

Възложител: „Грийн Енерджи Иново“ ООД, със седалище и адрес на седалище: гр. София, р-н Искър, ул. „Полковник Христо Арнаудов“ № 8, ет. 2, офис 3, ЕИК: 207202371.

Характеристика на плана: С ПУП – ПП се определя трасе и сервитут за външно кабелно ел. хранване чрез кабелна линия от СРС № 5 на ВЕЛ 20 kV „Бърдо“ до БКТП 20/0,4 kV, находящ се в ПИ с идентификатор 32754.109.5 (урбанизирана територия, с начин на трайно ползване *За стопански двор, частна собственост*) по КККР на с. Иново, общ. Видин. Планът е разрешен за изработване с Решение № 207 от Протокол № 9/12.09.2023 г. на Общински съвет – Видин. Трасето започва от СРС № 5 на ВЕЛ 20 kV „Бърдо“, попадащ между ОТ 32 и ОТ 33 или на кръстовище между ул. „Пирин“ и ул. „Добруджа“. Продължава на югозапад към ОТ 32, като пресича ул. „Пирин“ (общинска публична собственост) и преминава по тротоар на ул. „Добруджа“ (общинска публична собственост). Достига до ОТ 209, кръстовище между ул. „Добруджа“ и ул. „Г. Димитров“ (общинска публична собственост) и продължава на северозапад до границата между урбанизираната територия и земеделските земи. Преминава през ПИ с идентификатор 32754.109.179 (земеделска територия, с начин на трайно ползване *За селскостопански, горски, ведомствен път*, общинска публична собственост) и завършва в ПИ с идентификатор 32754.109.5 по КККР на с. Иново, общ. Видин. Дължината на трасето е 248,21 м, при сервитут 1,5 м от едната страна на оста и 0,6 м от другата страна (към сгради) в урбанизираната територия, и по 2,00 м от всяка страна на оста на трасето в земеделски земи. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м, като при пресичане на улици и подходи, изкопа ще бъде 1,1/0,6 м, а кабелният сноп ще се изтегли в PVC тръба Ø160 мм.

МОТИВИ:

1. ПУП – ПП е изработен с цел изграждане на кабелна линия 20 kV и БКТП 20/0,4 kV за фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 32754.109.5 по КККР на

с. Иново, общ. Видин и не влиза в противоречие с други планове и програми, включително такива с по-високо йерархично ниво. Свързан е с изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатор 32754.109.5 по КККР на с. Иново, за което е издадено Решение с № МО 17 – ЕО/2024 г. на директора на РИОСВ – Монтана, с характер „да не се извършва ЕО“.

2. Реализирането на плана не е свързано с промяна предназначението на имотите, през които преминава кабелната линия. Трасето попада в уличната мрежа на с. Иново, общ. Видин и селскостопански път.

3. Съгласно становище РД-12-02-669/25.03.2024 г. на ОДЗ – Видин, планът не засяга имоти държавна собственост, които са под стопанисването и управлението на Министерство на земеделието и храните.

4. За територията в обхвата на ПУП – ПП не са установени екологични проблеми, върху които реализирането му би оказало допълнително негативно влияние.

5. При осъществяване на дейностите, произтичащи от плана се очаква локално въздействие върху околната среда, с временен характер до полагане на кабелната линия.

6. Засегнатата площ не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000524 „Оризището“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на 1,37 км от трасето.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП – ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в горесцитираната защитена зона, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на видове, предмет и цел на опазване в защитената зона;
- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;
- замърсяване на местообитания в защитената зона;
- безпокойство на видове;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

7. С изх. № 10-13-1/26.03.2024 г., РЗИ – Видин изразява становище, че няма забележки към плана.

8. От прилагането на плана не може да се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят/новият възложител трябва да информира своевременно директора на РИОСВ – Монтана.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПП за обект: „Външно кабелно ел. хранване

чрез кабелна линия 20 kV и БКТП 20/0,4 kV, 1x630 kVa от СРС № 5 на ВЕЛ 20 kV „Бърдо“ до БКТП 20/0,4 kV, находящ се в ПИ с идентификатор 32754.109.5 по КККР на с. Иново, общ. Видин.

Дата:15.04.2024г.....

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана