



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 8 – ЕО/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV от нова възлова станция 20 kV в ПИ с идентификатор 51665.121.821, през ПИ с идентификатор 51665.121.822 до границата на ПИ с идентификатор 51665.121.819 по КККР на с. Николово, общ. Монтана, местност Малата зареда*, при прилагането на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: „НИКОЛОВО СОЛАР 2“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, м. Бетоловото-Църнако, бл. 4, вх. В, ет. 1, ЕИК 207275296.

Характеристика на плановете: ПУП – ПП е разрешен за изработване с Решение № 527 от Протокол № 25/30.10.2025 г. на Общински съвет – Монтана, във връзка с определяне трасе и сервитут на подземна кабелна линия средно напрежение (20 kV) за електрозахранване на БКТП 1, разположен в ПИ с идентификатор 51665.121.819 по КККР на с. Николово, общ. Монтана. Трасето ще започне от нова възлова станция 20 kV в ПИ с идентификатор 51665.121.821 (урбанизирана територия, *НТП За електроенергийното производство*), ще премине през ПИ с идентификатор 51665.121.822 (земеделска територия, *НТП За селскостопански, горски, ведомствен път*) до границата на ПИ с идентификатор 51665.121.819 (урбанизирана територия, *НТП За електроенергийното производство*) по КККР на с. Николово, общ. Монтана, местност Малата зареда. Общата дължина на трасето е 236 м, а сервитутът – 504,6 м².

МОТИВИ:

1. ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 kV не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.
2. Прилагането на плана не е свързано с промяна предназначението на засегнатите имоти. В по-голямата си част трасето засяга съществуващ път. Кабелът ще се положи подземно, на дълбочина около 1 м върху пясъчна възглавница.
3. С Договор от 24.09.2024 г. в полза на възложителя е учредено безвъзмездно и безсрочно право на преминаване през ПИ с идентификатор 51665.121.822 по КККР на с. Николово, общ. Монтана, както и безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
4. При реализиране на дейностите, произтичащи от плана, се очакват краткотрайни и временни въздействия, ограничени в рамките на строителния период, изразяващи се предимно в

локално нарушаване на почвената покривка, емисии на прах и генериране на шум. Въздействията са обратими, като след приключване на строително-монтажните работи се предвижда възстановяване на засегнатите терени в първоначалния им вид.

5. Засегнатата площ не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

6. В района не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

7. Съгласно становище изх. № ПУ-01-105-1/09.02.2026 г. на БДДР – Плевен, реализирането на плана е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките, посочени в становището. Реализирането на ПУП – ПП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

8. Към настоящия момент трасето и сервитутната зона на подземната кабелна линия не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на забрани и ограничения съгласно списъка в Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ.

9. Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., трасето и сервитутната зона на подземната кабелна линия не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнение, утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г. В ПУРН 2022 – 2027 г. няма заложи мерки, предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

10. Трасето не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – BG0001037 „Пъстрина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-352/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП – ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на природни или приоритетни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид което няма да има и загуба на площи на природни местообитания и местообитания на видове;

- съществено премоделиране на площ или създаване на трайна преграда за видовете животни, предмет на опазване в зоната;

- създаване на предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете с откъсване на фрагменти от зоната, които могат да останат изолирани;

- замърсяване на местообитания, водещо до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете;

- безпокойство и прогонване на видове, което да е свързано с дългосрочно намаляване на популациите им;

- влошаване на природозащитното състояние на видове и техни местообитания;

- прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване на защитената зона;

– кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху предмета на опазване на горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

11. С изх. № 10-7-1/10.02.2026 г., РЗИ – Монтана счита, че за плана не е необходимо да се извърши ЕО по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

12. От прилагането на плана не може да се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да информира своевременно директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПП за трасе на кабелна линия 20 kV от нова възлова станция 20 kV в ПИ с идентификатор 51665.121.821, през ПИ с идентификатор 51665.121.822 до границата на ПИ с идентификатор 51665.121.819 по КККР на с. Николово, общ. Монтана, местност Малата зареда.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:

24.2.2026 г.

X

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ-Монтана