



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № И-5067
Руса, ... 23.12.2022

ДО

Г-Н ИВАН ТРИФОНОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ВИАНД“ ЕАД

с. Борисово, общ. Сливо поле – Фуражен завод

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли в завод за производство на фуражни смеси – подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан, с обем 10 куб.м., в границите на поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ -133-ПР/2022** г., което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, п.к. 26

Тел: (+35982) 820 774, 820 772 Факс: (+35982) 820 779 e-mail: riosv@riosv-ruse.org www.riosv-ruse.org



РЕШЕНИЕ № РУ – 133 – ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 96/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли в завод за производство на фуражни смеси – подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан, с обем 10 куб.м., в границите на поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ВИАНД“ ЕАД, ЕИК 831742865, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучър“ № 87, ет. 7

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на ИП е подмяна на източник на енергоносител за съществуваща газова инсталация и котли, в завод за производство на фуражни смеси на „ВИАНД“ ЕАД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 05517.21.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Сливо поле. За целите на ИП ще се осъществи подмяна на платформа за бутилкова група за природен газ със стационарно монтиран съд за съхранение на втечнени газове – пропан-бутан. Новият съд за пропан-бутан ще е с обем 10 куб.м.

Необходимата топлинна енергия за завода за производство на фуражни смеси се осигурява от 2 броя съществуващи парни котли, съответно с номинална мощност 0.044 MW за отопление на административна сграда и 1.1 MW осигуряващ пара за производството. Към настоящия момент, двата котела използват гориво природен газ. Запазва се възможността котлите да използват за

гориво природен газ. Едновременно, на площадката няма да се използват природен газ и пропан-бутан. След реализация на ИП не се променя номиналната топлинна мощност на двата парни котела, а именно 0.044 MW и 1.1 MW.

Разглежданата площадка е с изградена техническа инфраструктура. Територията е урбанизирана, а имотът с начин на трайно ползване „За животновъден комплекс“. Съгласно Общия устройствен план на Община Сливо поле имотът попада в устройствена зона от разновидност „Смф – смесена многофункционална зона“.

Площта за реализация на ИП е 15 кв.м., на които ще се разположат подземен резервоар за пропан-бутан и изпарител, а дължината на подземната газопроводна линия е 78.265 м. Целта на настоящото ИП е да се осигури получаване на топлинна енергия с алтернативно гориво – пропан-бутан.

Площадката на завода за производство на фуражни смеси:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 45/2022 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с кодове:
 - BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.), на разстояние около 5569 м от площадката;
 - BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.), на разстояние около 7207 м от площадката.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Разглежданото ИП попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, т. 3 Енергийно стопанство, буква „д“ – Съоръжения за надземно складиране на горива, във връзка с което и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатият терен и мащабността на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.

2. При осъществяване на ИП, ще се използва вече въведената в експлоатация газопреносна площадкова мрежа, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-148/24.01.2013 г. издадено от Дирекция за национален строителен контрол.
3. При експлоатацията на газовото стопанство за пропан-бутан и съществуващите парни котли не се очаква генериране на опасни по характер отпадъци и продукти.
4. Въз основа на предвиждащите се за съхраняване на площадката горими газове, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС. Предвид състава и плътността на газ пропан-бутан, общото съхранявано количество пропан бутан ще е до 5.280 тона. Количеството е по-малко от 50 тона – праг за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал. Общото съхранявано количество на природен газ може да е до 1.199 тона. Количеството е по-малко от 50 тона – праг за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал. Когато в обекта е наличен пропан бутан, не се употребява/съхранява природен газ, т.к. се използва една газова инсталация.
5. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. В съседство са разположени обработваеми земи и животновъден обект - птицеферма.
6. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4788-9/23.11.2022 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Съгласно Общия устройствен план на Община Сливо поле, имотът попада в устройствена зона от разновидност „Смф – смесена многофункционална зона“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване;

- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
- Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Натура 2000 места;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е антропогенно повлияна;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително, дългосрочно, обратимо, без кумулативен ефект. В обекта са налични организирани източници на емисии – 2 котли към всеки от съществуващите парни котли. Използването на пропан-бутан вместо природен газ не води до съществена промяна на емитираните вещества в атмосферния въздух. Представено е математическо моделиране с програмен продукт Plume, на разпространението на емисиите (серен диоксид и азотен оксид) от изпускащите устройства на котлите, за въздействието на инсталацията върху качеството на атмосферния въздух /КАВ/ в района, от което може да се заключи, че експлоатацията на парните котли с гориво пропан-бутан няма да доведе до влошаване на КАВ;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
3. Няма данни да се засяга място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „ВИАНД“ ЕАД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе, както и е изпратено на общинската администрация на дата 27.10.2022 г.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 11.11.2022 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 16.11.2022 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4788-10/08.12.2022 г., Община Сливо поле заявява, че в резултат на 14-дневния обществен достъп до документацията не са постъпвали възражения и предложения от обществеността. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4788-12/21.12.2022 г., кметът на кметство село Борисово заявява, че в кметството не са постъпвали становища и възражения от заинтересовани лица и организации.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. В съответствие с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп ... ДВ, бр. 67/2019 г.), операторът да поддържа в наличност доклад от извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. За целите на контролната дейност, горният доклад да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона.
2. Във връзка с планираното съхранение на запалими газове, операторът да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). За целите на контролната дейност, оценката да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона (ДВ, бр. 53/2012 г., в сила от 13.07.2012 г.,

изм. ... ДВ, бр. 12/2017 г.), решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ


Дата: 23.12.2022