



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № У-4548
Руса, 16.09.2025г.

ДО
Г-Н АНЧО АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ „ДУНАВ-93“
с. Малък Преславец, п.к. 7620, общ. Главиница
zk_dunav93@abv.bg

ЧРЕЗ Г-Н [REDACTED] МИРЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
[REDACTED]

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Увеличаване на ползваните водни количества и дебит от Тръбен кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“ до максимален годишен воден обем 1 046 995 куб. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Преславец, общ. Главиница“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 59 – ПР/2025 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение - Оригинал на Решение № РУ –59– ПР/2025 г.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



[REDACTED]
Николова
Съгласно Записед 536/18.09
2024г



Руса 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26
тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774
e-mail: riosv@riosv-ruse.org
www.riosv-ruse.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 59 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Силистра и Басейнова Дирекция „Дунавски Район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Увеличаване на ползваните водни количества и дебит от Тръбен кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“ до максимален годишен воден обем 1 046 995 куб. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Преславец, общ. Главиница“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве

Възложител – КООПЕРАЦИЯ „ДУНАВ-93“ - с. Малък Преславец, ЕИК 828013239, с. Малък Преславец, п.к. 7620, общ. Главиница, обл. Силистра

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на заявеното ИП е увеличаване на ползваните водни количества и дебит от Тръбен кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“. За експлоатацията на съоръжението КООПЕРАЦИЯ „ДУНАВ-93“ притежава разрешително за водовземане от подземни води № 11520341/06.12.2018 г., удължено с Решение № 4362/11.11.2024 г. Разрешеният годишен воден обем е 280671 куб. м., а разрешеният сезонен воден обем възлиза на 140720 куб. м. Кладенецът е с местоположение поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Преславец, който е с начин на трайно ползване „За стопански двор“. Срокът на разрешителното е дата 06.12.2030 г.

Към настоящият момент, чрез посоченото водовземно съоръжение, се поливат 580 дка, като целта е след промените да се поливат общо около 1350 дка. Разширението ще включва подмяна



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org



на съществуваща помпа с нова и позициониране на до две надземни дъждовални системи и захранването им с гъвкави надземни водопроводи. Водовземането ще се осъществява с потопяема помпа с номинален дебит $Q=160$ куб. м./час. За целите на водовземането ще е необходим максимален годишен воден обем $Q=1\ 046\ 995$ куб. м./г.

Новопредвидените за напояване имоти са с идентификатори: 46927.6.116, 46927.6.119, 46927.6.121, 46927.6.122, 46927.6.138, 46927.6.139, 46927.6.140, 46927.6.144, 46927.6.145, 46927.6.146, 46927.6.15, 46927.6.158, 46927.6.159, 46927.6.162, 46927.6.163, 46927.6.164, 46927.6.308, 46927.6.309, 46927.6.310, 46927.6.193, 46927.6.194, 46927.6.195, 46927.6.196, 46927.6.20, 46927.6.208, 46927.6.209, 46927.6.21, 46927.6.23, 46927.6.306, 46927.6.307, 46927.6.239, 46927.6.24, 46927.6.25, 46927.6.253, 46927.6.254, 46927.6.261, 46927.6.262, 46927.6.270, 46927.6.271, 46927.6.272, 46927.6.275, 46927.6.276, 46927.6.279, 46927.6.280, 46927.6.5, 46927.6.8, 46927.6.9, 46927.7.56, 46927.7.53, 46927.7.54, 46927.7.302, 46927.7.303, 46927.7.238, 46927.7.239, 46927.7.62, 46927.7.281, 46927.7.282, 46927.7.206, 46927.7.207, 46927.7.246, 46927.7.237, 46927.7.236, 46927.7.65, 46927.7.66, 46927.7.141, 46927.7.142, 46927.7.253, 46927.7.254, 46927.7.68, 46927.7.188, 46927.7.189, 46927.7.190, 46927.7.193, 46927.7.192, 46927.7.191, 46927.7.71, 46927.7.72, 46927.7.244, 46927.7.245, 46927.7.144, 46927.7.145, 46927.7.267, 46927.7.268, 46927.7.45, 46927.7.271, 46927.7.272, 46927.7.243, 46927.7.242, 46927.7.241, 46927.7.240, 46927.7.42, 46927.7.41, 46927.7.196, 46927.7.195, 46927.7.194, 46927.7.39, 46927.7.38, 46927.7.187, 46927.7.186, 46927.7.185, 46927.7.184, 46927.7.176, 46927.7.177, 46927.7.14, 46927.7.276, 46927.7.277, 46927.7.16, 46927.7.17, 46927.7.229, 46927.7.220, 46927.7.230, 46927.7.219, 46927.7.127, 46927.7.21, 46927.7.22, 46927.7.152, 46927.7.263, 46927.7.264, 46927.7.24, 46927.7.304, 46927.7.305, 46927.7.249 и 46927.7.250.

На стадийно уведомяване, документацията е изпратена до Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за извършване на консултации и изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-3841-2/11.07.2025 г., съгласно което:

- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- ✓ За промяна в параметрите на разрешителното за водовземане следва да се проведе процедура по неговото изменение по реда на Глава Четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите и при спазване условията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С указателно писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-3841-3/17.07.2025 г., по чл. 5, ал. 1 на Наредбата за ОВОС, е определено за ИП да се проведе процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/,

предвид че ИП е отнесено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС - т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – „Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)“ и т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“.

Площите, засегнати от ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000530 „Пожарево – Гарван“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1035/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.), отстояща на около 314 м от ПИ 46927.30.516.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че планираните дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатите терени (земеделски земи) и характеристиките на ИП (водовземане от съществуващ кладенец) не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. Планираното водовземане от Тръбеш кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“ и технологията на напояване не предполагат рискови и аварийни ситуации.
3. Предвид конкретните параметри и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. В съседство на водовземното съоръжение са разположени стопански двор и земеделски земи.
4. Напояването е сезонно, като не се очаква генериране на опасни по характер и свойства отпадъци.
5. При осъществяване на ИП ще се използва природен ресурс – подземни води. Налично е становище за допустимост от Басейнова Дирекция „Дунавски Район“.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Ще се напояват основно технически култури. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намрението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.
4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Силистра. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-3841-10/07.08.2025 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
5. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код BG0000530 „Пожарево – Гарван“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - ✓ Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000530 „Пожарево - Гарван“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 - ✓ Реализирането на настоящото ИП включва увеличаване на ползваните водни количества и дебит от съществуващ тръбен кладенец, с цел напояване на допълнителни площи. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;
 - ✓ Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
 - ✓ Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация на Тръбен кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“ и поливните системи, се оценяват като:
 - ✓ по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по компонент подземни води – възможно е слабо отрицателно въздействие върху количественото състояние на засегнатото подземно водно тяло. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 118в, ал. 1 от Закона за водите;
 - ✓ по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
 - ✓ по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
2. Не се предполага да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
3. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
 - ✓ от компетентния орган по околна среда, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 06.08.2025 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 05.08.2025 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/50615>;
 - ✓ от Община Главиница, чрез съобщение на интернет страницата и информационното табло в сградата на общината и Кметство село Малък Преславец, чрез съобщение на информационното табло в сградата на кметството. С писмо с Вх. № АО-3841-12/25.08.2025 г. Община Главиница заявява, че в общината няма постъпвали становища, мнения или възражения. С писмо с Вх. № АО-3841-11/25.08.2025 г. Кметство село Малък Преславец заявява, че в кметството няма постъпвали становища, мнения или възражения.
2. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следното условие на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди започване на осъществяването на ИП, да се проведе процедура по изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 11520341/06.12.2018 г., удължено с Решение № 4362/11.11.2024 г. на директора на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, по реда на Глава Четвърта от Закона за водите.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Увеличаване на ползваните водни количества и дебит от Тръбен кладенец – „Дунав-93-Малък Преславец“ до максимален годишен воден обем 1 046 995 куб. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 46927.30.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малък Преславец, общ. Главиница“, което е предмет на извършеното

преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ–Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУДИБРЯМ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 16.09.2025г



За дър. в. с. с.:

Николова

Съгласно Записък 536/18.09
2024г.