



РЕШЕНИЕ № ВТ– 15 –ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) **„Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КKKP на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш и Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV от ПИ с идентификатор 69732.500.1275 по КKKP на с. Страхилово до ПИ с идентификатор 57354.300.2070 по КKKP на гр. Полски Тръмбеш“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АГРОКОМ“ ЕООД, ЕИК 104593232

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ №15, ет. 7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с инсталирана пикова мощност до 5 722 kWp в ПИ с идентификатор 69732.500.879 по КKKP на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш. Имотът, с площ 66,109 дка, е собственост на възложителя и е част от урбанизираната територия на населеното място, с начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.

Фотоволтаичните панели ще бъдат ориентирани на юг, монтирани върху статична метална конструкция, осигуряваща необходимия наклон и минимално отстояние на реда модули от земната повърхност. Общата използваема площ на терена, след приспадане на обслужващите площи, ще бъде около 58 дка. Според предварителните изчисления, фотоволтаичната централа ще бъде със следните максимални параметри:

- Хоризонтално разположение на фотоволтаичните панели;
- 50 панела в ред, пана по 2 ред;
- 10 795 фотоволтаични панела с мощност 530 Wp и размери 2256/1133/35 мм;
- Инсталирана пикова мощност 5722 kWp.

Поради спецификите на нормативната уредба относно присъединяването към мрежата, инсталираната мощност на централата ще бъде ограничена до 5000 kW.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи в съответствие с указанията на „ЕРП Север Мрежи“ АД за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа. Осигурената точка на присъединяване е килия 20 kV в ПСт Полски Тръмбеш. Имотите, през които е предвидено да премине линейният обект – ел. кабел 20 kV, съгласно изработен проект за

парцеларен план за трасе от УПИ I, кв. 100 на с. Страхилово (проектен ПИ с идентификатор 69732.500.1275) до ПИ 57354.300.2070 по КККР на гр. Полски Тръмбеш са следните:

№	Поземлен имот	Вид територия	Начин на трайно ползване
1	69732.150.243	зеделска	Пасище
2	69732.150.199	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
3	69732.150.233	зеделска	Пасище
4	69732.150.232	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
5	69732.150.266	зеделска	Друг вид зеделска земя
6	69732.150.267	зеделска	Пасище
7	69732.150.230	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
8	69732.150.223	зеделска	Пасище
9	69732.150.224	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
10	69732.150.225	зеделска	Пасище
11	69732.150.196	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
12	69732.150.191	зеделска	Пасище
13	69732.103.193	зеделска	Пасище
14	69732.150.166	зеделска	Пасище
15	69732.150.168	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
16	69732.150.401	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
17	69732.91.172	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
18	69732.96.176	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
19	69732.139.275	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
20	41246.5.46	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
21	41246.68.521	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
22	41246.67.521	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
23	41246.66.521	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
24	41246.65.521	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
25	41246.65.523	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
26	41246.64.537	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
27	41246.12.24	зеделска	пасище

28	41246.15.541	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
29	41246.15.48	зеделска	Нива
30	41246.15.37	зеделска	Нива
31	41246.17.540	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
32	41246.303.565	зеделска	За селскостопански, горски, ведомствен път
33	41246.19.568	територия на транспорта	За местен път
34	57354.300.2555	територия на транспорта	За път от републиканска пътна мрежа
35	57354.300.2093	урбанизирана	За друг поземлен имот за движение и транспорт
36	57354.300.2070	Урбанизирана	За електроенергийното производство

Общата дължина на трасето на линейния обект е 10611,08 м, а сервитутът 42064,35 м².

За присъединяването на ФЕЦ е необходимо да се изградят:


- Повишаващи трафопостове (ТП) и кабелни линии СрН на територията на централата;
- Главна разпределителна уредба (ГРУ) СрН на територията на централата;
- Кабелна линия СрН от ГРУ на централата до точката на присъединяване;
- МКРУ в сервитута на съществуващ или новоизграден СРС 20 kV от ЕПО;
- Оборудване на нова или реконструкция на съществуваща килия в уредба СрН на подстанция Полски Тръмбеш, собственост на ЕСО;
- Други реконструкции в съоръжения на ЕСО, които участват в преноса на генерираната електроенергия към електропреносната мрежа.

Предвидените СМР включват:

- Изграждане на ФЕЦ – фотоволтаични панели, разположени върху 3 вида ФВ-маси с носеща конструкция от стоманени профили и основи от земни анкери;
- Изграждане на вътрешни за имота площадки от трошенокаменна настилка за разполагане на технически съоръжения – 2 броя трансформаторни станции;
- Изграждане на вътрешна за имота алея за обслужване на ФЕЦ – от трошенокаменна настилка;
- Изграждане на ограда с плетена оградна мрежа, с PVC покритие и приблизителна дължина 1630 метра.

В етапа на реализация на ИП ще се генерират строителни отпадъци, както и отпадъци, образувани при монтажа на технологичното оборудване (метални изрезки, опаковки и др.), които следва да се третират съгласно *Закона за управление на отпадъците*.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), която се намира на отстояние 1,30 км от имот № 57354.300.2070 и защитена зона BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и



фауна, обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 54/2021г.), която се намира на отстояние 7,44 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:


1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа. Инсталираната пикова мощност на фотоволтаичната централа се очаква да бъде до 5722 kWp.

2. Конструкцията, върху която ще се монтират фотоволтаичните модули ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация.

3. Присъединяването на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще се извърши в осигурената точка на присъединяване – килия 20 kV в ПСт Полски Тръмбеш.

4. Съгласно изготвения парцеларен план за трасе от УПИ I, кв. 100 на с. Страхилово до ПИ с идентификатор 57354.300.2070 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, дължината на линейния обект е 10611,08 метра, сервитут – 42064,35 м².

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванията по време на строителството ще са основно, кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др., които ще се третират съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.



6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана и антропогенизирана.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище, изх. №10-25-1/03.05.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на село Страхилово, община Полски Тръмбеш. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща урбанизиран поземлен имот, с площ 66,109 дка, с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала“, находящ се в чисто производствена устройствена зона „Пч“.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, обект на ИП.

3. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като имотът е определен като оптимален за дейността, подходящ е за осъществяване на връзка с националната електропреносна мрежа, урбанизиран е и с достатъчна площ.


4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обекта да окажат въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Методите на строителство ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобен тип фотоволтаични системи.

6. Фотоволтаичната централа ще се изгради в урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“. ИП се намира на достатъчно отстояние от най – близко разположените защитени зони BG0000233 „Студена река“, която е на приблизително 7,44 км от имота, в който ще се изгражда фотоволтаичната централа и BG0000610 „Река Янтра“, която се намира на отстояние около 1,30 км от точката на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа. Осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в



комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитените зони.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположените защитени зони: BG0000610 „Река Янтра” и BG0000233 „Студена река”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване, и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Полски Тръмбеш и кметство с. Страхилово, с писмо, с изх. №2705(2)/24.08.2021 г.

2. С писмо, изх. №СА-01-03-8448-2/27.08.2021 г., Община Полски Тръмбеш уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на кметство с. Страхилово.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №2705(8)/13.04.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Полски Тръмбеш и кметство с. Страхилово.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Полски Тръмбеш и кметство с. Страхилово също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.04.2022 г. до 03.05.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №РД-01-09-3834-1/03.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в

кметството, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.05...2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

