



РЕШЕНИЕ № СМ-135-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

за инвестиционно предложение: "ВЕЦ 565"

местоположение: намиращо се на р. „Арда”, землище на с.Цирка, с. Равнил, с. Върбина, с. Леска и с. Букова поляна, общ. Мадан, обл. Смолянска

възложител: „ВЕС 2006” ООД – Водни енергийни системи, Булстат: 113584652, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, п.к.7

характеристика на инвестиционното предложение: Предложението предвижда изграждането на ВЕЦ на р. "Арда" на около 1 км източно от с. Цирка, на около 2.6 км североизточно от с. Равнил, на около 2.8 км югоизточно от с. Върбина, на около 3.6 км източно от с. Леска и на около 2 км северно от с. Букова Поляна. Нетния пад на централата ще бъде около 20 м и ще се осъществява при кота 585м (горно водно ниво) и 565 м (долно водно ниво). Дължината на задбаражното езеро е 5015 м, залятата му площ при най – високо работно водно ниво – 505 дка, а обемът му 5 050 000 м³. Централата ще има следните технически параметри: четири турбини; Q_{застр.} – до 28.54 м³/s; очаквана мощност до 5022 kW и средно годишно производство на електроенергия – до 18,8.10⁶ kWh.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, “з” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Предложението не попада в потенциална защитена или защитена зона по Натура 2000, защитени територии, влажни зони, паметници на културата и няма да се създаде възможност за трансгранично въздействие.
2. Точния дебит на минималното водно количество ще бъде определено от Басейнова дирекция за управление на водите в източно беломорски район – Пловдив, която не възразява срещу провеждането на процедурата в този участък на реката;
3. Наносите в задбаражното езеро ще се почистват периодично след предварително одобрени проекти;
4. Отпадъците по време на строителството и по време на експлоатацията ще се събират и извозват на място указано от Община Мадан;
5. Към момента на издаване на решението в РИОСВ - Смолян и общината не са получени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност;

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Окръжен съд, гр. Смолян/Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК.

Дата: 21 декември 2007 год.

Директор РИОСВ – Смолян:

инж. Илия Спилков