



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № У-4730
Руса, 13.11.2023г.

ДО
Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ – 78 – ПР/2023 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горепосоченото инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ДОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА ИОСВ РУСЕ



РЕШЕНИЕ № РУ – 78 – ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Русе и Басейнова Дирекция „Дунавски Район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на ново водовземно съоръжение и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – Община Русе, ЕИК 000530632, адрес: гр. Русе, обл. Русе, пл. „Свобода“ № 6

Местоположение - поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на заявеното ИП е изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) и помпена станция за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект – „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелез на Речна гара - Русе до ул. „Мостова“ – град Русе“. Планирано е съоръжението да се изгради в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, който е с начин на трайно ползване „За пристанище“. Ориентировъчните географски координати (WGS 84) на сондажния кладенец /СК/ са: N 43°51'19.51'' E 25°57'10.80''.

Водоизточникът ще се ползва сезонно, за поливане на зелени площи. Съгласно направени предварителни проучвания, максималният секунден разход ще възлиза на около 3-4 л/сек. Изграждането на съоръжението ще се извърши посредством сондажна машина. Сондажът и помпената станция ще заемат около 50 кв.м. от имота. Водоизточникът ще се ползва сезонно – в периода от месец юни до месец септември. Поливната система ще работи нощем, като

обикновено напояване ще се извършва в поливен прозорец от 22 до 6 часа. Системата се управлява автоматично.

Сондажният кладенец представлява вертикално водовземно съоръжение и се състои от следните основни елементи:

- ✓ Обсадна колона;
- ✓ Филтър;
- ✓ Утаител;
- ✓ Надфилтърна тръбна наставка;
- ✓ Устие;
- ✓ Шахта.

На етап уведомяване на компетентния орган и засегнатото население, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация е изпратена до Басейнова Дирекция „Дунавски Район“ за извършване на консултации и изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно допустимостта на инвестиционната инициатива спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни /ПУРБ/ и План за управление на риска от наводнения /ПУРН/ в „Дунавски район“. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-4188-4/11.09.2023 г., съгласно което:

- ✓ ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ Съоръжението може да засегне подземни водни тела с кодове: BG1G0000QAL010 Порови води в кватернера – Бръшлянска низина и BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация;
- ✓ ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;
- ✓ Дейностите по изграждане на съоръжението и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим;
- ✓ Предвижда се проектиране и изграждане на СК, с първоначална проектна дълбочина 60 м, като целта на водовземането не е за питейно-битово водоснабдяване. В тази връзка, следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 50 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. При условие, че исканото водовземане не отговаря на изискванията на чл. 50 от визираната наредба, същото е недопустимо при осъществяване на водовземане от водно тяло с код BG1G0000K1B041. Водовземането от тяло с код BG1G0000QAL010 е допустимо.

При извършена проверка, относно местоположението на СК, се установи, че същото не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са:

- ✓ BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, която е на разстояние около 4253 м;
- ✓ BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед № РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, която е на разстояние около 4253 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че работата на водовземното съоръжение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатите площи (терен отреден за пристанище) и характеристиките на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. Сондажът и помпената станция ще бъдат със застроена площ около 50 кв.м. и в този смисъл строителството не е с голяма мащабност.
3. Характеристиките на обекта не предполагат рискови и аварийни ситуации, вкл. и за човешкото здраве.
4. Предвид конкретните параметри и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. В близост са разположени зона за отдих, р. Дунав и пристанищни съоръжения.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Теренът на ИП представлява урбанизирана територия, отредена „За пристанище“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Няма данни да се засяга учредена санитарно-охранителна зона около водоизточник за питейно водоснабдяване. Също така, съгласно наличното становище от директора на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, имотът не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена санитарно-охранителна зона.
4. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.

5. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4188-9/30.10.2023 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.
6. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
- С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени местообитания на видове;
 - Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Натура 2000 места;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителството, се оценяват като:
- по компонент въздух – временно и локално, слабо отрицателно, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие. Не се предвижда водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти;
 - по компонент подземни води – временно и без потенциал за негативно въздействие. При достигането на първото водно тяло, сондирането ще спре;
 - по компонент почви – временно и без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително и без кумулативен ефект;
 - по фактор шум – локално, временно, без кумулативен ефект.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
- по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;

- по компонент подземни води – възможно е слабо отрицателно въздействие върху количественото състояние на засегнатото подземно водно тяло. Свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 118в от Закона за водите. Според представеното становище от директора на Басейнова Дирекция „Дунавски Район“, трябва да се спазват разпоредбите на чл. 50 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
3. Не се предполага да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
 4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от Община Русе е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 11.08.2023 г.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 17.10.2023 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 23.10.2023 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4188-10/08.11.2023 г., общинската администрация заявява, че в Община Русе няма постъпвали становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следното условие на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди започване на осъществяването на ИП, Възложителят да притежава разрешително за водовземане от подземен воден обект, издадено по реда на Закона за водите.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона (ДВ, бр. 53/2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. ... ДВ, бр. 12/2017 г.), решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условие в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. ПОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 13.11.2023г.