



РЕШЕНИЕ № ВТ-26-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност 4995 kW AC и 6 000 kWp DC“ в УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ 1“ ООД, ЕИК 206337414

Седалище и адрес на управление: с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, ул. „Рила“ №35

Кратко описание на инвестиционното предложение:

За инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаичен парк с инсталирана мощност от 4 935 kWp“ с местоположение УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени и възложител г-н Петър Бангеев, е проведена процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с издадено решение №ВТ-13-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново. Решението не е обжалвано в законоустановения срок, влязло е в сила и не е загубило правно действие. Съгласно приложен към настоящата преписка нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, считано от 29.03.2021 г. собственик на имота, предмет на проведената процедура е „ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ 1“ ООД.

По данни на възложителя, след извършено проектно проучване, е установено, че територията на УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени е достатъчна за изграждане на два фотоволтаични парка с идентични технически параметри. Със заповед №РД-02-11-4657/23.12.2021 г. на кмета на Община Павликени, е одобрен Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) за УПИ II „за производство на електроенергия“ в кв. 162 по плана на гр. Павликени, с който имотът се разделя на два новообразувани имота – УПИ II и УПИ XXXI, с площ съответно: 32666 м² и 37949 м², които запазват отреждането си „за производство на електроенергия“. Имотите попадат в Предимно производствена зона „Пп“, с градоустройствени показатели както следва: плътност на застрояване – макс. 80%; коефициент на интензивност – 2,5; минимална озеленена площ 20%; линии на застрояване – ограничителни; начин на застрояване – е.

Целта на настоящото ИП е изграждане на фотоволтаична система с инсталирана мощност 4 995 kW AC и 6 000 kWp DC в новообразувания УПИ XXXI, кв. 162 по плана на гр. Павликени. Със своя виза от 05.01.2022 г. Община Павликени е допуснала изготвянето на инвестиционен проект за фотоволтаична централа до 5 MW в имота, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ.

При реализацията на обекта ще бъдат използвани компоненти, произведени от световни лидери в областта, както следва:

- Стрингови инвертори – 27 броя;
- Фотоволтаични модули – 10800 броя.

Оборудването ще се монтира на фиксирана метална конструкция – SCHLETTER.

Същинските строителни дейности включват:

- Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони;
- Монтиране на крепежните елементи и конструкция;
- Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи – стрингове;
- Полагане на соларен кабел, свързващ стринговете с инверторите;
- Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
- Монтиране на инверторите и свързване на стринговете;
- Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа;
- Настройки и мониторинг.

За присъединяване на обекта към електропреносната система ще се извърши следното:

- Изграждане на два БКТП – 2500 kVA 0.8/20, в границите на УПИ XXXI;
- Полагане на подземни кабели.

Присъединяването на електрическата централа ще се извърши, съгласно разпоредбите на част Трета, Глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната мрежа и разпределителните електрически мрежи.

Със становище, изх. №1906(1)/31.05.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново, е съгласуван проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за външно ел. трасе, за присъединяване на УПИ II, кв. 162, гр. Павликени, община Павликени“. Новопредвидената ФЕЦ ще се присъедини към електропреносната мрежа по аналогичен начин, чрез гореописаното електропроводно трасе.


В етапа на строителството ще се образуват строителни отпадъци, както и отпадъци образувани при монтажа да технологичното оборудване (метални изрезки, опаковки и др.). В етапа на експлоатация няма да се образуват производствени отпадъци. През сравнително голям период от време ще е необходима подмяна на трансформаторните масла.

Предвид вида на строителните и производствени дейности не е необходимо използване на вода и в двата етапа.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-331/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 54/2021 г.), която се намира на отстояние 2,50 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и*



инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

Предвидените дейности имат за цел реализиране на обект за производство на електроенергия чрез монтиране на фотоволтаична инсталация. Инвестиционното предложение се явява разширение и изменение на съгласувано от РИОСВ – Велико Търново ИП, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, **буква а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС**, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, поради следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа. Инсталираната мощност на фотоволтаичния парк се очаква да бъде 4 995 kW.

2. Конструкцията, върху която ще се монтират фотоволтаичните модули ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация.

3. Присъединяването на електрическата централа може да се осъществи към съществуващ или новоизграден СРС 20kV от електропровод „Павликени“ 110/20 kV или към нова килия в подстанцията, съгласно становище на ЕРП Север с изх. №ПВИ-196/30.05.2022 г.

4. Новопредвиденият фотоволтаичен парк, както и този, в УПИ II (съседен на разглеждания в настоящото ИП), ще използват обща инфраструктура – ел. трасе за присъединяване на УПИ II, кв. 162 по ПУП на гр. Павликени към електропреносната мрежа.


5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванияте по време на строителството ще са основно кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др., които ще се третират съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана, антропогенизирана и е негодна за земеделски дейности.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.



10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище, изх. №10-33-1/07.07.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на град Павликени. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща урбанизиран поземлен имот (УПИ XXXI), с площ 37,949 дка, НТП: „за производство на електроенергия“, находящ се в предимно производствена устройствена зона „Пп“ и образуван при разделянето на УПИ II, кв. 162 по плана на гр. Павликени.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, обект на ИП.

3. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като след проектно проучване, урбанизираният имот е определен като оптимален за дейността, предвид достатъчната му площ и възможността за осъществяване на връзка с националната електропреносна мрежа.

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обекта да окажат въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

5. Методите на строителство ще се съобразят изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на подобен тип фотоволтаични системи.


6. Фотоволтаичната централа ще се изгради в урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „за производство на електроенергия“. Същият е извън границите на защитени зони, като осъществяването на ИП няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитените зони.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитените зони.

9. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на близко разположената защитена зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване,



продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване, и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Павликени, с писмо, с изх. №1455(1)/20.04.2022 г.

2. С писмо, изх. №РРЕПП-02-06-2605/03.05.2022 г., Община Павликени уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.


3.2. С писмо, изх. №1455(6)/28.06.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Павликени.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Павликени също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.06.2022 г. до 13.07.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №РРЕПП-02-08-4231/13.07.2022 г. на Община Павликени, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.07.2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

