



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № Ц-348

Русе, 25.01.2023

ДО

Г-Н ЕПРЕМ КОНДАЯН

УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОН-91“ ООД

гр. Русе 7012, ул. “Кап. Райчо Николов” № 11

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м³ и 10 м³, изпарителна станция и подземна газопроводна линия с местоположение на резервоарите - поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе (стар номер 148, квартал 44, парцел XV)”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНДАЯН,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ – 8 – ПР/2023 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 8 – ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м³ и 10 м³, изпарителна станция и подземна газопроводна линия с местоположение на резервоарите - поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе (стар номер 148, квартал 44, парцел XV)”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ЕКОН-91“ ООД, ЕИК 117008223, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7012, ул. “Кап. Райчо Николов” № 11

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Предмет на ИП е монтаж на два броя подземни резервоара за пропан-бутан с обем 25 м³ и 10 м³, изпарителна станция и подземна газопроводна линия. Монтажът ще се осъществи на територията на съществуващо предприятие за производство на изделия от пенолатекс. Целта на настоящото ИП е да се осигури алтернативно гориво на използвания към момента природен газ, за подгръване на топлоносително масло.

Очакваната застроена площ, на площадката за разполагане на резервоарите, е около 150 кв.м. Същите ще представляват хоризонтални цилиндрични съдове, закопани на дълбочина минимум 200 мм под нивото на терена и положени върху стоманобетонни фундаменти.

Газовото стопанство се разполага в границите на поземлен имот с идентификатор 07603.502.596 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла (стар номер 148, квартал 44, парцел XV). Работата на котелната централа и производствените съоръжения е

организирана в поземлен имот с идентификатор 07603.502.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла (стар номер УПИ П-148). За да достигне до котелната централа, трасето на захранващата линия ще започне от имот с идентификатор 07603.502.596, ще премине през ведомствени улици и поземлен имот с идентификатор 07603.502.595 (стар номер УПИ XIV-148) и ще навлезе в имот 07603.502.583.

Изпарителната станция се разполага в границите на поземлен имот 07603.502.583. Преминаването на тръбопроводите под ведомствените улици ще се осъществи в обсадни стоманени тръби, защитени с антикорозионно покритие. Тази станция ще представлява помещение с размери 1.89 м на 2.41 м. Изпълнява се от газобетонни блокове и антистатична искронеобразуваща настилка. Планирани са и съответните заземителни устройства и мълниезащитен прът.

Разглежданата площадка е с изградена техническа инфраструктура. Територията е урбанизирана, а имотите отредени за производствени и складови обекти. Съгласно Общия устройствен план на Община Бяла, разглежданите поземлени имоти са разположени в устройствена зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/“.

Площадката на предприятието за производство на изделия от пенолатекс:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.);
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.). Визираната защитена зона е на разстояние около 410 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Разглежданото ИП попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, т. 3 Енергийно стопанство, буква „г“ – Съоръжения за подземно складиране на горими газове, във връзка с което и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

1. Засегнатият терен и мащабността на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.

2. При експлоатацията на газовото стопанство за пропан-бутан и съществуващите маслогрейни котли не се очаква генериране на опасни по характер отпадъци и продукти.
3. Въз основа на предвиждащите се за съхраняване на площадката горими газове и суровини, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС. Предвид състава и плътността на газ пропан-бутан, общото съхранявано количество пропан-бутан ще е до 15.4 тона (праг за класификация – 50 тона). По отношение на количествата на съхраняваните суровини, които се използват в производството, не се заявяват промени.

Възложителят е съгласувал инвестиционния си проект с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бяла. Специализираното ведомство е изразило становище с Изх. № 7371р-53, екз. № 2 от 18.11.2022 г., съгласно което инвестиционният технически проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

В близост до площадката на ИП, в поземлени имоти с идентификатори 07603.502.602 и 07603.502.147, са разположени съществуващи предприятия/съоръжения класифицирани с нисък рисков потенциал по реда Глава седма, Раздел I от ЗООС:

- ✓ Складово стопанство за съхранение на светли горива и газ пропан-бутан, стопанисвано от „Булмаркет ДМ“ ЕООД. Складовото стопанство е разположено в УПИ ХХI – 148, кв. 44 по регулационния план на Гара Бяла, гр. Бяла, обл. Русе (имот с идентификатор 07603.502.602);
- ✓ Петролна база - град Бяла, стопанисвана от „Джи Ти Ей Петролиум“ ООД, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.502.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла. В базата се съхранява дизелово гориво.

Тези предприятия/съоръжения разполагат с одобрени доклади за политика за предотвратяване на големи аварии, където са идентифицирани и оценени опасностите от аварии и последствията от тях върху хората, обектите и околната среда. С писмо на РИОСВ-Русе с Изх. № АО-4557-12/08.12.2022 г., операторите „Булмаркет ДМ“ ЕООД и „Джи Ти Ей Петролиум“ ООД са информирани за предвижданията на настоящото ИП. Операторите не са изразили становище относно възможна опасност от възникване на голяма авария в предприятията/съоръженията или очакван „Домино ефект“.

Предвид, че планираното от „ЕКОН-91“ ООД резервоарно стопанство е подземно, не се идентифицира възможност от голяма авария с поражения върху съседни предприятия. В тази връзка, на този етап не се установява опасност от възникване на ефект на доминото. Инвестиционният проект съобразява всички правила за пожарна безопасност.

4. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4557-10/15.11.2022 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Съгласно Общия устройствен план на Община Бяла, разглежданите поземлени имоти са разположени в устройствена зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:
 - С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване;
 - Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
 - Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитена зона с код BG0000610 „Река Янтра“;
 - Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в Натура 2000 места;
 - Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е антропогенно повлияна;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително, дългосрочно, без кумулативен ефект. В обекта са налични организирани източници на емисии от 2 бр. маслогрейни котли. Използването на пропан-бутан вместо природен газ не води до съществена промяна на емитираните

вещества в атмосферния въздух. Експлоатацията на маслогрейните котли с гориво пропан-бутан няма да доведе до влошаване на качеството на атмосферния въздух;

- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.

3. При осъществяване на ИП, не може да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „ЕКОН-91“ ООД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе, както и е изпратено на общинската администрация на дата 04.10.2022 г.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 20.10.2022 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 21.10.2022 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4557-8/08.11.2022 г., Община Бяла заявява, че в резултат на 14-дневния обществен достъп до документацията не са постъпвали възражения и предложения от обществеността.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. В съответствие с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп ... ДВ, бр. 62/2022 г.), операторът да поддържа в наличност доклад от извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. За целите на контролната дейност, горният доклад да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона.
2. Във връзка с планираното съхранение на запалими газове, операторът да изготви актуална собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). За целите на контролната дейност, оценката да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.
3. Съгласно чл. 12 и във връзка с чл. 9 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10/2021 г.), операторът да изготви актуална оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. Оценката следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, въведени с Наредбата.

4. Доставките на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. Информационните листове за безопасност следва да бъдат на български език.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона (ДВ, бр. 53/2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. ... ДВ, бр. 12/2017 г.), решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата:

25.07.2023

