



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изм. № 11 - 4541

Руса, 18.11.2022 г.

ДО

Г-Н СТАНКО СТАНКОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД

гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ № 100

На Ваш Изх. № 29/12.10.2022 г.

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - "Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе - монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВ,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ -117-ПР/2022 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 117 – ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 42/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе - монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колоонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колоонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД, ЕИК 206523909, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ № 100

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение /ИП/ е реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, която функционира в границите на поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен. За визираната автоснабдителна станция е проведена съгласувателна процедура по Глава шеста от ЗООС, която е завършила с издаването на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-64-ПР/2019 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

С настоящото ИП се предвижда реконструкция на съществуващия обект, която включва:

- ✓ Монтаж на нов компресорен модул с ресивер за природен газ. Същият е оборудван с вътрешна бутилкова акумулираща група, с геометричен обем 840 литра. Над

компресорния модул ще се разположи буферен съд за природен газ, с обем от 2.5 куб.м. След компресорния модул, природният газ ще излиза с налягане от 25 Мра по газопровод високо налягане, на който са монтирани регулатори, които намаляват налягането на 22 Мра, преди подаване към газоколонката;

- ✓ Ново газопроводно отклонение с дължина 45 м. Същото започва от поземлен имот с идентификатор 47336.82.103 (отреден за друг вид озеленени площи) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, преминава подземно през имот с идентификатор 47336.82.101 (отреден за второстепенна улица) и навлиза в имот с идентификатор 47336.82.102 (отреден за бензиностанция, газостанция, метанстанция), където ще бъде разположен новия компресорен модул с ресивер за природен газ;
- ✓ Подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ, двустранна и четирипродуктна;
- ✓ Нов компресор с ресивер за съгъстен въздух, който ще се ползва от клиентите при нужда за напompване на автомобилните гуми на превозните средства.

На площадката няма да се изграждат допълнителни резервоари за съхранение на природен газ. Природния газ ще постъпва на площадката посредством подземното газопроводно отклонение, описано по-горе. На терен са налични следните резервоарни вместимости:

- ✓ резервоар (подземен) - изолиран, двустенен, двукамерен за гориво и с обем 60 куб.м., разделен с прегради: 10 куб.м. за бензин и 50 куб.м. за дизелово гориво;
- ✓ хоризонтален резервоар (подземен) за втечнен газ пропан-бутан, с геометричен обем 10 куб.м.

С осъществяването на ИП се цели възможност да се осигури зареждане с горива за всички видове моторни превозни средства.

Поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен:

- ✓ не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 45/2022 г.);
- ✓ не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код BG0000529 "Мартен - Ряхово" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която е обявена със Заповед № РД-1041/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. Същата отстои на около 4847 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните педра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве;

1. Засегнатият терен и мащабността на ИП не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда.
2. При експлоатацията на автоснабдителната станция не се очаква генериране на опасни по характер отпадъци и продукти.
3. Въз основа на предвиждащите се за съхраняване на площадката опасни вещества, предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, за опасност от голяма авария, по критериите съгласно Приложение № 3 на ЗООС. След реализиране на планираните промени, ще се съхраняват следните опасни вещества:
 - ✓ Природен газ - максималното количество, което може да бъде налично в тръбопроводи, в акумулиращи и буферни съдове, е общо 0.1581 тона;
 - ✓ Дизелово гориво - максималното количество, което може да бъде налично в резервоара на автоснабдителната станция, е 45.5 тона;
 - ✓ Бензин - максималното количество, което може да бъде налично в резервоара на автоснабдителната станция, е 8.8 тона;
 - ✓ Пропан-бутан - максималното количество, което може да бъде налично в резервоара на автоснабдителната станция, е 5 тона.
4. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района. В съседство са разположени пътища и промишлени обекти, на територията на индустриална зона „ТЕГРА“.
5. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4214-9/01.11.2022 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на ИП.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За бензиностанция, газстанция, метанстанция“. Площадката е в зоната на индустриална зона „ТЕГРА“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна.
2. Газопроводното отклонение ще премине подземно. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни собственици на терени или на други дейности осъществявани в близост.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000529 “Мартен - Ряхово” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- С реализирането на ИП няма вероятност да се увеличи нивото на шум и безпокойство до защитени зони и да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност косвено да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания;
- Не се очаква трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в екологичната мрежа „Натура 2000“;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000529 “Мартеп - Ряхово“;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в настоящото ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – слабо отрицателно, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
2. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително, дългосрочно, обратимо, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – незначително, без кумулативен ефект;
 - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
3. Няма данни да се засяга място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.
4. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе, както и е изпратено на общинската администрация на дата 21.09.2022 г.
2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:

- по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 20.10.2022 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 24.10.2022 г. за Кметство град Мартен и 28.10.2022 г. за Община Русе. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4214-(10)-15.11.2022 г., кметът на Кметство град Мартен заявява, че в кметството не са постъпвали становища и възражения заинтересовани лица и организации. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4214-(11)-15.11.2022 г., Община Русе заявява, че в резултат на 14-дневния обществен достъп до документацията не са постъпвали възражения и предложения от обществеността.
3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона (ДВ, бр. 53/2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. ... ДВ, бр. 12/2017 г.), решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 18.11.2022



