



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 124 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище от Регионална здравна инспекция – Перник

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на подстанция 33/110 kV „Кондофрей“ и нова въздушна линия на електропровод 110 kV до поземлен имот с идентификатор 80488.73.38 (п/ст „Червена Могила“), землище на с. Червена Могила, общ. Радомир, обл. Перник“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОФИЯ УЕСТ ЕЛЕКТРИК“ ООД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) - 110 kV, която ще преминава през имоти в землищата на с. Червена Могила, с. Стефаново, с. Долни Раковец, с. Бобораци и с. Жедна, общ. Радомир, област Перник. Трасето на електропровода ще започва от съществуващата електрическа подстанция „Червена Могила“ 400/110 kV, разположена в ПИ с идентификатор 80488.73.38, ще преминава през поземлени имоти, описани в приложените регистри в землищата на с. Червена Могила, с. Стефаново, с. Долни Раковец, с. Бобораци и с. Жедна, и ще достига крайната си точка на територията на обект фотоволтаични инсталации (ФЕЦ Кондофрей), където ще бъде разположена нова електрическа подстанция 33/110 kV „Кондофрей“. Произведената ел. енергия от ФЕЦ Кондофрей ще бъде изнасяна към електропреносната мрежа. За оптичното мълниезащитно въже по целия електропровод се предвижда активна защита от вибрации с виброгасители „Стокбридж“. Изолацията на електропровода ще се изпълни с полимерни изолатори.

Общата дължина на трасето на новата въздушна електропроводна линия - 110 kV ще бъде 11 417 м. Размерът на сервитутната зона на въздушния електропровод - ивица с минимална ширина от 7 метра от двете му страни, като в отделните участъци между стълбовете ще достига до ширина от 16 м, мерено от оста. Проектното трасе ще се състои от 44 стълба. Предвижда се изграждане на стоманено-решетъчни стълбове върху



44 бр. бетонни фундаменти в определените в проекта за тази цел места /всяка стъпка ще бъде с размер 100 м²/.

Проектното трасе на въздушния електропровод пресича съществуваща електрифицирана 5-та главна железопътна линия София - Радомир - Кулата в междугарие Радомир - Долни Раковец при км 56+371. Обектите на железопътната инфраструктура в района на пресичане са разположени в поземлен имот с идентификатор 22490.35.806 по КKKP на с. Долни Раковец, община Радомир, област Перник, който е публична държавна собственост.

Така представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - т. 3 – „енергийно стопанство“, буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 на Закон за опазване на околната среда (ЗООС).

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Трасето на новата въздушна линия и имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени защитени зони са:

- BG0001375 „Острица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-321/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.) - на отстояние от 1 км;

- BG0000298 „Конявска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 /02.03.2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21 /2007 г.), изм. с Решение № 588 /06.08.2021 г. на МС (обн. ДВ, бр. 67 /2021 г.) - на отстояние от 5 км.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на нова въздушна електропроводна линия - 110 kV, с дължина 11 417 м, разположена в землищата на с. Червена Могила, с. Стефаново, с. Долни Раковец, с. Боборапи и с. Жедна, общ. Радомир, област Перник и изграждане на нова електрическа подстанция.
2. ИП за изграждане на въздушното трасе е свързан с проекта за изграждане на фотоволтаични инсталации (ФЕЦ Кондофрей), които ще бъдат разположени в имоти, находящи се в землището на с. Кондофрей и с проекта за изграждане на подстанция „Кондофрей“ 33/110 kV.
3. С писмо изх. № ЖИ-4479/30.01.2023 г. Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ)“ е съгласувало Проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на ВЕЛ 110 kV. Съгласно становището на ДП НКЖИ пресичането на новопроектираната ВЛ 110 kV и съществуваща електрифицирана железопътна линия София - Радомир - Кулата в района на жп км 56+371, междугарие Радомир -Долни Раковец - отговаря на изискваният на Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт.
4. По време на строителството на обекта е възможно краткотрайна локална поява на прахови емисии в границите на площадката в резултат на строителните дейности и движението на транспортната техника. Въздействието по време на строителството върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно в границите на площадката и няма да има кумулативен ефект. По време на строителството и експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. На територията на обекта не се предвиждат организирани източници на емисии.
5. Проектираният електропровод с номинално линейно напрежение 110 kV създава електромагнитно поле с честота 50Hz. Предвид отстоянието от населени места и силата на електромагнитното поле не съществува здравен риск за населението на съседните населени места от реализацията на инвестиционното предложение.
6. Температурата на загряване на проводника не превишава пределно допустимите такива, опасни за кацане на птици. Всеки стълб ще се заземява, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения за хора и животни.
7. Не се предвижда използване на вода за производствени нужди и съответно няма да се формират производствени отпадъчни води. Не се предвижда заустване в повърхностни водни обекти.
8. ИП не е свързано с изграждане на съоръжения за опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
9. Предвид характера на ИП по време на експлоатацията не се предвижда формирането на производствени и битово-фекални отпадъчни води.
10. При изграждането на обекта ще се образуват минимални количества отпадъци. Основно това ще бъдат земни маси от изкопни работи и метали от монтажа на оборудване, проводници, мълниезащитни въжета и стоманорешетъчни стълбове и др. Земните маси ще бъдат връщани обратно на терена. След натрупване на определени количества, отпадъците ще се предават за рециклиране на лицензирани фирми.
11. За периода на реализация на ИП на строителната площадка ще бъдат поставени химически тоалетни. При спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд по време на експлоатацията на обекта рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален.
12. Повишени нива на шум се очакват по време на строителството. Шумовият фон в района на строителната площадка ще влоши за кратко време.
13. По време на експлоатацията няма да има шумово натоварване.



14. Съгласно становище с изх. № РЗИ-2194#1/19.07.2023 г. на Регионална здравна инспекция – Перник в представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи и направените въз основа на тях изводи и заключения потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Перник и района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти, с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. С Решение № 236/22.11.2022г. на Общински съвет – Радомир се допуска изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – изграждане на нова въздушна линия на електропровод 110 kV, преминаващ през имоти в землищата на с. Червена Могила, с. Стефаново, с. Долни Раковец, с. Бобораци и с. Жедна, общ. Радомир, област Перник. Имотите, обект на ИП, са: Държавна публична собственост; Държавна частна собственост; Общинска публична собственост; Общинска частна собственост; Частна собственост.
2. Със Заповед № 785/26.09.2022 г. на зам.кмета на община Радомир е одобрен ПУП-ПЗ.
3. Трасето преминава през земеделски земи, ниви и при реализацията на ИП се очакват локални, незначителни промени в структурата и функционирането на ландшафта в района.
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на имотите.
5. Територията, предмет на инвестиционното предложение, е извън границите на защитени зони от мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване.
6. Предвид местоположението, няма вероятност при реализиране на инвестиционното предложение да се предизвика значително безпокойство и прогонване на видове, в т.ч. птици, предмет на опазване, в най-близко разположените зони, до увреждане или фрагментиране на важни за тях биокоридорни връзки.
7. Няма вероятност от генериране на вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменения в характеристиките им, като ключови елементи за най-близко разположените защитени зони от мрежа Натура 2000.
8. Предвид местоположението, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (ИП) да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или ИП.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очакваното въздействие ще бъде с малък териториален обхват – с локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.
2. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.
3. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на Община Радомир и кметствата с. Червена могила, Стефаново, Долни Раковец, Бобораци и Жедна, с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят е представил доказателства за оповестяване на инвестиционното предложение.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 3.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София;
 - 3.2. от Община Радомир - на интернет страницата и чрез информационното табло в сградата ѝ. С писмо с изх. № АО-48-00-452/13.04.2023 г. администрацията на Община Радомир удостоверява, че информацията по Приложение № 2 е оповестена за периода от 04.07.2023 г. до 18.07.2023 г. и в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп не са постъпили жалби и възражения;
 - 3.3. С писма изпратени до РИОСВ-София кметствата уведомяват, че информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставена на обществено достъпно място както следва:
 - от кметство Стефаново, общ. Радомир – от 10.07.2023 г. до 24.07.2023 г.;
 - от кметство Червена могила, общ. Радомир - от 10.07.2023 г. до 25.07.2023 г.;
 - от кметство Жедна, общ. Радомир – от 07.07.2023 г. до 21.07.2023 г.;
 - от кметство Бобораци, общ. Радомир – от 07.07.2023 г. до 21.07.2023 г.;
 - от кметство Долни Раковец, общ. Радомир – от 15.07.2023 г. до 08.08.2023 г.В резултат от обществения достъп не са постъпвали възражения, мнения и становища
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:



Видът на стълбовете да бъде съобразен с изискванията за намаляване на неблагоприятния ефект от въздушни електропроводи върху птици и да се предвиди монтиране на съоръжения (птицебрани и др.) върху стълбовете по трасето на новата ВЕЛ 110 kV.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата.....18.08.2023

РУМЯНА МАРИНОВА

За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 97/24.09.2021 г.

