



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр. Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел: 813-205, факс: 813-200; e-mail: riosvbs@unacs.bg

Решение № БС-27- ЕО/21.04.2010 г.

За преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /Обн., ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп., бр. 105/2008 г./, чл. 14 от Наредба за условията, реда и методите на извършване на екологична оценка на планове и програми /Приета с ПМС № 139/2004 г., обн., ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г./ /Наредба за ЕО/, представената писмена документация, съгласно чл. 8 от Наредба за ЕО с Вх. № 259 от 12.03.2010 г. /

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на План/Програма: “ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел.енергия в УПИ V-132, кв.7 по плана на село Драчево, Община Средец”

възложител: “ЕНЕРДЖИ ГРУП 7” ЕООД

гр.Бургас, ул. “Фердинандова” № 106

Характеристика на плана:

Предложеният план/програма предвижда изграждане на фотоволтаична централа, използваща слънчевата радиация за производство на електрическа енергия, разположена в землището на с. Драчево, УПИ V-132, кв.7, Община Средец. Ще се използват силициеви тънкослойни фотоволтаични модули модел First Solar-FS 275, генериращи постоянно напрежение и ще бъдат монтирани на носещи конструкции, разположени на предназначения терен.

Ориентацията на PV модули – монтажен ъгъл спрямо земната хоризонтала – 23 градуса, ориентация по азимут – 0 градуса. Разстоянието между редовете се предвижда да бъде до 3 метра. Полученото от тях постоянно напрежение се преобразува в променливо напрежение от инвертори за напрежение Fronius IG Plus 150.

Основни характеристики на фотоволтаичната централа са:

- изходна номинална мощност 94 Wp;
- номинално напрежение на мрежата – 400 V;
- номинална честота на мрежата -50 Hz;
- фактор на мощност – cos1

Теренът, предвиден за реализация на плана, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие.

Поради следните мотиви :

1. Планът е във връзка с ангажиментите на България по международни конвенции и договорености, по които е страна: VII рамкова конвенция на ЕС, протокола от Киото, Програма АЛТЕНЕР, „Бяла книга” възобновяеми източници и Доклада MOMBAUR. Планът е в съответствие със Закона за енергийната ефективност, Закона за енергетиката и Енергийната стратегия на България.

2. В Подробния устройствен план /ПУП/ не са включени бъдещи инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда.

3. Инвестиционното предложение не засяга и не предвижда унищожаване на дървесни и храстови видове или прогонване на животински видове.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Планът да се съгласува с МЗ, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

2. Да се предвидят места за временно депониране на материалите от строителните дейности.

3. Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

