



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 370

Плевен, 04.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ПН ЕО 6/2011г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), съгласно чл.14, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ бр.57/2004г. и вс. изм. и доп.), представена писмена документация и информация по чл.8 от Наредбата за ЕО, чл.31 от Закон за биологичното разнообразие и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г)

РЕШИХ:

да не се извърши екологична оценка за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ№223002 от КВС за землището на с. Глава, общ. Червен бряг, предвиждащ инвестиционно предложение "Фотоволтаична електроцентрала".

Възложител: "Блек & Буш" ЕООД с управители: Бохумил Гримм и Петър Спачил, с адрес: гр. София, район "Възраждане", ул."С. Врачански" №2, ет.2, ЕИК: 201159737.

Кратка характеристика на плана: Разглежданият план (ПУП – ПЗ) предвижда промяна предназначението на ПИ № 223002, местност "Лозята", в землището на с. Глава, община Червен бряг с цел да се изгради фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 4 MW.

ПИ № 223002 в землището на с. Глава, общ. Червен бряг е с начин на трайно ползване пасище, мера, с площ 80 дка (съгласно Скица №К03423/25.01.2011 г. на Общинска служба по земеделие, гр.Червен бряг) и граничи с полски пътища, пасище, мера и жилищна територия. Имотът е извън границите на разположената в близост 33 "Река Искър" (BG 0000613) (по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/) – на около 780 км разстояние. Електроцентралата ще бъде с инсталирана мощност от 4 MW. Фотоволтаичните слънчеви панели ще бъдат окачени на носещи конструкции. Носещата конструкция ще се състои от сглобяеми железобетонни префабрикати с размери 80 x 30 x 90 см. и стоманени греди, на които с поцинковани скрепителни елементи ще се монтират отделните фотоволтаични панели. Един панелен модул включва два панела. Подредени са в редица, отстоящи на 4.20 м една от друга. В обекта ще има 4 броя трафопостове с размер 5,5/2,83 м и 8 броя инвентори, които ще служат като основен компонент за производството на АС 230V/50 Hz. До всеки един инвертор ще се свързват 2240 панела в блок по 14 бр. с мощност 230 W.

Достъпът до площадката на предвидената фотоволтаична електроцентрала ще се осъществи посредством уличната мрежа на населеното място, без проектиране на нови комуникационни решения. Фотоволтаичната централа ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа чрез ЗРУ 20 kV на границата на имота към стълб № 5 от отклонението от ЕП "Житница" 20 kV към ТП4 в УПИ II, кв. 77.

Извършена е преценка по чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, (Наредбата за ОС, ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г.) и е преценено, че планът няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона "Река Искър" (BG 0000181) и може да бъде съгласуван.



МОТИВИ

I. Характеристика на плана/програмата по отношение на: степента, до която плана/програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределение на ресурсите; значението на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие; екологични проблеми от значение за плана/програмата; значението на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.

1. Инвестиционното предложение "Фотоволтаична електроцентрала" се предвижда да се изгради в ПИ № 223002, местност "Лозята", в землището на с. Глава, община Червен бряг.
2. Поземленият имот №223002 е с начин на трайно ползване пасище, мера, с площ 80 дка (съгласно Скица № K03423/25.01.2011 г. на Общинска служба по земеделие, гр.Червен бряг) и граничи с полски пътища, пасище, мера и жилищна територия.
3. Достъпът до площадката на предвидената фотоволтаична електрическа централа ще се осъществи посредством уличната мрежа на населеното място, без проектиране на нови комуникационни решения.
4. Фотоволтаичната централа ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа чрез ЗРУ 20 kv на границата на имота към стълб № 5 от отклонението от ЕП "Житница" 20 kv към ТП4 в УПИ II, кв. 77.
5. При експлоатацията на инсталацията не се очаква образуване на производствени отпадъци, освен генериране в незначителни количества на твърди битови отпадъци от работещите на обекта хора.
6. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с изпускане на замърсители в атмосферният въздух или със съществено въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.

II. Характеристика на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията /географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/, ценност и уязвимост на засегнатата територия /вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишаване на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване/, въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

1. ПИ № 223002 в местността "Лозята", в землището на с. Глава, община Червен бряг, на който ще се промени начинът на ползване във връзка с изграждане на фотоволтаична електроцентрала, е извън границите на най-близко разположената защитена зона "Река Искър" (BG 0000613) – отстои на около 780 м от границите ѝ. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната – природни местообитания от Приложение №1 на ЗБР (Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС) и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона – бозайници (Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), Видра (*Lutra lutra*), Добруджански (среден) хомяк (*Mesocricetus newtoni*), Степен пор (*Mustela eversmannii*), Остроух ношник (*Myotis blythii*), Трицветен ношник (*Myotis emarginatus*), Средиземноморски подковонос (*Rhinolophus blasii*), Лалугер (*Spermophilus citellus*), Пъстър пор (*Vormela peregusna*) и др.), земноводни и влечуги (Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Ивичест смок (*Elaphe quatuorlineata*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*), Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*), Добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*)), риби (Малка вретенарка (*Zingel streber*), Распер (*Aspius aspius*), Черна (балканска) мряна (*Barbus meridionalis*), Голям щипок (*Cobitis elongata*), Високотел бибан (*Gymnocephalus baloni*), Ивичест бибан (*Gymnocephalus schraetzer*), Балкански щипок (*Sabanejewia aurata*) и др.), безгръбначни (Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Алпийска розалия (*Rosalia alpina*) и др.).



III. Степента, до която плана влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

1. Планът не е в противоречие с други планове и програми.
2. За горепосоченият план в съответствие с чл.13 от Наредбата за ЕО са уведомени РЗИ гр. Плевен и Министерството на здравеопазването. Представено е становище от МЗ с изх.№47-22-ПСК-0401/17.02.2011г.
3. Към момента на издаване на настоящето решение няма постъпили писмени възражения по законосъобразност в РИОСВ Плевен относно реализацията на плана.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Дата 07.03.2011г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ Плевен

