



РЕШЕНИЕ № РУ - 1 - ЕО/2011

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 105/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.), чл. 37, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 81/2010г.), писмено искане от възложителя по чл. 8 и съгласно чл. 14, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006г., бр. 29/2010г.)

РЕШИХ

да се извърши екологична оценка на *Подобен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 040022 с обща площ 347.680 дка в землището на село Пожарево, община Тутракан за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 20 MW*, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Соларен Парк Балчик” ООД, гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 61

Характеристика на предложението Подобен устройствен план – План за застрояване:

В предложението ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на земя с Начин на трайно ползване – *Нива* и ситуиране на фотоволтаична централа. Ще се обособи територия със статут “*Предимно производствена*”. Разглежданият имот е собственост на възложителя. Категорията на земята е *Четвърта*, при неполивни условия.

Очакваната номинална мощност е 20 MW. Площадката се намира на около 550 м от регулационните граници на село Пожарево и граничи с полски път, обработваеми площи и горски фонд.

Съгласно представената информация разглежданият имот не попада в защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 103/2009г.) или в защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.). Най – близко разположените защитени зони са: “*Остров Пожарево*” с идентификационен код BG 0000237, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и “*Пожарево-Гарван*” с идентификационен код BG 0000530, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. Същите отстоят на около 350 м.

МОТИВИ:

1. Енергийната стратегия на Република България, съгласувана от Министъра на околната среда и водите със Становище по ЕО № 3-2/2010г., стимулира реализацията на инвестиционни намерения, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), разположени в нарушени или урбанизирани терени. Инвестиционното предложение, предвижда изграждане на фотоволтаична централа върху земеделска земя, четвърта категория при неполивни условия. Ще се промени статута и предназначението на 347.680 дка обработваеми площи. Характерът на дейността, предопределя невъзможност за по-нататъшното използване на разглежданата площ за селскостопански цели.

2. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е: има вероятност реализацията на плана за застрояване да окаже значително отрицателно въздействие върху популации, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони поради следното:

2.1. В непосредствена близост до разглежданата територия се намира част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” - защитени зони “*Остров Пожарево*” с идентификационен код BG 0000237 и

“Пожарево-Гарван” с идентификационен код BG 0000530. Теренът е подходящ за търсене на храна от местни и мигриращи видове птици, както и за осъществяване на генетичен обмен между популации, предмет на опазване в защитените зони;

2.2. Съществува потенциална заплаха за безпокойство по време на размножителния период на местни и мигриращи видове птици, увреждане на бавноподвижни животни по време на строителството и експлоатацията на обекта и изграждането на трасето свързващо централата с общата електроразпределителна мрежа.

3. Необходимост от оценка на кумулативните въздействия върху компонентите на околната среда и елементите на близко разположените защитени зони.

4. С доклада за ЕО следва да се определи степента на въздействие и да се предложат адекватни мерки за ограничаване, предотвратяване и отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана за застрояване.

На основание чл. 14, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* поставям следните **изисквания към обхвата на екологичната оценка**:

1. Докладът за екологична оценка трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 86, ал. 3 на *Закона за опазване на околната среда*.

2. Разработване на доклад за оценка на степента на въздействие върху видовете и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони - приложение към доклада за ЕО. Докладът да следва структурата определена в чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и трябва да бъде разработен от колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление “биологически науки”. На основание чл. 20, ал. 3, т. 8 от горесцитираната наредба в екипа от експерти задължително да се включи специалист орнитолог;

3. Да се приложат резултатите от специфичните прединвестиционни проучвания, направени в съответствие с изискванията на чл. 136 от *Наредба № 14/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия*.

4. Да се извърши предварително съгласуване за възможностите, за присъединяване на централата към общата електроразпределителна мрежа.

5. Да се приложат примерни схеми, касаещи съоръженията на обслужващата инфраструктура.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 13.01.2011

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

