



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД - 20- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на подобект “Разпределителна мрежа – Нова индустриална зона със Сигнатура – Блг -101” на обект “Газификация на гр. Благоевград”, предвидено да се реализира землището на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Рила Газ” ЕАД със седалище гр. София, ул. ”Алабин” 36, ет. 5, ЕИН: BG 175089163

Кратко описание на инвестиционното предложение:

I. *Описание на предложението* - инвестиционното предложение включва изграждане на разпределителен газопровод от ГРМ гр. Благоевград до ГРИТ Метро и ГИТ Метан станция „Ден и нощ”. Разпределителният газопровод е с максимално работно налягане 1,6 МРа, изпълнен от стоманени тръби с полиетиленова изолация. Трасето започва от КВ Метро – ПК70+33,75. В 278а от изграден стоманен газопровод с диаметър DN300 от АГРС Благоевград до ГРП1-Г в регулацията на гр. Благоевград – Промислена зона. След което газопровода продължава и минава през селскостопански пътища с идентификатори 04279.27.38, 04279.26.330, 04279.25.40, 04279.24.16, 04279.18.27, по КК на Благоевград, в посока Метро и в имот с идентификатор 04279.18.1 се монтира газорегулаторен пункт за понижаване на налягането от 1,6 МРа до 0,5 МРа. При ГРП16/5 се монтира тройник като единият край отива до ГРП16/5, а другият продължава с $P_{раб.}=1,6$ МРа. След ГРП16/5 газопровода се изпълнява с полиетилен серия S5 и $P_{раб.}=0,5$ МРа. Двата успоредно движещи се газопровода преминават през имот с идентификатор 04279.17.125, като след



200 метра се монтира тройник на полиетиленовия газопровод и едната част от него отива до ГРИТ Метро като преминава през имот с идентификатор 04279.17.116 с дължина 145 метра. Другият край от тройника и стоманеният разпределителен газопровод продължават през имот с идентификатор 04279.17.125 с дължина 56 метра до път III^{ти} клас Благоевград – Станке Лисичково с идентификатор 04279.113.15, като там завършва полиетиленовият газопровод. Стоманеният РГ продължава по път III^{ти} клас Благоевград – Станке Лисичково с идентификатор 04279.113.15 в посока Станке Лисичково до метан станция.

Дължината на трасето на газопровода е 2100 m. Капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е 3000 m³/h.

Производителността на съоръжението Газорегулаторно и измервателно табло „Метро” е 120 m³/h, а на Газоизмервателно табло Метан станция „Ден и Нощ” е 1 800m³/h.

При изграждането на газоразпределителната мрежа тръбите се полагат подземно на дълбочина най-малко 0.8 m. Допустимо е покритие 0.6 m в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства.

Най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята се използва като горен завършващ. Дебелината на слоя хумус след рекултивация е не по-малко от 30-35 cm след слягането.

Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа.

Всички съоръжения и елементи на газоразпределителната мрежа включват в технологичната си схема предпазно-отсекателна арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход.

Основният процес при експлоатацията на газоразпределителната мрежа е транспортиране на природен газ до границите на регулация на ГРИТ Метро и ГИТ Метан станция ”Ден и нощ”. Газорегулаторния пункт (ГРП 16/5 МПа) за понижаване на налягането е с капацитет 1 800m³/h.

II. Съгласно представените скици и картен материал, не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

III. Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „б” (с диаметър на тръбопровода за транспортиране на газ под 800 мм и с дължина по-малко от 40 км) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и за него е извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

МОТИВИ:



I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижданото строителство ще се извършва съобразно съществуващите стандарти при изграждането на газопроводи.

2. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Предвижда се образуваните по време на строителството минимални количества отпадъци да бъдат събирани и транспортирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

5. Риска от инциденти - при строителството съществува вероятност от риск при неспазване на правилата за безопасност, а при експлоатацията не се предвижда възникване на риск - при изтичане на природен газ в открито пространство не съществува опасност от взрив.

6. Кумулиране с други предложения - не се очакват кумулативни въздействия.

7. Дискомфорт – при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значителен дискомфорт за околната среда и засегнатото население.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Разпределителния газопровод ще преминава в землището на гр. Благоевград и ще се положи предимно по селскостопански пътища с идентификатори 04279.27.38, 04279.26.330, 04279.25.40, 04279.24.16, 04279. 18.27, по КК на Благоевград и имот с идентификатор 04279.18.1, където ще бъде разположен газорегулаторния пункт за понижаване на налягането.

2. След полагане на газопровода, ползването на съседните терени ще бъде ограничено в сервитутните му граници 2х2 м, което е неизбежно.

3. Трасето на газопровода не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и питейни и хигиенни нужди, съгласно изх. № ВК-01-131/16.05.2011 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград.

4. В следствие реализацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитените зони, поради следните **мотиви**:

1. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност самостоятелно и/или в комбинация с други планове, проекти и инвестиционни предложения в района да доведе до увреждане, унищожаване и/или



модифициране на природни типове местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близко намиращата се защитена зона.

2. Няма вероятност за промяна на структурата и функциите на защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” в следствие на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване на популацията на видове, предмет на опазване в защитените зони, до намаляване на естествения район на разпространение на видовете в зоните, както и до намаляване на площта на местообитания, които осигуряват преживяването на популациите на видовете, предмет на опазване.

4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта на защитените зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните ѝ цели.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. *Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве* - изграждането и експлоатацията на обекта не предполага отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, върху земеползването и материалните активи, съгласно становище с изх. № 4609/02.08.2011 г. на Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград

2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството се очакват минимални отрицателни въздействия. След пускане на газопровода в експлоатация ще има положителен ефект върху атмосферния въздух както в населените места, така и в целия район.

3. *Въздействие върху повърхностни води* – не се засягат повърхностни водни обекти.

4. *Въздействие върху земи и почви* - хумусния пласт от почвата ще се из земе и депонира. След завършване на строителството хумусния пласт ще се използва при рекултивацията.

5. *Въздействие върху растителния и животинския свят* - не се очакват значителни неблагоприятни въздействия.

6. *Въздействие върху земните недра* – не се очаква въздействие върху земните недра и подземните води.

7. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафта ще запази своята структура и свойства след извършване на рекултивационните мероприятия.

8. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква - по трасето на газопровода няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници.

9. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството. При експлоатацията не се формират отпадъци.

10. *Въздействие на фактор “шум” върху околната среда* – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Няма да има източниците на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху обекти подлежащи на здравна защита. Въздействие от вибрации не се очаква.

11. *Вид, вероятност и обхват на въздействието*: въздействието е пряко и краткотрайно само по време на строителството. Кумулативни и комбинирани



въздействия не се очакват. *Териториалния обхват на въздействието* е малък. *Вероятност от поява на въздействието* - негативното въздействие върху околната среда ще се прояви само по време на строителството.

12. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите засегнати при строителството.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Благоевград с вх. №П-03-135/09.02.2011 г. за инвестиционното си предложение, а засегнатото население е уведомено, чрез поставяне на уведомление на информационното табло в сградата на Община Благоевград на 07.03.2011 г. Съгласно изх. № П-03-135/22.03.2011 г. на Общинска администрация Благоевград, в общината не са постъпили възражения и становища по инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.

Настоящото решение за „Изграждане на подобект “Разпределителна мрежа – Нова индустриална зона със Сигнатура – Блг -101” на обект “Газификация на гр. Благоевград”, предвидено да се реализира землището на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 05.08.2011 г.

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ

За Директор на РИОСВ – Благоевград

