



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перущица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail: riosvbs@unacs.bg

Изм. № 1536

гр. Бургас 27.05.2009 г.

ДО

„ТРАФОЕЛЕКТРОИНВЕСТ” – НЕК - ЕАД

БУЛ. “П.Ю.ТОДОРОВ” № 24

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Искане на Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС на **инвестиционно предложение:** „Изграждане на на електрическа подстанция „Слънчев бряг - запад” 110/20 кV”

местоположение: поземлен имот № 39164.13.61, местност „Драката”, землище с. Кошарица, Община Несебър, Област Бургас

възложител: „Трафоелектроинвест” – НЕК - ЕАД

гр. София 1408, бул. “П.Ю.Тодоров” № 24

Приложено Ви изпращаме **РЕШЕНИЕ № БС-134-ПР/27.05.2009 г.** за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на на електрическа подстанция „Слънчев бряг - запад” 110/20 кV в поземлен имот № 39164.13.61, местност „Драката”, землище с. Кошарица, Община Несебър, Област Бургас” с възложители: „Трафоелектроинвест” – НЕК - ЕАД - със заключение да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.

Теренът, предвиден за реализация на **инвестиционното предложение** попада в защитена зона 33 „Емине”, с код BG 0002043, за опазване на дивите птици.

За получаване на Решението възложителя е заплатил такса 570 лв. съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 253 за Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ / Обн. ДВ бр.86/2004г., изм. ДВ. бр. 6 /2009г./.


Община Несебър следва да постави съобщение за Решението по необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет, след което да съхрани документите в регистър.

За одобряването на проекта следва да се прилага общия ред на Закона за устройство на територията.

При промяна на същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителя/ новия възложител и Община Несебър следва да уведомят РИОСВ-Бургас преди акта на одобряване по реда на специален закон. Одобряването в този случай да стане само след съответно ново становище или решение на компетентния орган.

Решението на РИОСВ не отменя отговорността на възложителя и община Несебър и не може да им послужи като основание за отпадане на отговорността им, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

ДОЦ. Д-Р С. СИМЕОНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; е-mail:riosybs@unacs.bg

РЕШЕНИЕ № БС-134-ПР/27.05.2009

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на електрическа подстанция „Слънчев бряг - запад” 110/20 kV”

местоположение: поземлен имот № 39164.13.61, местност „Драката”, землище с. Кошарица, Община Несебър, Област Бургас

възложител: „Трафоелектроинвест” – НЕК - ЕАД
гр. София 1408, бул. “П.Ю.Тодоров” № 24

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение предвижда изграждането на електрическа подстанция „Слънчев бряг - запад” 110/20 kV в имот с пл. № 39164.13.61 (с площ 5702м² - земеделска земя с начин на трайно ползване - пасище), местност „Драката”, землище с. Кошарица, Община Несебър на мястото на временната подстанция в същия имот. Присъединяването на п/ст 110/20 kV „Слънчев бряг - запад” към националната електроенергийна система ще се осъществи посредством двете тройки на съществуващата ВЛ 110 kV „Емона” „вход” в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на новата подстанция. ВЛ 110 kV „Емона” осъществява връзката между п/ст „Старо Оряхово” и п/ст „Слънчев бряг”. Трасето и преминава през площадката на п/ст „Слънчев бряг - запад”.

В подстанцията ще бъдат монтирани два трансформатора 110/20 kV с мощност 25/31.5 MVA с преводно отношение 110±15%/20 kV, регулируеми под товар. Оразмеряването на изводите 110 kV ще се извърши при следните мощности: в нормален режим 50 MW, а в аварийен 80 MW. Основните връзки ще бъдат за в/с „Влас”, в/с „Елените” и някои от трафопостовите на к.к. „Слънчев бряг”, с. Кошарица и др. Закритата разпределителна уредба 20 kV се предлага да се изпълни с КРУ, като се развие единична секционирана шинна система, състояща се от четири секции. Мрежата 20 kV захранвана от подстанцията ще е смесена кабелна и въздушна. Кабелните изводи 20 kV ще се оразмерят за нормален товар 2.5 MW и аварийен 5 MW. Въздушните изводи ще се оразмерят съответно на 3.0 MW и аварийен 7.0 MW.

Теренът, предвиден за реализация на **инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ „Емине”, с код BG 0002043, за опазване на дивите птици.** За

инвестиционното предложение, съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие, е проведена процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ПМС №201/2007г., ДВ. бр.73/ чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда /т. 3, буква "б"/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като:

1.1. Инвестиционното предложение е с малък обхват. Предназначението на подстанцията е да осигури качествено и с необходимите параметри електрозахранване на консуматори в района на КК „Сл. Бряг” и населените зони около него.

1.2. Площадката е подходящо подбрана по отношение на разположение, комуникации и товари. На този терен след проведена процедура, вече има поставена временна подобна станция.

1.3. Не се засягат пряко уязвими места с ключово значение за опазване на конзервационно значими видове и техните популации.

1.4. Имотът не попада и не е в близост до защитена територия.

1.5. Територията не засяга крайбрежни гнездови местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ „Емине”.

2. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За монтирането на временна (мобилна) поставяема п/ст 110/20 кV са направени временни подходи - отклонения от пътя Кошарица - Слънчев бряг, които ще се използват както за демонтирането, така и за изграждането на новата подстанция.

3. Технологичният процес при подстанциите е пренасяне и разпределение на електрическа енергия, при което за самия процес не са необходими природни ресурси.

4. Обектът, предвиден за изграждане, не разполага със съоръжения и инсталации, източници на замърсяване на атмосферния въздух. В подстанцията няма да се отделят вредни газове, пари, прах и аерозоли.

5. Подстанцията представлява инфраструктурен обект, изграждането на който няма да предизвика изменение в режима на водните течения и подземните води и няма да повлияе отрицателно върху общото състояние на водните екосистеми.

6. Въздушните електропроводи високо напрежение са източници на шум, вибрации и електромагнитно поле. Предвид на това са взети мерки за ограничаване на вибрациите с виброзаглушители, поради което шума и вибрациите ще са ограничени до минимум.

7. Предвидени са необходимите съдове за събиране и съхранение на генерираните отпадъци. Всички генерирани при строителните работи отпадъци, заедно с изкопните земни маси ще се извозват на отредено за целта депо.

8. За инвестиционното предложение, постъпило със заявление и обява са информирани Общинската администрация Несебър и засегнатото население. Няма

информация за получени възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията

Решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДОЦ. Д-Р С. СИМЕОНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

