



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail:riosvbs@unacs.bg

РЕШЕНИЕ № БС -317- ПР/2008

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, канализационна и водоснабдителна мрежа“

местоположение: землище с. Съединение, местност „Гробищата“, имот № 000637, Община Сунгурларе, Област Бургас

възложител: Община Сунгурларе

гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда да се реализира проект за изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на формираните битово-фекални отпадъчни води от населеното място, довеждането им до ПСОВ. Последната ще се изгради в поземлен имот № 000637 в местност “Гробищата”, землище с.Съединение, Община Сунгурларе. Пречиствателната станция ще е със следните оразмерителни параметри на отпадъчни води на вход: еквивалентни брой жители – 2050 души и средно денонощно водно количество – 277 м³/ден. Предвижда се цялостна канализация на с. Съединение, дъждопреливници три броя с отливни канали и заустването им в близкото дере. Уличната канализация за селото е разработена – тип смесена. Технологичната схема за пречиствателната станция включва следните съоръжения: входна шахта; фина решетка, с разстояние между прътите 6 мм; пясъкозадържател; задържател резервоар с помпена станция за сурови води; еднобасейнови биологични реактори с аерационна система с фини мехурчета; въздуходувна станция; тръбен смесител; дозаторна система за натриев хипохлорит - за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води; контактен резервоар; силос за утайки; реагентно стопанство и механично обезводняване на утайките с шнекова филтърпреса. След пречистването на водите в пречиствателна станция, същите ще се заустват в сухо дере, отливен канал на местен язовир. Краен приемник на пречистените води е река Луда Камчия, в която се зауства дерето. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в защитена зона “Ришки проход” с код

- да не се изгражда плътна ограда, препятстваща придвижването на представители на херпетофауната и някои дребни бозайници и обмяната на генетичен материал помежду им

- да се запознаят работещите в обекта, че района е в обхвата на защитена зона и могат да се срещнат животински видове с природозащитен статус, както и с необходимостта от тяхното опазване.

9. При строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси.

10. За инвестиционното предложение, постъпило със заявление и обява в местен вестник са информирани засегнатото население. Няма информация за получени възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 1 месец след настъпване на измененията

Решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ТОДОР ВЪЛЧЕВ

За Директор на РИОСВ - Бургас

(Заповед № РД-30/2008 г. на Директора на РИОСВ – Бургас)

Дата: 27.05.2008 г.

