



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail: riosvbs@unacs.bg

Изх. № 4863

гр. Бургас 21.11.2007 г.

До

“Агротрейд” ЕООД

гр. Бургас к/с “Славейков” бл.28

Копие : Община Руен

ОТНОСНО : Инвестиционно предложение: ”Изграждане на съоръжение за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в имот № 014103 м/ст “Демир Алан”, землище село Сини рид, Община Руен”

възложител - “Агротрейд” ЕООД

Приложено Ви изпращаме **РЕШЕНИЕ № БС- 484- ПР / 2007 г.** за **инвестиционно предложение** ”Изграждане на съоръжение за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в имот № 014103 м/ст “Демир Алан”, землище село Сини рид, Община Руен” - **със заключение, че за обекта не се изисква оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.**

В работния проект и за експлоатацията на обекта да се изпълнят следните условия :

-проектирането и изграждането на съоръжението за производство на електроенергия посредством силата на вятъра да се извърши при спазването на следните технически показатели, като не се допуска промяна от възложителя и от община Руен:

съоръжение – 1 брой;

диаметър на ротора/перки – 62 м;

височина на фундамента - 70 м;

повърхност на ротора – 3019 м²;

перки – 3 броя

-в имота да не се извършва строителство на сгради, паркинги и заграждения

-да не се извършва водоснабдяване и канализация на парцела

-отделената почва при изкопните работи , да се използва обратно за насипване и уплътняване на фундамента

-теренът извън обхвата на съоръжението да не променя сегашното си състояние

-да се проведе инженерно-геоложко проучване за доказване устойчивостта на земната основа,

Общината следва да постави съобщение за Решението по необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет, след което да съхрани документите в регистър.

За одобряването на проекта следва да се прилага общия ред на Закона за устройство на територията.

При промяна на същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото становище, възложителя/новия възложител и Общината следва да уведомят РИОСВ-Бургас преди акта на одобряване по реда на специален закон. Одобряването в този случай да стане само след съответно ново становище или решение на компетентния орган.

ДИРЕКТОР:

/Доц. д-р С. Симеонов /



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail: riosvbs@unacs.bg

РЕШЕНИЕ № БС - 484- ПР/2007

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:**”Изграждане на съоръжение за производство на електроенергия посредством силата на вятъра”

местоположение: землище село Сини рид, имот № 014103 м/ст “Демир Алан”, Община Руен, Област Бургас

възложител:”Агротрейд” ЕООД
гр. Бургас к/с “Славейков” бл.28

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва монтаж на един вятърен електрогенератор, за производство и отдаване на електроенергия в енергийната мрежа на страната. Генераторът е трифазен, индукционен с превключваеми полюси за автоматична паралелна работа на мрежата. Включването в мрежата става плавно чрез тиристорно управление, за да се редуцират мрежовите натоварвания. За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо изкопаването на ями със съответните размери, в които ще се положат фундаментите на тръбните кули. Тръбните кули се състоят от една заварена и наслоена стомонена конструкция с един фундамент на плоча, при нормални почвени съотношения. Роторът представлява три перки с постоянен ъгъл на наклона, като мощността се ограничава от ефекта на турбулентност. Площта на имота е 9 309 кв.м.

Инвестиционното предложение **не попада в защитена територия** по смисъла на Закона за Защитените територии и **не попада в потенциална защитена зона** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2/ изм.- ДВ, бр.77/2005 г./ на Закона за опазване на околната среда / т.3 буква ” и ” и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1.Строителството на обекта отговаря на устойчивото развитие на територията. Имотът върху който ще се реализира инвестиционното предложение представлява необработваема селскостопанска земя с начин на трайно ползване “Нива” и категория при неполивни условия - седма.

2.В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.

3. Изграждането и функционирането на инвестиционното предложение в имот № имот № 014103 м/ст "Демир Алан", землище село Сини рид няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху намиращата се приблизително на 3,2 км., ЗЗ "Камчийска планина", с код BG 0002044 по Директивата за птиците, **при зъдължително спазване на следните изисквания и мерки** за предотвратяване намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия:

-проектирането и изграждането на съоръжението за производство на електроенергия посредством силата на вятъра да се извърши при спазването на следните технически показатели, като не се допуска промяна от възложителя и от община Руен:

съоръжение – 1 брой;

диаметър на ротора/перки – 62 м;

височина на фундамента - 70 м;

повърхност на ротора – 3019 м²;

перки – 3 броя

-в имота да не се извършва строителство на сгради, паркинги и заграждения.

-да не се извършва водоснабдяване и канализация на парцела.

-отделената почва при изкопните работи , да се използва обратно за насипване и уплътняване на фундамента.

-теренът извън обхвата на съоръжението да не променя сегашното си състояние.

4. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на видовия състав, тъй като проекта ще бъде изпълнен на терен, който е част от земеделски земи, с начин на трайно ползване – нива;

5. Отрицателно въздействие върху природни местообитания не се очаква поради местоположението на обекта – относителна отдалеченост от основните типове местообитания.

6. За предвижданият обект не се изисква ново строителство. Необходимо е само изкопаване на ями, в които ще се положат фундаментите на тръбните кули.

7. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на отделните видове висши растения и съставените от тях фитоценози.

8. По-голяма част от имота ще продължи да се използва за земеделски култури (по изрично заявяване от възложителя).

9. Не се предвижда изграждане на нови пътища. Достъпът до имота ще се осъществява от съществуващ четвъртокласен път.

10. Реализацията на обекта няма да доведе до изменение на фоновото ниво на шума. Съвременните мегаватови торбини при номиналната си мощност се въртят със сравнително ниски обороти и генерират шум с интензивност от 100 децибела. Шумът на разстояние 200-400 м. спада до около 40-60 децибела, а на 400-600 м. е под 10-15 децибела.

11. За инвестиционното предложение, постъпило със заявление и обява в местен вестник са информирани Общинската администрация Руен и засегнатото население. Не са постъпили запитвания, жалби и възражения в Община Руен във връзка с предложението.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността , съгласно действащата нормативна уредба .

При промяна на инвестиционното предложение , на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 21.11.2007 г.

ДИРЕКТОР на РИОСВ:

/Доц. д-р С. Симеонов/