



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail: riosvbs@unacs.bg

Изх. № 8302

До “Агротрейд” ЕООД

гр. Бургас 11.02.2008 г.

гр. Бургас, ж.к. “Славейков” бл. 28 вх. 2 ет. 7 ап. 21

Копие: Община Руен

ОТНОСНО: Искане на Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: “Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра”

местоположение: поземлен имот № 014053, местност „Демир Алан”, землище с. Сини рид, Община Руен, Област Бургаска,

възложител: “Агротрейд” ЕООД

гр. Бургас, ж.к. “Славейков” бл. 28 вх. 2 ет. 7 ап. 21

Приложено Ви изпращаме РЕШЕНИЕ № БС-58-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 014053, местност „Демир Алан”, землище с. Сини рид, Община Руен, Област Бургаска с възложител: “Агротрейд” ЕООД. За горесцитираното инвестиционно предложение е преценено **да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/**. Инвестиционното предложение включва инсталирането и експлоатацията на съоръжение за производство на електроенергия посредством силата на вятъра. Техническите характеристики на ветрогенератора ще бъдат следните: номинална мощност до 1000 kW, диаметър на ротора – 53 м, височина на фундамента – 60 м, включваща скорост – 4 м/с, повърхност на ротора – 1 810 м², перки – 3 броя, честота на въртене – 16-30 об./мин. Включването в мрежата ще става чрез тиристорно управление, за да се редуцират мрежовите натоварвания. Имотът, върху който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в землището на землище с. Сини рид, Община Руен и са собственост на възложителя. На обекта няма да има постоянно пребиваващи хора. Не се изисква строителство на жилищни сгради. Общата площ на имота е 6.318 дка. Ветрогенераторът ще работи на автономен режим. В контролера за управление на процесите има компютърна система за диагностика и автоматично регулиране на производството на електрическа енергия. **Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр. 133/1998 г./ и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие/ДВ, бр. 77/2002 г. с изменения/. Най-близко разположените защитени зони, приети с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр.21/2007г.) на Министерския съвет са “Камчийска и Еменска планина“, с код BG 0000133, определена по критериите на Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и „Камчийска планина” с код BG 0002044, определена по критериите на Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици.**

В работния проект и за експлоатацията на обекта да се изпълнят следните условия:

- оборудване на генераторните устройства с нискочестотни резонаторни зумери, с цел предотвратяване на фатални събития с прелитащи птици,

- при установяване на високи концентрации от птици, съоръженията да бъдат изключвани. Изключването да става регулярно, като последното бъде предвидено в договорните отношения с НЕК,

- препоръчително е при лошо време и неблагоприятни метеорологични условия, да се включват допълнителни светлинни и звукови сигнализатори, които да предупреждават за приближаващата опасност преминаващите птици по въздушните коридори.

За получаване на Решението възложителя е заплатил такса 350 лв. съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 253 за Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ / Обн. ДВ бр.86/2004г., изм. ДВ. бр.22 /2006г./.

Община Руен следва да постави съобщение за Решението по необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет, след което да съхрани документите в регистър.


За одобряването на проекта следва да се прилага общия ред на Закона за устройство на територията.

При промяна на същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото становище, възложителя/ новия възложител и Община Руен следва да уведомят РИОСВ-Бургас преди акта на одобряване по реда на специален закон. Одобряването в този случай да стане само след съответно ново становище или решение на компетентния орган.

Решението на РИОСВ не отменя отговорността на възложителя и община Руен и не може да им послужи като основание за отпадане на отговорността им, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

ДИРЕКТОР :

/доц. д-р С. Симеонов/





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail:riosvbs@unacs.bg

РЕШЕНИЕ № БС - 58 - ПР/2008

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 40, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: ”Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра“

местоположение: поземлен имот № 014053, местност „Демир Алан“, землище с. Сини рид, Община Руен, Област Бургаска,

възложител: “Агротрейд” ЕООД

гр. Бургас, ж.к. “Славейков” бл. 28 вх. 2 ет. 7 ап. 21

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва инсталирането и експлоатацията на съоръжение за производство на електроенергия посредством силата на вятъра. Техническите характеристики на ветрогенератора ще бъдат следните: номинална мощност до 1000 kW, диаметър на ротора – 53 м, височина на фундамента – 60 м, включваща скорост – 4 м/с, повърхност на ротора – 1 810 м², перки – 3 броя, честота на въртене – 16-30 об./мин. Включването в мрежата ще става чрез тиристорно управление, за да се редуцират мрежовите натоварвания. Имотът, върху който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се намира в землището на землище с. Сини рид, Община Руен и са собственост на възложителя. На обекта няма да има постоянно пребиваващи хора. Не се изисква строителство на жилищни сгради. Общата площ на имота е 6.318 дка. Ветрогенераторът ще работи на автономен режим. В контролера за управление на процесите има компютърна система за диагностика и автоматично регулиране на производството на електрическа енергия. **Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр. 133/1998 г./ и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие/ДВ, бр. 77/2002 г. с изменения/. Най-близко разположените защитени зони, приети с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр.21/2007г.) на Министерския съвет са “Камчийска и Еменска планина“, с код BG 0000133, определена по критериите на Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и „Камчийска планина“ с код**

BG 0002044, определена по критериите на Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /т.3, буква "и"/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение е в съответствие с изпълнение на ангажиментите на България по международни конвенции и договорености, по които е страна : VII рамкова Конвенция на ЕС, Протокола от Киото, Програма АЛТЕРНЕР, "Бяла книга "Възобновяеми източници" /COM/98/599 final/ и доклада MOMBAUR НА еп-1997/.

2. Инвестиционното предложение предвижда трансформация на силата на вятъра /възобновим източник/ в електричество. Няма да бъдат добивани и използвани невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.

3. Инвестиционното предложение не предвижда емисии на замърсители във въздуха.

4. Нарушената площ около фундаментите на стълбовете ще бъде възстановена – чрез естествено възобновяване и/или затревяване с подходящи тревни смеси. Това предполага предпазване от евентуална фрагментация на свързани с терена съобщества и популации на влечуги, земноводни и гризачи.

5. Работата на обекта не е свързана с образуване на отпадъци, нито с използването на токсични или опасни вещества.

6. С изграждането на ветрогенератора не се засягат приоритетни за охрана хабитати в България, включени в Приложение №1 към чл. 6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие. Съоръжението ще бъде ситуирано в земеделска земя с начин на трайно ползване „Нива“, което не е в противоречие с природните местообитания предмет на опазване от "Камчийска и Еменска планина" и „Камчийска планина“.

7. Предвидената височина на ветрогенератора от 60-90 м не би затруднила свободното придвижване на птиците, т.к. средната височина на полета е около 300-500 м и рядко при планиращ полет /характерен за реещите се птици/ спада до 100 м.

8. Не се засягат уязвими места с ключово значение за опазване на консервационно значими мидове и техните популации.

9. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведат до съществени физически изменения в района, тъй като характера на дейността е свързана с усвояване на малка площ от имота.

10. Не се предвижда изграждане на нови пътища - транспортния и пешеходен подход до имота е осигурен от съществуващ полски път на изток.

11. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение е извън обхвата на двукилометровата крайбрежна ивица, където е най-висока плътността на потока от мигриращи птици, след което той се разсейва и разрежда.

12. Височината на кулите и роторните перки са в долния рисков диапазон на евентуално въздействие върху прелитащи птици. Възможните фатални събития биха имали случаен и единичен характер, съизмерим с други събития, възможни и без наличието на ветрогенератора.

13. Изграждането и функционирането на инвестиционното предложение: "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 014053, местност „Демир Алан“, землище с. Сини рид, Община Руен, Област Бургаска, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитените зони **при спазване на следните условия и мерки:**

- оборудване на генераторните устройства с нискочестотни резонаторни зумери, с цел предотвратяване на фатални събития с прелитащи птици,

- при установяване на високи концентрации от птици, съоръженията да бъдат изключвани. Изключването да става регулярно, като последното бъде предвидено в договорните отношения с НЕК,

- препоръчително е при лошо време и неблагоприятни метеорологични условия, да се включват допълнителни светлинни и звукови сигнализатори, които да предупреждават за приближаващата опасност преминаващите птици по въздушните коридори.

14. За инвестиционното предложение, постъпило със заявление са информирани Общинската администрация Руен и засегнатото население. Няма информация за получени възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.02.2008 г.

ДИРЕКТОР на РИОСВ:

/доц. д-р С. Симеонов/

