



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 621 350

изх. №

ак. № 12-01-01/ 2007.10.2008 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 468-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г).

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на "ДВА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА".

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот № 013008, площ 66.000 дка, начин на трайно ползване – нива, в землището на с. Челопечене, община Каварна, област Добрич.

Възложител: „БЪЛГАРСКИ ВЕТРОЕНЕРГИЙНИ ПАРКОВЕ”ООД, ГР.ЕЛХОВО
Със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” №64

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда монтиране на два ветрогенератора с обща номинална мощност **5.0 MW**.

Основният процес е преобразуването на енергия от вятъра в механична енергия, чрез турбина с три витла. Механичната енергия се преобразува в електрическа чрез редуктор, който задвижва асинхронен електрически генератор. Вятърната турбина представлява отделен самостоятелен обект – конусовидна стоманена кула върху бетонова основа. Агрегатът ще бъде монтиран върху кула-тръбна с височина **до 150 м**. Присъединяването към електроразпределителната мрежа 20 kV ще се осъществи в съответствие с изискванията на „Е. ОН България Мрежи” АД, гр. Варна. Рискът от инциденти е ограничен чрез система за автоматично спиране при скорости на вятъра над 25 m/s.

Основните характеристики на турбините и основните параметри, отнасящи се за един ветрогенератор, са показани в таблицата :

Номинална мощност	2.5 MW
Номинално напрежение	690 V
Скорост на стартиране	4 m/s
Диаметър на ротора	До 100 m
Височина на кулата	До 150 m
Брой роторни пера	3 m/s
Номинална скорост	14 m/s
Скорост на спиране	25 m/s

• Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия

5. Съгласно предоставената информация в близост до и на мибра не са регистрирани паметници на културата, защитени територии и санитарно-защитна зона.

6. При реализацията на ИП не се предвижда изграждането на нови пътища, съществуващите – до имота има достъп по съществуващ път.

7. Присъединяването към електроразпределителната мрежа 20 kV е в съответствие с изискванията на „Е. ОН България Мрежи“ АД, гр. Варна.

8. За ИП са информирани кмета на община Каварна и с. Челопечене и местното население, с поставена обява на информационното табло в кметството. Няма решени или постъпили в РИОСВ - Варна писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя заблужденията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на стоговорността съгласно нормативната среда на околната среда.

При промяна на извънзонарното предложение на възложителя и в резултат на промяна на обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят, който е възложител, трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 1 месец след настъпване на изменение.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по Закона за обжалване на решенията на Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред 14-дневен срок от околната среда и водите в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Силвия Мехова