



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 621 350

вх. № 26-00-603/2/05.03.07г.

РЕШЕНИЕ № 119 -ПР/2007 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание **чл. 93, ал. 1(т. 1), ал. 3, ал. 5** и предоставена писмена информация по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за **"Изграждане на локална пречиствателна станция, с капацитет от 50 еквивалент жители и жилищни сгради"** в ПИ № 006048, в землището на с. Баново, община Суворово.

Местоположение: ПИ № 006048, в землището на с. Баново, община Суворово.

Възложител: „ЦНИОПДЛВ" ООД, гр. Варна, ул. „Херман Шкорпил" № 19, ет. 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за третиране на битово – фекални води, обслужваща жилищни сгради с капацитет от 50 еквивалент жители. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 006048 - собственост на възложителя.

Избраният тип на локално пречиствателно съоръжение е модулен от вида „BIO CLEANER" на фирмата ENVI - PUR. Съоръжението ще се монтира върху предварително подготвен фундамент от бетон или уплътнена възглавница от инертни материали

Технологията на пречистването включва следните основни и последователни операции: първично грубо утаяване съпроводено с аериране на водите; денитрификация и аерация; утаяване на образувалите се утайки.

Оборудването включва: биологичен реактор, приточна зона, секция за активация-нитрификация и зона за окончателно почистване, съответно табло с контролен модул.

Пречистените води ще имат следните показатели: БПК₅ < 25 mg/l; ХПК < 90 mg/l ; неразтворени HB< 25 mg/l.

Инвестиционното предложение попада в т.1/- в от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие на околната среда. Самото инвестиционно предложение ще допринесе за предотвратяване на замърсяването на околната среда;

2. Технологията включва механично и биологично пречистване на водите. Отпадъчните води ще се заустват във воден обект, определен съгласно Закона за водите и след получаване на съответното разрешително;
3. Образуванията от дейността утайки ще се събират и предават за изсушаване, въз основа на договор в най-близко разположената ПСОВ;
4. Инвестиционното предложение ще предотврати въздействието на отпадъчните води от населените места върху водните обекти и подземните води;
5. Ще допринесе за подобряване инфраструктура на общината, социално-битовите и санитарно-хигиенните условия на живот;
6. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху елементите на националната екологична мрежа, паметници на културата и обекти, подлежащи на здравна защита;
7. За инвестиционното предложение са уведомени кмета на община Суворово и с. Баново, а засегнатото население чрез обява поставена на информационното табло на общината. В РИОСВ – Варна няма постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, при извършеното му обявяване в общината;

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Варна до 1 месец след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Варна до Министъра на ОСВ в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата: 09.03.2007

ДИРЕКТОР: /П/

инж. Синан Мехмед

Дата: 09.03.2007

Подписано от Йорданка Пеева

съгл. зап. No 47/08.03.2007

на директора на РИОСВ-Варна