



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, факс: 052/ 634-593
деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 621 350

изх. №

вх. № МЗ-759/2/01.03.07г.

РЕШЕНИЕ № 143 -ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1(т. 1), ал. 3, ал. 5 и предоставена писмена информация по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на локална пречиствателна станция, с капацитет от 50 еквивалент жители" в ПИ № 000109, в землището на с. Звезда, община Варна.

Местоположение: ПИ № 000109, в землището на с. Звезда, община Варна.

Възложител: Община Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 43

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за третиране на битово – фекални води, обслужваща „Областен диспансер за пневмофизиятрични заболявания със стационар – Варна“ ЕООД с капацитет от 50 еквивалент жители.

Избраният тип на локално пречиствателно съоръжение е модул от вида „BIO CLEANER“ на фирмата ENVI – PUR или „ЕЛАМИНИ“. Съоръжението ще се монтира върху предварително подготвен фундамент от бетон или уплътнена възглавница от инертни материали

Технологията на пречистването включва следните основни и последователни операции: първично грубо утаяване съпроводено с асриране на водите; денитрификация и аерация; обеззаразяване на пречистените отпадъчни води с UV- лъчи или хлориране; утаяване на образувалите се утайки.

Оборудването включва: два утаителни резервоара, биологичен контейнер, секция за обеззаразяване на пречистените води, помпена станция и силос за утайките.

Пречистените води ще имат следните показатели: БПК₅ - 278 mg/l; ХПК - 556 mg/l ; неразтворени НВ - 324 mg/l; общ азот - 51 mg/l; общ фосфор - 8.3 mg/l.

Показателите отпадъчните води, ще съответстват на изискванията за водоприемник II категория – Варненско езеро.

Инвестиционното предложение попада в т.11- в от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие на околната среда. Самото инвестиционно предложение ще допринесе за предотвратяване на замърсяването на околната среда;
2. Технологията включва механично и биологично пречистване на водите. Отпадъчните води ще се заустват във воден обект – Варненско езеро, определен съгласно Закона за водите, съобразно издаденото разрешително от БДЧР - Варна;
3. Образуванията от дейността утайки ще се събират и предават за изсушаване, въз основа на договор в най-близко разположената ПСОВ;
4. Инвестиционното предложение ще предотврати въздействието на отпадъчните води от населените места върху водните обекти и подземните води;
5. Ще допринесе за подобрява инфраструктура на общината, социално-битовите и санитарно-хигиенните условия на живот;
6. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху елементите на националната екологична мрежа, паметници на културата и обекти, подлежащи на здравна защита;
7. За инвестиционното предложение са уведомени кмета на община Варна и с. Звездица, а засегнатото население чрез обява поставена на информационното табло на общината. В РИОСВ – Варна няма постъпили устни и/или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, при извършеното му обявяване в общината;

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Варна до 1 месец след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административно процесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Варна до Министъра на ОСВ в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата: 19.03.2008г.

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед

