



**РЕШЕНИЕ № ВР- 01 - ПР /2007г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №302 / 2005г., ДВ бр. 3/2006г./

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на малка ВЕЦ "СТРУПЕЦ" без деривация на р.Искър
местоположение: на р.Искър, землището на с.Старо село – местност "Женски брод" общ. Мездра и землището на с. Струпец – местност "Тържище", общ. Роман, обл. Враца
възложител: "ИСКЪР 3" ЕООД, с. Долна Бешовица, ул. "Държанов дол" № 3, общ. Роман обл.Враца, тел. 09123 3784, единен идентификационен номер: 106618620

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на МВЕЦ "СТРУПЕЦ" без деривация на р. Искър. Водохващане на р. Искър на км. 155 +180 от устието на реката. Оползотворяване потенциала на р. Искър между кота 167,50 и кота 159,00 с цел производство на електроенергия. Заявено водно количество от повърхностни води – река Искър до 51m³ /с. Водохранилище: от моста на шосето между гара Струпец и село Старо село до края на бетонната стена на десния бряг в местности "Тържище" на десния бряг и "Женски брод" на левия бряг. Мощност на централата 3600 киловата. Основни съоръжения: сградоцентра, съоръжение за пропускане на високите води, бетонна подпорна стена на десния речен бряг преминаваща в екранирана откъм реката подпорна дига чрез модернизиране, укрепване и стабилизиране на съществуваща земно-насипна дига, рибен проход.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т. 3, б. "з"- "водноелектрически централи".

МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Не се предвижда да се извършват пробивно – взривни работи при реализация на централата.
3. За предотвратяване на евентуални вредни въздействия върху съседните терени се предвижда да се изгради бетонова подпорна стена на десния речен бряг преминаваща в подпорна дига.

4. Не се предвижда да се изгражда нова или да се променя съществуващата пътна инфраструктура. Съществуващите полски пътища в района ще бъдат стабилизирани.
5. МВЕЦ ще използва водната енергия, която е природно възобновяем енергиен източник. Не се променя физико – химичния състав и други качества и свойства на обработените води, въздействието върху водата е само механично. Дейността на обекта ще представлява процес на преобразуване на потенциалната енергия на течащите води на р.Искър в електрическа енергия.
6. За запазване на нормален живот на речната екосистема и предотвратяване на евентуални вредни въздействия се предвижда изграждането на рибен проход.
7. Разгледани са алтернативни варианти за изграждане на МВЕЦ с деривация и без деривация на р. Искър и конкретно срещу гара Струпец, общ. Роман.
8. Предвижда се изграждането на механични уловители и маслоуловителна система от шахти в сградата на МВЕЦ за недопускане замърсяване на водите на р.Искър и на подземните води.
9. Формираните строителни и промишлени отпадъци ще се преработват на място без да се транспортират извън строителната площадка и ще се влагат като строителен материал.
10. Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален статут.
11. Възложителят е провел на 28.11.2006г. публично обществено обсъждане на Инвестиционното предложение в салона на гара Струпец, общ. Роман във връзка с публична обява в с. Старо село, общ. Мездра и село Струпец, общ. Роман. Възложителят е уведомил община Мездра, кметство с. Старо село, община Роман, кметство с. Струпец, а чрез тях и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Община Мездра с писмо № 26.00-631 от 30.11.2006г. уведомява, че не възразява срещу реализирането на инвестиционното предложение. Община Роман с писмо № 26 00-194/31 от 27.12.2006г. уведомява, че няма постъпили възражения срещу инвестиционното предложение. Кметство с. Струпец, общ. Роман с писмо 0192/13.12.2006г. и Кметство Старо село, общ. Мездра с писмо № 52/13.12.2006г. уведомяват, че не възразяват срещу реализирането на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до един месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано съгласно чл.99, ал.6 от ЗООС/ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./

Дата: 05.01.2007г.

Директор РИОСВ
/инж.Г.Ценов/

