



**РЕШЕНИЕ № ВР- 09 - ПР /2007г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №302 / 2005г., ДВ бр. 3/2006г./

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на руслова малка ВЕЦ "БЕТАНИ"

местоположение: на р.Искър, в землището на с. Старо Село, общ.Мездра, обл.Враца и землището на с. Синьо Бърдо, община Роман, обл. Враца

възложител: "РАЛИЦА 1" ЕООД, ул. "Ген. Скобелев" №10, вх. Б, ап. 34, гр.Враца, тел. 0888777066, единен идентификационен номер: 106616950

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на руслова МВЕЦ "БЕТАНИ" в поречието на р. Искър местността Буров остров на 800м над моста за гара Струпец, водохващане чрез яз от р. Искър на кота дъно река 170,00 и горно работно водно ниво 173,50, сграда на МВЕЦ на левия бряг на реката в ос с яза при долно водно ниво 169,00 в края на изтичалото под яза. Застроено водно количество до 50м³/сек. Схемата на МВЕЦ "БЕТАНИ" включва:

- яз с падаща част с дължина 90м. с ГВН – 173,50. Яза е от смесен тип с обща височина 4,50м. и гасител с дължина 25м.;
- рибен проход – по левия бряг на реката, тип "естествено водно течение" с дължина 60м.
- сградоцентралата – разположена е в ос с оста на яза на левия бряг, в нея ще бъдат монтирани 3 бр.турбини "Каплан" с обща мощност 1800kwт. Изтичалата на турбината е на кота дъно река 167,50 и долно работно ниво 169,00;
- странични защитни диги разположени са по двата бряга на реката в горния участък над яза и сградоцентралата. Билото на дигите са на кота 173,50 и с обща дължина 1700м.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС т. 3, б. "з"- "водноелектрически централи" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. В близост с МВЕЦ "БЕТАНИ" най-близките населени места са на разстояние по права линия – с. Старо Село на около 4,5км. и гара Струпец на около 4км.
3. Не се предвижда да се извършват пробивно – взривни работи, при реализация на централата.
4. За предотвратяване на евентуални вредни въздействия върху съседните имоти се предвижда да се изградят странични защитни диги по двата бряга на реката в горния участък над яза и сградоцентралата. Те са оразмерени да защитят околните земеделски земи при преминаване на висока вълна с обезпеченост 3% пред яза. Дигите са насипен тип и са с височина 1,80 до 0,70м.
5. Достъпът до съоръженията на централата ще се осигурява от пътя Старо Село - Струпец и нов асфалтиран път до сградоцентралата, който не променя съществуващата пътна инфраструктура.
6. Получените изкопни земни маси при изграждането на съоръженията се предвижда да се използват при рекултивацията в края на строителството на засегнатите терени и при изграждането на защитните диги. Изкопните скални маси ще се използват за изграждането на новия път.
7. МВЕЦ ще използва водната енергия, която е природно възобновяем енергиен източник. Не се променя физико – химичния състав и други качества и свойства на обработените води, въздействието върху водата е само механично. Дейността на обекта ще представлява процес на преобразуване на потенциалната енергия на течащите води на р.Искър в електрическа енергия.
8. За запазване на нормален живот на речната екосистема и предотвратяване на евентуални вредни въздействия се предвижда изграждането на рибен проход от типа "обходен канал" по десния бряг на реката с ширина 2,50м. и водно течение от $4,5\text{m}^3/\text{сек}$ в него с относително малък наклон за сметка на по- голяма дължина. Очаква се този тип рибен проход да бъде най-близък до естественото течение. Предвижда се пасарелка над яза от левия до десния бряг на реката.
9. Предвижда се изграждането на механичен утаител по време на строителството и маслоуловителна шахта в сградата на МВЕЦ за недопускане замърсяване на водите на р.Искър. Предвидени са мерки за недопускане замърсяване на подземните води. Отпадъчните битово – фекални води ще се включват в изгребна яма. За питейни нужди ще се ползва бутилирана вода.
10. Формираните отпадъци по време на строителството ще се събират разделно и периодично ще се транспортират до определено за целта депо. Битови отпадъци по време на строителството и експлоатацията на Централата ще се събират и извозват периодично до депо.
11. Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален статут.
12. Възложителят е уведомил: община Мездра с вх. № 26-00-95/02.02.2007г. и кметство с. Старо Село, общ. Мездра с вх. № 1/ 02.02.2007г., община Роман с вх. № 2600-11/02.02.2007г. и кметство с. Синьо Бърдо, общ. Роман с вх. № 36/02.02.2007г. а чрез тях и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до един месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано съгласно чл.99, ал.6 от ЗООС/ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./

Дата: 21.02.2007г.

Директор РИОСВ:

/инж.Г.Ценов/

