



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА



☎ 3000-ВРАЦА ул. "Екз. Йосиф" №81

☎ Факс/ Директор: 092 624761

Дежурен: 092 629211

E-mail: riosv_vr@m-real.net

**РЕШЕНИЕ № ВР- 25 - ПР /2007г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №302 / 2005г., ДВ бр. 3/2006г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Криводол, обл. Враца

местоположение: 5 дка от поземлен имот № 000180 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ от КВС на землище Криводол, общ. Криводол, обл. Враца

възложител: Община Криводол, гр. Криводол 3060, обл. Враца, бул. "Освобождение" №13, тел. 09117/2526, ЕИН 000193282

Характеристика на инвестиционното предложение: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни битово-фекални и дъждовни води с капацитет за 5000 еквивалентни жители, гр.Криводол, обл.Враца. Площадката се намира на север от гр. Криводол, на около 350м. на североизток от пътя Криводол – Монтана и на около 150м. от регулацията на града. Имота се намира в непосредствена близост до р. Ботуня. Предвижда се изграждането на модулна пречиствателна станция от типа HYDROVIT SI ®, производство на АО Vitkovice ENVI Острава – Витковице.

Пречиствателния процес преминава през ефективно механично предварително очистване, биологично пречистване и химическа коагулация на фосфора.

Предварителното механично пречистване ще се извършва в помпения резервоар, посредством самопречистващи се решетки. Предложеното оборудване осигурява:

- хващане на едрите и дребни нечистотии от механически миещи се решетки и транспорт в контейнер и събиране в контейнер;
- хващане на пясъка в пясъкоуловител и обезводняване;
- хващане на най-малките частици.

Биологичното пречистване е самостоятелен процес, който се осъществява в биологичния резервоар. Оборудването осигурява:

- самостоятелен процес на биологично пречистване;

- процес на активация в режим на денитрификация и нитрификация;
 - сепарация на шлама от активираната смес във вторичния утайтел;
 - рециркуляция на шлама;
 - препомпване на излишната шлам;
 - отстраняване и измерване количеството на пречистената вода;
 - фина мехурчеста аерация в аерационна система и регулиране на разтворения кислород.
- Оборудването на шламовото отделение осигурява:
- хранене и анаеробна стабилизация на шлама в шламовия резервоар;
 - съгъстяване на шлама в шламоуплътнителя преди пресоване;
 - обезважняване на шлама посредством лентова преса.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение 2 на ЗООС т.11, б "в" – "пречистителни станции за отпадъчни води" и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. За имот № 000180 има изготвен и одобрен " ПУП – делба на земеделски имот и преотреджане на част от него за строеж на пречистителна станция". Бъдещ ползвател на преотредената земя от 5 дка и изградената ПСОВ е Община Криводол.
3. С реализиране на пречистителната станция ще се повиши ефективността на използването на изградената канализационна мрежа на град Криводол с крайна цел пречистване на отпадъчните битово- фекални и дъждовни води преди заустването им в р. Ботуня.
4. Предвидената площадка за ГПСОВ е в близост до града и в непосредствена близост до главния колектор на канализацията за дъждовни и битови води – централна част гр. Криводол, не е необходимо изграждане на допълнителни водопроводни и канализационни отклонения.
5. По време на експлоатацията ще се извършва автоматичен контрол на системата за управление на технологичните процеси посредством система за контрол "SIMATIC S7-300" на фирма "СИМЕНС".
6. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
7. Предвижда се утайките от експлоатацията на ГПСОВ обезводнени и стабилизирани да се използват за запръстяване и последваща рекултивация на дерегламентираното сметище за битови отпадъци на гр. Криводол. Битовите отпадъци от обекта ще се събират и периодично извозват на депото за ТБО.
8. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, потенциално защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специфичен санитарен статут.
9. За инвестиционното предложение е уведомено населението на гр. Криводол. Писмено община Криводол уведомява, че не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ Враца до един месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Окръжен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаването му.

Дата: 30.05.2007г.

Директор РИОСВ:

инж.Г.Ценов

