



РЕШЕНИЕ № ВТ – 02 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Външно електрозахранване на Базова станция 4533 Камен**”, с **местоположение:** ПИ№017027 и ще преминава през имоти с номера 019008, 019009, 000465 в землището на с. Камен, община Стражица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД, гр. София, ж.к. Младост IV, Бизнес парк „София”, сграда 6, представлявана от Захариас Коцибос

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Проектът, предмет на инвестиционното предложение, третира електрозахранването на базова станция №4533 за GSM оператор Глобул. За нормалното функциониране на Базова станция 4533 Камен на GSM оператора Глобул е необходимо тя да бъде захранена с електроенергия. Трасето се състои от въздушна електропроводна линия СН - 20 kV (ВЛСН) с дължина 82м, мачтов трансформаторен пост МТП 25kVA/20/0,4kV и подземна кабелна линия НН - 0,4 kV (КЛНН) с дължина 12м. Общата дължина на трасето от точката на присъединяване – желязорешетъчен стълб на ВЕП „Камен” 20kV до ел.разпределително табло на Базовата станция е 94 м. Трасето на обект „Външно електрозахранване на Базова станция на Глобул № 4533 – КЛНН (0,4kV), МТП 25 kVA 20/0,4/0,23 kV и ВЛСН (20kV)” започва от имот 019008 в землището на с. Камен, община Стражица. Оттам тръгва в северна посока до напускането на имота и преминава над имот 019009. След това минава над полски път 000465, от който навлиза в наетия имот 017027, където е ситуиран трафопоста и Базовата станция. Върху нов стоманорешетъчен стълб ще се монтира трансформаторната машина ТМ - 25 kVA/20/0,4kV.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Външното електрозахранване на базовата станция ще се изгради съгласно Предварителен договор за присъединяване на потребители към ЕРМ Електроразпределение Варна №92-00-Д-40/10.05.2004г.

За изграждането на външното електрозахранване на обекта е необходимо да се извършат следните видове СМР

- трасиране на площадка за МТП,
- подготовка на площадка за нов МТП,
- направа на фундамент за МТП,
- монтаж на нов желязорешетъчен стълб с кош;
- направа на заземителна инсталация на стълба,
- монтаж на трансформатор,
- монтаж на електрически и комутационни апарати,
- монтаж на табло НН,
- привързване на проводници $3 \times \text{АС-50} \text{ мм}^2$ към желязорешетъчния стълб на електропровода и към стълба с трансформатора,
- привързване на КЛНН към табло НН на МТП и към табло НН на Базовата станция,
- довършителни работи,
- благоустрояване,
- измерване на съпротивление на заземителна инсталация,
- 72-часови проби при експлоатационни условия.

За изпълнение на СМР по преместването на МТП ще се използва съществуващата пътна инфраструктура т.е. не се налага нова схема или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най – близко разположени до мястото на въздействие са ЗЗ „Беленска гора” BG 0000231 и ЗЗ „Голяма река” BG 0000432.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в **т.3-б** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.42 от 3 юни 2011г.) - **„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)”**.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:





1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на въздушна електропроводна линия СН - 20 kV (ВЛСН) с дължина 82м, мачтов трансформаторен пост МТП 25kVA/20/0,4kV и подземна кабелна линия НН - 0,4 kV (КЛНН) с дължина 12м.
2. Трасето на електропровода започва от имот 019008 в землището на с. Камен, община Стражица, в северна посока преминава над имот 019009, след това преминава над полски път, представляващ ПИ №000465, от който навлиза в наетия имот 017027, където е ситуиран трафопоста и Базовата станция.
3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).
4. РЗИ – Велико Търново, със становище №6288/29.12.2011 г. **допуска** осъществяването на инвестиционното предложение без да изисква процедиране с Доклад по ОВОС.
5. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна и инженерна инфраструктура, нито промяна на съществуващата.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти с номера 019008, 019009, 000465 и наетия имот 017027, където е ситуиран трафопоста и Базовата станция в землището на с. Камен, община Стражица,
2. Инвестиционното предложение не попада в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на ЗБР. Най – близко разположени до мястото на въздействие са ЗЗ „Беленска гора” BG 0000231 и ЗЗ „Голяма река” BG 0000432.
3. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитена зона и не се очакват значителни въздействия спрямо близко разположените защитени зони „Беленска гора” BG 0000231 и „Голяма река” BG 0000432.
2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и биоразнообразието в района.
3. Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
4. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството се оценява като незначително. По време на експлоатацията, неблагоприятните прояви на въздействие върху качествата на атмосферния въздух се определят като допустими.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД, е уведомил писмено кмета на Община Стражица чрез уведомление №7600/08.12.2012г. и кмета на с. Камен чрез уведомление №366/08.12.2012г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на обяви на информационните табла в сградите на общината и кметството. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 17.01.2012 г.
гр. Велико Търново

С УВАЖЕНИЕ,

**ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА**

