



РЕШЕНИЕ № ВТ – 04 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **”Изграждане надземно кабелно трасе”**, с **местоположение:** от ПИ№012041 местност „Над село”, землище на Малки Чифлик, община Велико Търново, през ПИ№№045023, 000040 и 000046 (съществуващи полски пътища), **собственост на община Велико Търново до достигане на ПИ№014006, местност „Над село” в землището на с. Малки Чифлик, община Велико Търново**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Е.ОН България Мрежи АД, гр.Варна, бул. Владислав Варненчик №258, “Тауърс Е”

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушно кабелно трасе като разширение на кабелна мрежа 1kV, изграждане на въздушна мрежа НН чрез монтаж на 7 броя нови СБС НН (стоманобетонов стълб НН) и на проводник тип УИП НН (усукан изолиран проводник 1kV) от съществуващ бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) №5 Малки Чифлик, разположен в ПИ№012041, местност „Локвата”, землище с. Малки Чифлик, община Велико Търново. Дължината на трасето е 180.3 м. Въздушното кабелно трасе ще започва от ПИ№012041, ще преминава през ПИ№№045023, 000040 и 000046 (съществуващи полски пътища), собственост на община Велико Търново до достигане на ПИ№014006, местност „Над село” в землището на с. Малки Чифлик, община Велико Търново.

Начална точка на трасето е разпределителна уредба ниско напрежение от новоизграждения и въведен в експлоатация БКТП №5. С кабелна линия 1 kV се захранва стълб № 1, тип стоманобетонов стълб ниско напрежение. От стълб № 1 до стълб № 7 се монтира въздушна кабелна линия 1kV, изпълнена с усукан изолиран проводник. Стоманобетоновите стълбове технологично се монтират върху фундаменти с размер 0,7/100 см - за всички стълбове, като изключение прави стълб № 5, ъглов, с фундамент 1,05/1,05 см. От стълб №7, чрез монтаж на електромерно табло към него, ще бъде захранена жилищната сграда в ПИ№014006, съгласно сключен договор.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За новообразуваните територии за жилищно строителство, към момента, без необходимата инженерна инфраструктура, изискващи съвременни комуникации е изграждането на въздушна мрежа ниско напрежение. Единствената алтернатива за електрозахранване на парцели с разрешено строителство на жилищни сгради. Новоизградената мрежа ниско напрежение ще бъде присъединена към него.

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най – близко разположена до мястото на въздействие е ЗЗ „Търновски височини” BG 0000213.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредба за ОС*) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в **т.3-б** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.42 от 3 юни 2011г.) - **„промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)”**.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на въздушно кабелно трасе като разширение на мрежа 1кV от бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП)-№5 с дължина 180.3 м.
2. Трасето на въздушното кабелно трасе ще започва от ПИ№012041, ще преминава през ПИ№№045023, 000040 и 000046 (съществуващи полски пътища), собственост на община Велико Търново до достигане на ПИ№014006, местност „Над село” в землището на с. Малки Чифлик, община Велико Търново.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение цели подобряване на инженерната инфраструктура, поради факта, че съществуващата електроразпределителна мрежа на с. Малки Чифлик не е в състояние да електроснабдява новообразуваните парцели за жилищно строителство.
4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).
5. РЗИ – Велико Търново, със становище №482/23.01.2011 г. **допуска** осъществяването на инвестиционното предложение без да изисква процедиране с Доклад по ОВОС.
6. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, нито промяна на съществуващата.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето, предмет на инвестиционното предложение ще бъде с дължина 180.3 м и ще се започва от ПИ№012041, местност „Локвата“, землище с. Малки Чифлик, община Велико Търново, ще преминава през ПИ№№045023, 000040 и 000046 (съществуващи полски пътища), собственост на община Велико Търново до достигане на ПИ№014006, местност „Над село“ в землището на с. Малки Чифлик, община Велико Търново.
2. Инвестиционното предложение не попада в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на ЗБР. Най – близко разположена до мястото на въздействие е ЗЗ „Търновски височини“ BG 0000213.
3. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни въздействия спрямо най-близко разположената до мястото на въздействие ЗЗ „Търновски височини“ BG 0000213.
2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.
3. Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.
4. Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.
5. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството се оценява като незначително.
3. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – **Е.ОН България Мрежи АД**, е уведомил писмено кмета на община Велико Търново и кмета на с. Малки Чифлик. Засегнатото население е уведомено чрез обява в местен вестник. Чрез писмо с №202/21.09.2011г., кметът на с. Малки Чифлик заявява, че няма възражения срещу инвестиционното предложение. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиранни писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 30.01.2012 г.
гр. Велико Търново

С УВАЖЕНИЕ,

**ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА**

