



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 39– ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ / ДВ бр.25 /2003 г. и ПМС №59, изм.и доп. с ПМС № 302/2005г., ДВ, бр .3/2006 г./ и представената писмена документация от **възложителя** по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС във връзка с чл.31, ал. 4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл. 40, ал. 3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ (ДВ, бр.73/2007г., ПМС. № 201/2007 г.),

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на седем броя резервоари с обем 20 000 куб. м. всеки от тях в петролна база „Поликрайще”"

местоположение: ПИ№000067, ПИ№000373, землища с. Поликрайще и с. Първомайци, община Горна Оряховица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на седем броя резервоари с обем 20 000 куб. м. всеки от тях в петролна база „Поликрайще” за нуждите на ДА „ДРВВЗ”. На територията на съществуваща петролна база, след демонтаж на всички съществуващи резервоари, съоръжения, помпени станции и сгради (котелно помещение, гараж с техническа работилница, складове и др.) се предвижда проектиране и изграждане на нова петролна база.

Основното предназначение на новата база ще бъде съхраняване на дизелово гориво с пламна температура по-малка от 61⁰ С. Обекти с такова предназначение са складове I категория, за леснозапалими течности (ЛЗТ).

За обслужване на новите резервоари се предвижда изграждане на две нови помпени станции – за дизелово гориво и товаро – разтоварни операции, както и помпена станция за противопожарни нужди. В помпената станция за противопожарни нужди се предвижда склад за пенообразувател с количества, осигуряващи трикратен запас. Помпените агрегати са от серия самозасмукващи центробежни помпи, сегментен тип.

Територията за изграждане на резервоарите е разположена в южната и източната част на съществуващата петролна база, а жп наливно – изливно устройство ще се изгради в северната част на базата. Автоналивно –изливно устройство ще се изгради в западната част на площадката.



На площадката е проектирана разделна канализационна система за промишлени, битови и дъждовни води.

Отпадъчните подтоварни води от обваловките, след локално пречистване в сепаратор с коалесцентен филтър, чрез производствената канализация ще постъпват в изпарителния басейн.

Отпадъчните битово – фекални води, чрез битовата канализация се отвеждат в безотточна изгребна шахта (водоплътна), с периодично изземване със специализирана техника и извозване за пречистване на водите в ГПСОВ – В. Търново.

Дъждовни води ще се събират в обваловките на резервоарите. Незамърсените, с помощта на кран, ще се изпускат регулирано в дъждовната канализация. В нея ще се включват и преливни води от двата басейна за противопожарни нужди. Проектът предвижда дъждовните води да постъпват чрез площадковата дъждовна канализация в изпарителен басейн с обем около 1 500 м³.

Инвеститорът предвижда мониторинг на подземните води веднъж годишно, съгласно Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ.бр. 87/30.10.2007 г.).

Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони / 33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Най – близко разположена до мястото на въздействие е 33 „Река Янтра” /BG 0000610/.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони / Наредба за ОС/ / ДВ, бр.73/2007 г./ инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в т. 3-д на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС /ДВ бр.91 от 25.09.2002 г. и изм. – ДВ, бр.77/2005 г./ - „съоръжения за надземно складиране на горива”

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение предвижда изграждане на седем броя резервоари с обем 20 000 куб. м. всеки от тях в петролна база „Поликрайще” за нуждите на ДА „ДРВВЗ”
2. Резервоарите ще се положат върху стоманобетонни (негорими) фундаменти, а самите те ще бъдат метални, цилиндрични, вертикални, надземни с плаващ (подвижен) покрив, всеки с обем от 20 000 куб. м.и ще се разположат на групи в един ред.
3. Около всеки резервоар и около всяка група резервоари се предвиждат обваловки (негорими стоманобетонни стени), изчислени за хидравличен натиск на разлятата течност и с граница на пожароустойчивост най – малко 5 часа. Обемът на обваловките значително ще превишава 20 000 куб. м.
4. Ще има възможност за едновременно раздаване/ приемане на светли горива на автомобилен транспорт и съществуващ жп транспорт. ЖП наливно – изливното устройство ще се проектира двустранно. Предвижда се разработване на проект за водовземане от подземни води.



5. Възложителят предвижда монтиране на сепаратор за нефтопродукти с коалесцентен филтър. Към сепаратора ще се отвеждат както замърсени дъждовни води от площадката, така и отпаднало при евентуални разливи, дизелово гориво. След сепариране, дизеловото гориво ще се събира в метални варели, а утайките ще се изземват и ще се предават на лицензирани фирми за обезвреждане.
6. Отпадъчните води от резервоарите периодично ще се изпускат. Количеството на този поток е ненормирано. Тези води ще се отвеждат чрез площадковата промишлена канализация в ЛПСОВ за пречистване и отделяне на нефтопродуктите.
7. Автоналивно – изливното устройство ще обслужва две автоцистерни, като е предвидено и място за аварийно разтоварване на гориво от автоцистерни.
8. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Предвижда се удължаване на жп линията, обслужваща базата с 20 м.
9. При реализация на предложението, стриктно спазвайки мерките за противопожарна безопасност, предвидени от възложителя, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИН№000067, ПИН№000373, землище с. Поликрайще и с. Първомайци, община Горна Оряховица
2. Инвестиционното предложение не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. Най – близката Защитена зона е „Река Янтра” /BG 0000610/.
3. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района, предвид факта, че ИН се изгражда върху имот, чието предназначение не се променя.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. При спазване на мерките за пожарна безопасност, предвидени от възложителя не се очакват аварийни ситуации.
3. Предвидените дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването, тъй като ще се реализират на територията на съществуваща петролна база.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид територията върху която ще се реализира инвестиционното намерение и спецификата на предвидените дейности няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в Защитените зони. За ИП не се изисква изготвяне на ОС.



2. Няма вероятност осъществяването на предвидените дейности да доведе до намаляване числеността на видовете птици, както и на другите животински видове, предмет на опазване в защитените зони.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне горски площи или дървесни видове и няма да доведе до изолация на животински видове.
4. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нови пътища.
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.
6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като значително и дълготрайно, но локално.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят – ДА „ДРВВЗ“ е уведомил засегнатата общественост, чрез уведомление с вх. №03 00-21/20.05.2009г. в община Горна Оряховица, вх. №РД-099/20.05.2009г. в с. Първомайци, вх. №РД-01-91/21.05.2009г. в с. Поликрайще и до момента не са постъпили възражения и жалби относно инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 11.06.2009 г.
гр.В.Търново

С уважение,

ИЛКА КАРКОВА

Директор РИОСВ – Велико Търново



