



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ - 16– ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и в съответствие с ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от **възложителя** по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда */ПМС №59 ДВ бр.25 /2003 г. и изм. с ПМС № 302.ДВ, бр .3/2006 г./*, и на основание чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(приета с ПМС. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*,

РЕШИХ:

Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на Ко-генерационна инсталация за производство на електричество и топлина за нуждите на обекта”

местоположение: гр. Велико Търново, УПИ №1, кв. 163, Община Велико Търново.

възложител: “Великотърновско пиво” АД, гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев”, № 90, ИД Йорданка Трифонова Михайлова

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за монтаж на Ко-генерационна инсталация за производство на електричество и топлина с електрическа мощност 4,173 МВт и топлинна мощност 3,916 МВт. Общата мощност на съществуващите инсталации на площадката и новата е под 20 МВ. Ко-генераторният модул включва двигател, електрически генератор, газов турбокомпресор, заглушител, помпи, система за управление и система от топлообменници за димните газове и охлаждащи системи за двигателя. За изграждането на новата инсталация няма да се извършва строителство, тъй като Ко-генераторът ще бъде разположен в съществуваща сграда на територията на обекта.

Инвестиционното предложение попада в **т. 3, буква “а”** на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г.,последни изм. – ДВ, бр.13/2007г., ДВ,бр.41/2007 г.), и възложителят е представил информация за преценка необходимостта от ОВОС. Площадката не попада в защитена зона. Информацията представена с уведомлението по чл.10 и от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(приета с ПМС. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, е достатъчна по обхват и подробност.

МОТИВИ:

1. Реализирането на проекта не е в противоречие с българските програми за енергийна ефективност. С въвеждането на Ко-генераторната инсталация ще се




- повиши конкурентноспособността на дружеството. Общата мощност на съществуващите инсталации и новата е под 20 MW.
2. При производството на електроенергия и пара ще се използва ниско емисионен източник за суровина - природен газ.
 3. При монтажа не се предвижда ново строителство, засягане и използване допълнителни терени. Площадката е с изградена инфраструктура и изпускателно устройство – не се предвижда промяна.
 4. При инсталирането се очаква генериране само на битови отпадъци, които ще бъдат депонирани съгласно договорите за съществуващата площадка на дружеството.
 5. Не се очакват отрицателни въздействия върху подземните и повърхностните води – на площадката има изградена канализация заустваща в градския колектор, а при производството на електрическа енергия и пара с Ко-генераторната инсталация не се формират производствени отпадъчни води.
 6. При строителството и експлоатацията на обекта **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони:**
 - Местоположението на площадката е извън границите на защитени зони.
 - Не се очакват значителни въздействия спрямо най-близката защитена зона и нейните ключови елементи-видове и местообитания предмет на опазване.
 7. Инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.
 8. Възложителят е предприел действия в съответствие с чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС, и е представил копия от уведомителни писма и обяви за информиране на засегнатото население. В РИОСВ Велико Търново не са постъпили сведения за изразени устно или депозиран писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ В.Търново до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 27.03.2008 г.
Гр.Велико Търново

Директор на РИОСВ:  /инж. Илка Каркорова/

