

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –
МОНТАНА

☒ 3 400 Монтана, ПК 55
ул. "Юлиус Ирасек" № 4

☎/факс: 096/300960
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ

№ МО 13- 12/2008 г.

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 39, ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане МВЕЦ “Бърза” на р.Бърза (р.Равна) от кота 905,00 (при водохващането) до кота МВЕЦ (долно водно ниво – ДВН) 797,00”

Възложител: „Хидро” ООД, гр. София

Седалище: гр.София 1632, ж.к.”Овча купел” 2, бл.43, вх.А, ет.IV, ап.10

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ “Бърза” има за цел да оползотвори хидроенергийният потенциал на р. Бърза (р. Равна) в участъка от кота 905,00 (при водохващането) до кота 797,00 (при изтичането на МВЕЦ).В схемата на МВЕЦ “Бърза” са включени следните съоръжения, типични за водните централи от деривационен тип: водохващане; напорен тръбопровод; сграда на МВЕЦ.

Водохващането е предвидено на р. Бърза при кота 905,00, където речното корито е добре оформено, а бреговете и дъното са от здрави скални масиви- добра основа за фундиране на бетоновия яз. В компановката на водохващането са включени: масивен преливаем бетонов яз с височина 2,50 м над кота дъно река, подвижна част за промиване на наносите, утаечна камера и рибен проход. Размерът на застроеното водно количество е $Q_{застр.} = 0,800 \text{ m}^3/\text{s}$. Централата ще работи при $Q_{min} = 80 \text{ l/s}$. Предвиден е рибен проход към водохващането. През него целогодишно ще се осигурява подаването на необходимото минимално водно количество от 135 l/s за нормално функциониране на речната екосистема. Рибният проход ще е каскаден тип, осигуряващ миграция на ихтиофауната.

Напорният тръбопровод ще е с дължина $L = 1075 \text{ m}$ и диаметър $\varnothing 800 \text{ mm}$. От напорния басейн на утаечната камера тръбопроводът ще минава по левия бряг на реката с $L = 120 \text{ m}$, след което е трасиран по горския път от страна на ската. Към сградата на МВЕЦ трасето пресича с мостова конструкция реката и се включва към централата.

Напорният тръбопровод ще преминава основно в банкета на съществуващия път и няма да засегне допълнителна част от терена. Тръбата ще бъде положена в траншея и засипана, като по този начин няма да възпрепятства преминаването на индивиди от нелетящи видове от двете му страни.Тръбопроводът ще се изпълни от стъклопластови тръби, положени в бетоново корито и траншея и засипани по цялото трасе без мостовата част.

В **сградата на МВЕЦ “Бърза”** се предвиждат две турбини тип Францис, всяка с $Q_{застр.} = 400 \text{ l/s}$. Сградата ще е едноетажна постройка на десния бряг на реката на кота, която е незаливаема при преминаване на високи води с обезпеченост $p = 1\%$.

Присъединяването на МВЕЦ “Бърза” към СН 20 kV става в непосредствена близост до нея, при което не се налага разкриване на трасе за електропровод. Предвидено е централата да произвежда 2,7 GWh електроенергия.

Централата е отдалечена от най-близко разположеното селище с. Горни Лом на 7-8 km.

Разглежданият участък за изграждане на МВЕЦ „Бърза“ **попада** в площта на защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG 0001040 за опазване на природните местообитания и ЗЗ „Западен Балкан“ с код BG 0002002 за опазване на дивите птици. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии.

поради следните **мотиви**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направена оценка на степента на въздействие при изграждането и експлоатацията на обекта. Заключениета на експертите по ОВОС са, че при спазване на препоръките, направени в доклада за ОВОС и съобразявайки се с нормативните изисквания, очакваното въздействие върху хората и околната среда няма да бъде отрицателно.
2. Въз основа на изложената информация в доклада по чл. 34 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и използваните критерии за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони, реализацията на предложението може да бъде одобрена, тъй като:*
- 2.1. Като приложение към доклада (въз основа на писмени указания от РИОСВ- Монтана) е представен доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код **BG 0001040** за опазване на природните местообитания и ЗЗ „Западен Балкан“ с код **BG 0002002** за опазване на дивите птици. Извършената оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на засегнатите защитени зони дава възможност за вземане на решение съгласно чл. 39, ал.12 от горната Наредба, като е:
 - направена подробна характеристика на инвестиционното предложение за реализация на МВЕЦ „Бърза“. Взет е предвид териториалния обхват, обема, мащаба на инвестиционното предложение със защитените зони, които се засягат по време на строителството и експлоатацията на централата;
 - направена характеристика на плановите, проектите и инвестиционните предложения, които могат да имат неблагоприятни кумулативни въздействия в съчетание с инвестиционното намерение;
 - извършена оценка на възможните преки въздействия върху засегнатите местообитания и видове, предмет на опазване в зоните (унищожаване, фрагментация и смъртност), включително и на косвените като влошаване на качеството на съседни на площите на ветроенергийния парк местообитания;
 - оценено всяко въздействие от реализацията на проекта върху всеки тип местообитание и вид, които са предмет на опазване в засегнатите защитени зони.
- 2.2. Предложени са конкретни смекчаващи и възстановителни мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях.
- 2.3. Описана е степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, засегнати от него и е оценена ефективността на алтернативните варианти, вкл. и нулевата алтернатива, върху предотвратяване или избягване на значителните въздействия:
 - МВЕЦ „Бърза“ засяга площ в размер на 2,5 dka по време на строителство и 0,7 dka по време на експлоатация, което представлява съответно 0,00003% и 0,00004% от защитените зони (по време на експлоатация).
 - Времетраенето на безпокойствието на животинския свят ще е ограничено в рамките на строителния период (два сезона от две календарни години).
 - Не се засяга хранителната база на влечуги, бозайници и птици.
 - Инвестиционното предложение за МВЕЦ „Бърза“ оказва незначително въздействие върху структурата и функционалната цялост и е съвместимо с предмета и целите на опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ и ЗЗ „Западен Балкан“.
3. Инвестиционното предложение предвижда производство на електроенергия от възобновяем източник – хидропотенциала на р. Бърза. Предвидени са екологични (оводнителни) водни количества в реката при маловодие, които да осигуряват запазване на биологичната пълноценност на речната екосистема.

4. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и са проведени срещи за обществено обсъждане. В резултат са представени протоколи от обществените обсъждания, писмени становища на заинтересувани лица, в т.ч. и становището на възложителя, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията.

и при следните условия:

I. За фазата на проектирането:

1. Водоползването и ползването на воден обект по смисъла на чл. 44, ал. 2 и чл.46, ал.1, т. 1 от Закона за водите да се приведе в съответствие с изискванията на разрешителния режим, регламентиран в същия закон, преди одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
2. Да се разработят правила и план за действие на експлоатационния персонал, които регламентируют експлоатацията на обектите и са формулирани в Инструкцията за експлоатация.
3. Сградите и съоръженията на МВЕЦ трябва да бъдат конструктивно оразмерени за безопасно поемане на меродавното сеизмично въздействие.
4. Да се разработят правила и план за действие при силно земетресение (над VI степен), регламентиран в Инструкцията за експлоатация на МВЕЦ.
5. Съоръженията да се проектират така, че да осигуряват целогодишно изпускане на определения екологичен минимум.
6. Достатъчно надеждно да бъде определена нормативно предписаната за оразмеряването на такъв тип и клас съоръжения висока вълна. Това е извършено в специализираната хидроложка разработка към проекта.
7. Съоръженията трябва да бъдат съответно оразмерени за безопасното провеждане на тази меродавна висока вълна.
8. При заявяване на разрешение за строеж възложителят да изпълни изискванията на чл. 7 от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците.
9. Възложителят да определи местата за събиране и временно съхранение на отпадъците, които ще се генерират и да съобрази с изискванията на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, като представи в РИОСВ- Монтана:
10. Съгласуван с кмета на общината маршрут за транспортиране на отпадъците.
11. Документ от кмета на общината, указващ мястото за депониране на строителните отпадъци.

II. По време на строителството на обекта:

1. Да не се допуска задържане и залпово изпускане на големи водни количества по коритото на реката при изграждане на хидротехническите съоръжения.
2. Основното строителство в реката да става в периодите на маловодие, включително извън размножителните периоди на фауната.
3. Да не се допускат взривни дейности при строителството на обекта с цел намаляване на стреса и безпокойството на птиците в района и предотвратяване влошаването на благоприятния им природозащитен статус
4. Да не се допуска нарушаване на терени извън определените за реализиране на предложението. Да не се допуска увреждане на дървесната и храстова растителност, включително и тревистия етаж, на съседни на определените работни площадки.
5. Да не се допуска допълнително изсичане на дървесна и храстова растителност, освен в просеката предвидена за полагане на напорния водопровод.
6. Добитият изкопен материал да се използва за обратна засипка, рекултивация след приключване на строително-монтажните работи, както и подобряване на пътя до водохващането.
7. Да се избягва възможността за стимулиране развитието на свлачищни процеси, сипеи и обрушване.
8. Да се осигурят противоерозионни мероприятия.

9. Да се извърши рекултивация на нарушените терени след приключване на строителните работи, както в участъка на полагане на напорния водопровод, така и в мястото на сградоцентралата.
10. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.
11. Строителната техника да се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата и ограничаване до максимална степен на шумовото натоварване.
12. Струпването на строителни материали да се извърши само на определената за това площадка.
13. Да се определи площадка за временно съхраняване на отделените изкопаните земни маси при изграждане на сградоцентралата
14. Да се изготвят и представят необходимите документи за издаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците, при спазване сроковете по чл. 7 от същия закон.
15. Да не се допуска замърсяване на околната среда с горивни и смазочни вещества, както и с опасни отпадъци.
16. Да не се допуска изхвърляне на битови отпадъци в мястото на инвестиционното предложение и около него, а само на определени за това места (кофи са смет или контейнери).
17. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството.
18. Да се изготви План за противопожарна безопасност с цел недопускане на пожари от персонала в мястото на инвестиционното предложение по време на строителството на обекта.
19. Да се използват максимално съществуващите пътища в района на обекта;

III. По време на експлоатацията на обекта:

1. Да се извършва непрекъснат мониторинг за установяване на точната степен на въздействие върху видове от ихтио-, херпето-, орнито- и прилепната фауната, както и върху растителните видове в мястото на инвестиционното предложение.
2. Да се предвиди зарибяване с личинки на балканска пъстърва като смекчаваща и компенсираща мярка от въздействието на инвестиционното предложение върху речната ихтиофауна.
3. Към рибния проход на водохващането да се монтира рейка за контрол върху пропусканите в реката води под водохващането.
4. Към МВЕЦ "Бърза" да се включи разходомер за отчитане на обработените от централата води.
5. По време на строителството и три години след въвеждане в експлоатация на централата да се провежда ихтиологичен мониторинг, както и наблюдения за резултатите от транспортиране на наносите по реката.
6. Да се осигуряват ежегодни прегледи на състоянието на съоръженията по време на експлоатация.
7. Да се изготви План за противопожарна безопасност с цел недопускане на пожари от персонала в мястото на инвестиционното предложение по време на експлоатацията на обекта.
8. Да не се допуска замърсяване на околната среда с горивни и смазочни вещества от машините, както и с опасни отпадъци.
9. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на експлоатацията.
10. Стриктно да се спазват разписаните условия в разрешителните за водовземане и ползване на воден обект и провеждане на собствен мониторинг.
11. Определените минимални количества за оводняване на речната екосистема да се изпускат целогодишно.
12. Рибният проход към водохващането да се поддържа в добро експлоатационно състояние с оглед осигуряване на свободна миграция на ихтиофауната.

13. Да се гарантира спазването на нормите за шум в околната среда, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 ЗООС.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
При разработване на технико-работния проект			
1	При проектирането на съоръженията да се предвиди използване на съвременни строителни материали, конструкции и оборудване.	проектиране	Осигуряване на конструктивната сигурност на обекта, икономическата му ефективност и естетическо възприемане.
2	Оразмеряването на строителните конструкции да се извърши съгласно "Правилник за проектиране на ХТС към ВЕЦ" (Наредба № 14 ДВ бр.53 от 28.06.2005 год.).	проектиране	Осигуряване на конструктивната сигурност на обекта, икономическата му ефективност и естетическо възприемане.
3	Да се осигури водно количество, което задължително остава в реката след водохващането в размер на $0,135 \text{ m}^3/\text{s}$. Екологичните води да се пропускат през рибния проход. В речното корито да се пропускат всички води до размер $Q_p = Q_{\text{ек(ов)}} + Q_t \text{ min}$ (когато централата не работи, или работи с една турбина).	проектиране	Съхранение на биологичната пълноценност на речната екосистема и осигуряване на необходимите води за съхранение на реката, водопадите и за водопой на животинския свят.
4	Типът на рибния проход и неговите параметри да бъдат определени в съответствие с препоръките в ДОВОС и след консултация с ихтиолог. Да се вземат мерки за защита от браконьерство.	проектиране	Осигуряване на свободна миграция на ихтиофауната и опазване на рибното съобщество.
5	Да се разработи предпазно съоръжение за предотвратяване навлизането на риби в напорния тръбопровод.	проектиране	Осигуряване на свободна миграция на ихтиофауната и опазване на рибното съобщество.
6	Проектното решение за отбиване на строителните води да се съобрази с условията при водохващането, като строителството на яза се извърши в маловодието на един строителен сезон и по този начин да не се нарушава миграцията на рибите.	проектиране	Осигуряване на свободна миграция на ихтиофауната и опазване на рибното съобщество.
7	На строителните площадки – водохващане и сградоцентралата, да се проектират механични утаители	проектиране	Опазване на водите от повишаване на мътността на водата и от замърсяване от отпадъчни води.
8	На всяка строителна площадка да се предвиди химическа тоалетна	проектиране	Опазване на водите от повишаване на мътността на водата и от замърсяване от отпадъчни води.
9	Наносният отток да се пропуска при високи води, за да не се задържат наноси над яза.	проектиране	Опазване на водите от повишаване на мътността на водата и от замърсяване от отпадъчни води.
10	Архитектурното решение на сградоцентралата да се реши с четирискатен покрив и съобразно традициите на района, а	проектиране	Подходящо вкомпаниране на централата в ландшафта и възстановяване на

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	сухата страна на яза да се обработи и оформи като "каменна зидария".		територията, нарушена при строителството.
11	Да се изготви проект за рекултивация на засегнатите от строителството площи съгласно изискванията на Наредба 26.	проектиране	Подходящо вкомпаниране на централата в ландшафта и възстановяване на територията, нарушена при строителството.
12	При проектиране на строителните площадки да се приема минимално възможният им размер, като се ограничи достъпът на работниците извън тяхната територия, за да не се нанасят щети на ЗЗ.	проектиране	Опазване на почвите и ЗЗ.
13	Санитарният възел и снабдяването с питейна вода в условия на експлоатация за МВЕЦ да се реши и съобрази с проектното решение в периода на строителство.	проектиране	Здраве на експлоатационния персонал.
	По време на строителство		
1	Поради опасност от повишаване на концентрацията на прах и газови емисии при необходимост да се използва мобилна оросителна инсталация.	строителство	Опазване чистотата на въздуха.
2	Да се извършва текущ контрол и реглаж на горивните смеси на дизеловите агрегати.	строителство	Опазване чистотата на въздуха.
3	Зареждането на машините да става извън работен режим.	строителство	Опазване чистотата на въздуха.
4	На строителните площадки да се съхранява ГСМ за не повече от 2-3 заряда на машините	строителство	Опазване чистотата на въздуха.
5	Извършване на ежедневен контрол над техническото състояние на строителната механизация и транспортните коли.	строителство	Опазване чистотата на въздуха.
6	Местата за съхранение на ГСМ да са под специален регламентиран режим на охрана по Закона за ПП безопасност.	строителство	Осигуряване на безопасност за работещите на строителните площадки.
7	На строителните площадки на водохващането и сградоцентралата да се изградят механични утаители като се осигури подходящо заустване на чистите утаени води.	строителство	Опазване чистотата на водите.
8	Към строителните площадки да се стационарират химически тоалетни.	строителство	Опазване чистотата на водите.
9	Израждането на водохващането да се организира в рамките на маловодието в един строителен сезон, за да се осигури есенната миграция на речната пъстърва и пропускане на наносния отток.	строителство	Осигуряване на есенната миграция на речната пъстърва и предпазване от браконьерство.
10	Поради опасност от браконьерство, рибният проход в достъпната му част да се огради/покрие по подходящ начин и да се включи в охранителните мерки на обекта, като се поставят предупредителни и	строителство	Осигуряване на есенната миграция на речната пъстърва и предпазване от браконьерство.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	забранителни знаци.		
11	Хумусът от строителните площадки да се складира по възможност на площадката на водохващането или на уширения на пътя.	строителство	Осигуряване на есенната миграция на речната пъстърва и предпазване от браконьерство.
12	При изпълнение на траншеята на напорния тръбопровод да се работи с багер и къртач.	строителство	Опазване на геоложката среда и растителния свят.
13	Скоростите на транспортните средства да се съобразяват и с необходимостта от опазване на херпетофауната по трасето на пътя.	строителство	Опазване на геоложката среда и растителния свят.
14	Да се работи само в светлата част на денонощието, като строителните дейности се ограничават и спират през размножителния период на животинския свят.	строителство	Опазване на геоложката среда и растителния свят.
15	Строителството да завърши с изпълнена ликвидация на строителните площадки, отстраняване на всички отпадъци и рекултивация на засегнатите от строителството земи.	строителство	Опазване на почвите и осигуряване на успешна рекултивация на засегнатите от строителството площи.
16	С ДЛ "Чупрене" да се съгласува работата по изпълнение на напорния тръбопровод, за да не се създават затруднения на дейностите на лесничейството.	строителство	Осигуряване на свободно преминаване по общинския път от с.Горни Лом към вр.Миджур.
17	Да се сключат необходимите договори с оторизирани фирми за третиране на отпадъците като се съблюдава: Строителните работи на обекта да не започват преди представяне от инвеститора на договор с оторизирана фирма за извозване и обезвреждане на опасните и неопасни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията; Да се упражнява строг контрол от Възложителя върху дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците до мястото на обезвреждането извършвани от оторизирана фирма, с която е сключен договор за това; Да се създаде и съблюдава система за разделно събиране на отпадъците, като инвеститорът е отговорен за безотказното действие на системата; Да се събират и съхраняват по подходящ начин всички генерирани при строителните работи отпадъци; Да се предвидят достатъчен брой съдове за събиране на битови отпадъци или отпадъци със състав близък до битовите; Да	строителство	Управление на отпадъците съгласно изискванията на нормативните документи.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	се извозват на регламентираното депо образуванията битови отпадъци; Строителните отпадъци да се извозват на специално отредено за строителни отпадъци място, съгласувано с отговорните лица от община Чупрене; Генерираните “опасни” отпадъци да се събират, съхраняват по екологосъобразен начин и да се предават за обезвреждане на оторизирани фирми; Да не се допуска нерегламентирано изгаряне на горими строителни отпадъци; Да се предвиди подходящ режим и подходящ машинен парк за извозване на отпадъците с оглед предотвратяване на замърсяването на крайпътните пространства; Да се наблюдава трансформаторното помещение, като се следи за състоянието на маслосъбирателната вана и поддържането ѝ по начин, който не води до увреждане на околната среда.		
18	Обслужващият строителството на централата транспорт да спазва стриктно ограниченията за скорост и маршрут на движение при преминаване през населени места (с.Горни Лом).	строителство	Опазване здравето на населението и условията на жизнената среда.
	При въвеждане в експлоатация		
1	При въвеждане в експлоатация за МВЕЦ да са разработени Инструкция за експлоатация и Аварийен план за действие.	При въвеждане в експлоатация	Осигуряване на регламентирани правила за действие на експлоатационния персонал съгласно нормативните изисквания.
	По време на експлоатация		
1	По време на строителството на МВЕЦ “Бърза” и в продължение на три години след въвеждането ѝ в експлоатация да се провежда ихтиологичен мониторинг, като ежегодно се изготвя годишен отчет и в края на всеки етап (година) се предписват препоръки за управление на системата, с което да се ограничат или прекратят регистрирани негативни последици.	експлоатация	Провеждането на мониторинг осигурява възможност за подобряване управлението на системата и намаляване на регистрирани отрицателни последици.
2	Промиването на наносите при водохващането да се извършва при високи води.	експлоатация	Предпазване от акумулиране на наноси по течението на реката и опазване чистотата на водите.
3	Съгласувано с ДЛ “Чупрене” да се осигури зарибяване на завирения обем над водохващането.	експлоатация	Поддържане и опазване на ихтиофауната на р.Бърза.
4	Оводнителното водно количество, определено в размер на $Q_{\text{ек(ов)}} = 0,135 \text{ m}^3/\text{s}$, да се осигурява непрекъснато през годината.	експлоатация	Поддържане и опазване на ихтиофауната на р.Бърза.
5	Ежегодно да се извършва оглед на съоръженията на МВЕЦ преди преминаване на високи води и след земетресение над	експлоатация	Осигуряване на безопасна експлоатация и предпазване от аварийни ситуации.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	VI степен.		
6	При ежегодните огледи преди пролетното пълноводие да се осигури отстраняване от скатите към завирения обем на клони, дънери и др., които могат да затруднят провеждането на високите води.	експлоатация	Осигуряване на безопасна експлоатация и предпазване от аварийни ситуации.
7	Управлението на отпадъците по време на нормална експлоатация (битови и осветителни тела) и при ремонт да се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.	експлоатация	Управление на отпадъците.
8	Да се актуализира ежегодно Аварийният план за действие.	експлоатация	Осигуряване на адекватни действия на експлоатационния персонал при аварийни ситуации.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 25.11.2008 г.

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ

Директор на РИОСВ – Монтана

