



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

21.04.08
факс 096/300960; телекс 38452
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 34 - ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** "Изграждане на МВЕЦ "Воденицата" и МВЕЦ "Стрелката" на река Огоста"

местоположение: река Огоста в землищата на гр. Монтана и с. Николово, община Монтана

възложител: „Хидроенергопроект“ ООД, гр. София, с пощенски адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, ПК 7; Булстат: 121298469

Характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ "Воденицата" и МВЕЦ "Стрелката" са предвидени да се изградят каскадно на р. Огоста, като нисконапорни централи руслов тип на течащи води. Общата дължина на засегнатия участък от речното корито е 2870 м, от които 850 м включващи задбаражното езеро и яза със сградата на МВЕЦ „Воденицата“ и 2020 м включващи задбаражното езеро и яза със сградата на МВЕЦ „Стрелката“. Створът на МВЕЦ „Воденицата“ ще е разположен на р. Огоста на около 100 м източно от гр. Монтана, а створът на МВЕЦ „Стрелката“ на около 1,4 км от гр. Монтана и на повече от 1,8 км от с. Николово. Предвиденият нетен пад на МВЕЦ „Воденицата“ е 3,0 при коти горно водно ниво (ГВН) 135,00 м и долно водно ниво (ДВН) 132,00 м с дължина на задбаражното езеро 850 м и залята площ при ГВН- 57 811 м² с обем 43 358 м³. Предвиденият нетен пад на МВЕЦ „Стрелката“ е 5,0 при коти ГВН 132,00 м и ДВН 127,00 м с дължина на задбаражното езеро 2020 м и залята площ при ГВН- 112 041 м² с обем 140 051 м³. Сградите на малките водноелектрически централи ще се разположат в тялото на язове или до тях. Водовземането се състои от водохващане, разположено в речното корито с решетка и аванкамера чрез които водата се подава в напорните тръбопроводи и машинна зала, оборудвана с турбини за застроено водно количество Q=17,0 м³/сек. Масивният яз с твърд, дънен преливник и сегментни затвори с клапи е предназначен да създаде необходимия напор за МВЕЦ. Предвидени са и рибни проходи- единият за риби, преминаващи от долу нагоре, а другият за тези, мигриращи от горе надолу. Широкият разлив при високи води се спира с ниски хидротехнически съоръжения- земни диги с височина 0 -1,5 м, а за използване хидропотенциала реката се прегражда с прагове.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. "з" на Приложение № 2 на ЗООС- водноелектрически централи и чл. 2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ "Воденицата" и МВЕЦ "Стрелката" следва да се разглежда в неговата цялост, като се оцени кумулативното въздействие върху околната среда при строителството (в т.ч. и последователността на изграждане на двете централи) и експлоатацията на съоръженията .

2. Необходимост от отчитане на вероятността от натрупване на кумулативен ефект върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, предвид предстоящите за изграждане ВЕЦ –ове на р. Огоста.
3. Необходимост от прецизиране на база конкретни изчисления при извършено хидрогеоложко проучване на водното количество, съпоставено с мощностите на малките водноелектрически централи.
4. Необходимо е да се оцени въздействието върху ландшафта и микроклимата, в резултат от увеличаване на водните площи (завирения обем над язове на централите).
5. При изготвяне на прогнозата и оценката на очакваното въздействие следва да се обърне специално внимание върху естественото състояние на речното русло, неговата проводимост, състоянието на бреговете на реката, режима на водния отток и нормалното естествено функциониране и състояние на речната екосистема на р. Огоста (в т.ч. в участъка между двете централи).
6. Необходимо е да се посочат транспортните схеми за достъп до всички съоръжения на двете МВЕЦ и изграждане на електропроводи, които да бъдат оценени съвместно с инвестиционното предложение.
7. При изготвяне на оценката следва да се изясни и вземе предвид по законосъобразност обществения интерес относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 30.04.2008г.

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ
Директор на РИОСВ

