



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

29. 4. 08
факс 096/300960; телекс 38452
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 35 - ПР/2008 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** "Изграждане на МВЕЦ "Елаката" на река Огоста"

местоположение: река Огоста в землищата на гр. Монтана и с. Долно Белотинци, община Монтана

възложител: „Хидроенергопроект“ ООД, гр. София, с пощенски адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, ПК 7; Булстат: 121298469

Характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ "Елаката" е предвидена да се изгради на р. Огоста, като нисконапорна централа руслов тип на течащи води. Створът на МВЕЦ ще отстои на 600 м от с. Долно Белотинци. Нетният пад на централата ще е 3,3 м при кота горно водно ниво (ГВН) 118,30 м и долно водно ниво (ДВН) 115,00 м. Дължината на задбаражното езеро е 515 м с залята площ при ГВН- 34 000 м² и обем 28 050 м³. Схемата на МВЕЦ включва следните основни съоръжения: сграда- вградена в тялото на яза или до него с входящо съоръжение и предпазни решетки към турбините и машинна зала за застроено водно количество $Q=17,0$ м³/сек; водовземане, състоящо се от водохващане, разположено в речното корито с решетка и аванкамера, чрез които водата се подава в напорните тръбопроводи и машинната зала; масивен яз с твърд, дънен преливник и сегментни затвори с клапи, предназначен да създаде необходимия напор за МВЕЦ; рибен проход- два, от които единият за риби, преминаващи от долу нагоре, а другият за тези, мигриращи от горе надолу. Широкият разлив при високи води се спира с ниски хидротехнически съоръжения- земни диги с височина 0 -1,5 м, а за използване хидропотенциала реката се прегражда с прагове. Хидротехническите съоръжения на МВЕЦ „Елаката“ са предвидени изцяло в речното корито и крайбрежната заливаема ивица. Успоредно на участъка от река Огоста, в който попада централата, минава първокласен път Е79, второкласен път (81), третокласен път (816) и общински път Николово – Долно Белотинци, но са разположени на по-висока кота. В близост минава и ж.п. линия Берковица - Монтана.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. "з" на Приложение № 2 на ЗООС-водноелектрически централи и чл. 2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Необходимост от отчитане на вероятността от натрупване на кумулативен ефект върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, предвид предстоящите за изграждане ВЕЦ-ове на р. Огоста.

2. Необходимост от прецизиране на база конкретни изчисления при извършено хидрогеоложко проучване на водното количество, съпоставено с мощността на малката водноелектрическа централа.
3. Необходимост от оценка и прогноза относно нормалното функциониране на екосистемите и свободната миграция на рибите, обитаващи водите на р. Огоста.
4. Необходимо е да се оцени въздействието върху ландшафта и микроклимата, в резултат от увеличаване на водните площи (завирения обем над яза на централата).
5. При изготвяне на оценката и прогнозата на очакваното въздействие следва да се обърне специално внимание върху естественото състояние на речното русло, неговата проводимост, състоянието на бреговете на реката, режима на водния отток и нормалното естествено функциониране и състояние.
6. Необходимо е да се посочат транспортните схеми за достъп до всички съоръжения на МВЕЦ и изграждане на електропроводи, които да бъдат оценени съвместно с инвестиционното предложение.
7. При изготвяне на оценката следва да се изясни и вземе предвид по законосъобразност обществения интерес относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.


При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 30.04.2008г.

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ

Директор на РИОСВ – Монтана



Handwritten signature and initials in blue ink.