

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

☒ Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

☎, факс 096/300960; телекс 38452
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 39 - ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Вършец
местоположение: парцел I-1, кв. 1 по плана на гр. Вършец
възложител: Община Вършец, със седалище и адрес на регистрация: гр. Вършец, булевард „България“ № 10; Булстат: BG 000320655

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се ново строителство за изграждане на Пречиствателна станция на отпадъчни води (ПСОВ) гр. Вършец с довеждащ колектор при проектен капацитет за 10 000 еквивалентни жители. Два са вариантите за площадка на инвестиционно предложение, единият предвижда разполагане на площадката на съществуващата ПСОВ гр. Вършец, а другият - в непосредствена близост до съществуващата ПСОВ, намиращи се на брега на повърхностен воден обект - река Ботуня. Имотите са собственост на общината. Технологичната схема за пречистване на битово-фекалните води по системата „биоротор“ е следната: постъпване на отпадъчните води от довеждащия колектор във входящата шахта на ПСОВ; отделяне на груби примеси с лопатково-елеваторен механизъм; задържане на пясъка (пясъкоуловител); раздробяване на твърди частици на 2 мм; насищане с кислород (аерация) на отпадъчните води; насищане със светлина (дифузия) на аерираната вода; биологично разграждане на всички видове биологични замърсители във водата; отделяне на твърди силикатни частици; стабилизиране на пречистената вода (98,5%); добавяне на химически реагенти към пречистената вода (при необходимост); отвеждане към водоприемник на пречистената 98,5% вода, без да е необходим отвеждащ колектор за изпускане към повърхностния воден обект р. Ботуня. Пречистената вода на изходящата шахта на ГПСОВ е предвидено да бъде със следните параметри: БПК₅- 15мг/л; ХПК₅- 30мг/л; общ азот- 3 мг/л; общ фосфор- 1 мг/л; неразтворени вещества - 25 мг/л. Съоръжението „Биоротор“ тип ТХ- BRT 5000-09“ е изчислено така, че да задържа водата за пречистване 20 часа, което е напълно достатъчно време за биологично пречистване на отпадъчните битово-фекални води. Състои се от следните съставни функционални взаимосвързани секции: утаител на съоръжението (приемна камера, обработващ басейн и система за аерация, изходяща камера); работен басейн за щамово-биологично преработване на отпадъчните води (грубо и фино пречистване на отпадъчните води); командна секция. Преди постъпване на отпадъчните води в „Биоротор“ във входящата шахта чрез специална система ще се отделят грубите от механичните примеси.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, б. “в” на Приложение № 2 на ЗООС - пречиствателни станции за отпадъчни водени (невключени в приложение № 1) и чл.2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Изграждането на градска пречиствателна станция на отпадъчните води на гр. Вършец е единствената алтернатива за решаване на проблема - пречистване на отпадъчните води от

еното място до съответните качествени характеристики на приемника- р. Ботуня. действащата ПСОВ е само с механично стъпало, оразмерена за по-малки количества и ефективна. След реализирането на новата ГПСОВ ще се достигат емисионните норми за падачните води, зауствани във воден обект- река Ботуня.

- Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Адекватното пречистване на отпадъчните води е важна съставна част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни ресурси. Прилагането на добрите производствени практики ще намали генерирането на емисии във въздуха по време на строителството. В района на площадката не е установено наличие на почви и подземни води със значителен ресурсен потенциал. Няма да бъдат засегнати терени, представляващи геоложки и геоморфоложки интерес.
3. Инвестиционното предложение е съвместимо с указанията за локално и регионално планиране и застрояване, както и със земеползването на съседните земи. Реализирането му няма да промени чувствително характера на ландшафта в околността на площадката.
 4. Не се очаква шумовите нива по време на строителството да причинят неудобства за местните жители. При непрекъснат режим на работа на ГПСОВ не се очакват шумови натоварвания над пределно допустимите нива, както и вибрации извън очертанията на площадка.
 5. Площадката на инвестиционното предложение не попада частично или изцяло в проектна защитена зона. Инвестиционната инициатива не следва да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони.
 6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, както и защитени, редки или уязвими растителни и животински видове.
 7. Община Вършец е уведомила за своето инвестиционно предложение засегнатото население. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 20.05.2008г.

ИНЖ. БОЯН ЦОЛОВ
Директор на РИОСВ – Монтана



фел
Директор