



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

факс 096/300960; телекс 38452
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 74 - ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Монтана

местоположение: поземлени имот 48489.3.526 по кадастралната карта на землище Монтана
възложител: Община Монтана със седалище и адрес на регистрация: гр. Монтана 3400, ул. „Извора“ № 1; Булстат: 000320872

Характеристика на инвестиционното предложение: Площадката /7,2 ха/ за пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в местността „Тировете“ се намира на разстояние около 2,2 км от най-близките жилищни квартали на град Монтана и на около 4 км североизточно от града. Ще бъде изграден експлоатационен довеждащ път към площадката на ПСОВ- Монтана. Основната част от трасето му попада върху съществуващ полски път, а разширението върху ниви и общински земи. Всички отпадъчни води на гр. Монтана ще се събират и отвеждат в ПСОВ чрез един колектор в участъка след гр. Монтана. Процесът на третиране на отпадъчната вода в рамките на ПСОВ е предвиден в три основни етапа: механично стъпало; стъпало за пълно биологично пречистване; стъпало за третиране на утайките. Проектните характеристики на входящия поток са за 98 617 еквивалентни жители /ЕЖ/ при 17,480 m³/d средно денонощно водно количество. Предвидените натоварвания и концентрация в ПСОВ съответно са: БПК₅ - 5,917 kg/d и 332 mg/l; ХПК- 12,580 kg/d и 705 mg/l; СВ- 7,150 kg/d и 398 mg/l; TKN- 883 kg/d и 49,5 mg/l; NH₄-N- 642 kg/d и 36 mg/l; Робщ- 134 kg/d и 7,5 mg/l. Взети са предвид и допълнителните натоварвания от процесите на уплътняване и обезводняване на утайките. Максимално допустимите концентрации в пречистените води по показатели следва да бъдат: БПК₅ ≤ 25 mg/l; ХПК ≤ 125 mg/l; СВ ≤ 35 mg/l; Нобщ ≤ 15 mg/l; Робщ ≤ 2 mg/l (след бъдещо разширение). Предвидена е система за третиране на неприятни миризми. Грубите решетки и стопанството за обезводняване на утайките ще се поместят в затворено помещение, като се предвижда да се покриват и пясъкозадържателя, маслоуловителя, резервоара за съхранение на утайките, първичния утайко-уплътнител и вторичния утайко-уплътнител. Всички тези сгради ще са свързани със стопанството за третиране на неприятни миризми, където количеството въздух ще се третира с два отделни биофилтри. Предвижда се снабдяването с питейна вода да се осъществи с водопроводно отклонение на уличен водопровод, минаващ по ул. „Диана“ под терена. Тъй като площадката на ПСОВ е разположена в непосредствена близост до реката, за водоснабдяването ѝ с техническа вода ще се изградят и експлоатират тръбни кладенци и с помпи ще се подава към резервоара на повишителна помпена станция.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, б. “в” на Приложение № 2 на ЗООС – пречиствателни станции за отпадъчни водени (невключени в приложение № 1) и чл.2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Изграждането на градска пречиствателна станция на отпадъчните води на гр. Монтана е единствената алтернатива за решаване на проблема - пречистване на отпадъчните води от населеното място до съответните качествени характеристики на приемника- р. Огоста. След реализирането на ГПСОВ ще се прекрати изпускането на непречистени води в р. Огоста от съществуващите колектори и ще спомогне за опазване чистотата на подземните и повърхностните води и почвите в района на града.
2. Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда в резултат от реализирането на инвестиционното предложение. Адекватното пречистване на отпадъчните води е важна съставна част от необходимите мерки за решаване проблема с оползотворяването на недостатъчните водни ресурси. Прилагането на добрите производствени практики ще намали генерирането на емисии във въздуха по време на строителството. Предвидена е система за третиране на неприятни миризми при експлоатацията на ГПСОВ. В района на площадката не е установено наличие на почви и подземни води със значителен ресурсов потенциал. Няма да бъдат засегнати терени, представляващи геоложки и геоморфоложки интерес.
3. Инвестиционното предложение е съвместимо с указанията за локално и регионално планиране и застрояване, както и със земеползването на съседните земи. Реализирането му няма да промени чувствително характера на ландшафта в околността на площадката.
4. Не се очаква шумовите нива по време на строителството да причинят неудобства за местните жители. При непрекъснат режим на работа на ГПСОВ не се очакват шумови натоварвания над пределно допустимите нива, както и вибрации извън очертанията на площадка.
5. Площадката на инвестиционното предложение не попада частично или изцяло в проектна защитена зона. Инвестиционната инициатива не следва да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, защитени вековни или забележителни дървета, както и защитени, редки или уязвими растителни и животински видове.
7. Община Монтана е уведомила писмено за своето инвестиционно предложение засегнатото население чрез обява. Няма сведения за получени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 26.11.2004г.



ДИРЕКТОР:

инж. БОЯН ЦОЛОВ

