



30.11.07

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

факс 096/300960; телекс 38452
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 75 - ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 3 и ал. 5 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** „Допълнително водовземане на р. Андровица за МВЕЦ „Пилатовец- Чипровци“ на кота 675 m в землището на гр. Чипровци”

местоположение: землище на гр. Чипровци, р. Андровица- водохващане на кота 675 m и р. Пилатовец (Славевица)- водохващане на кота 663 m. Сграда централа на кота 560 m - десен бряг на р. Пилатовец.

възложител: “Захарен свят” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Ресен” 4А; Булстат: 114589517

Характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ „Пилатовец- Чипровци” е предвидена като деривационна централа на течащи води. Основното водохващане е предвидено на кота 663 m в коритото на р. Пилатовец (Славевица)- масивен преграден яз с височина 2,8 m, рибен проход и утайник, при застроено водно количество 850 l/s. От водохващането до сградата на централата ще се изгради напорен тръбопровод с дължина 1912 m от стоманени тръби, като по-голямата част от трасето минава в сервитута на четвъртокласен общински път, а другата през ливади. Местоположението на сградата на централата е предвидено в близост до сливането на реките Пилатовец и Андровица на десния бряг на река Пилатовец, като долната вада ще е на кота 560 m в коритото на реката. Допълнителното водохващане на р. Андровица ще е на кота 675 m, като ще се реконструира съществуващо водохващане, с цел допълнително водовземане и включването му към основната деривация. Реконструкцията ще е свързана с ремонт на преградния яз и утайника и изграждане на рибен проход. Водохващането представлява масивен преграден яз с височина около 1,7 m, с промивен отвор за чистене на наносите, водовземен отвор за около 150 l/s и открит утайник за грубо почистване на уловените води. Преноса на водата от това водохващане до другото ще се извършва посредством съществуващ подземен бетонов тръбопровод, който е обслужвал водоснабдителната система на „Чипровец” ЕАД (л). След отвеждане на водите до основното водохващане на централата, същите ще бъдат включени в деривацията й посредством напорния тръбопровод и след енергийното им преработване чрез турбината ще се изпускат обратно в коритото на река Пилатовец след сливането с р. Андровица. По този начин не се осъществява прехвърляне на води от един басейн в друг. Разстоянието между водохващането и водоизпускането е около 1800 m. При потенциално включване на р. Андровица проектната мощност на МВЕЦ „Пилатовец- Чипровци” ще е 800 kW, а производството на електроенергия, при допълнителното водовземане, ще се увеличи с около 16-22% или 300- 400 000 kWh годишно, общо 2- 2,4GWh. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, б. “з” на Приложение № 2 на ЗООС - водноелектрически централи и чл.2, ал. 1, т. 3, б. „а” от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение попада изцяло в проектно защитени зони „Западен Балкан” (BG 0002002) и „Западна Стара планина и Предбалкан” (BG 0001040) и

- реализирането му има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху тях.
2. Продължителността на инвестиционното намерение по време на фази строителство и експлоатация може да окаже значително безпокойство на видовете птици- предмет на опазване в потенциално защитена зона "Западен Балкан".
 3. Осъществяването на инвестиционното намерение в проектно-защитена зона "Западна Стара Планина и Предбалкан" може да доведе до пряко унищожаване на приоритетни местообитания в резултат на строителните работи.
 4. Вероятност за влошаване качеството на местообитанията в резултат на отнемане на води от реката и нейните притоци и промяна на нейния хидрологичен, кислороден и температурен режим.
 5. Фрагментиране на речните местообитания- вероятно засягане на приоритетни местообитания като: крайречни галерии от черна елша, върба, черна тополя с код *91 ЕО, равнинни и планински реки с растителност от *Ranunculus fluitans* Callitricho-*Batrachion* с код 3260 и хидрофилни съобщества от високи треви- предмет на опазване в "Западна Стара Планина и Предбалкан" в резултат изграждане прагове по речното течение.
 6. Очакваният кумулативен ефект при осъществяване на инвестиционното предложение би оказал отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 29.11.2007г.



ДИРЕКТОР:
/инж. БОЯН ПОЛОВ/

