



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА

Монтана 3400
ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

т. факс 096/300960; 300961
e-mail: riosv_mont@net-surf.net

РЕШЕНИЕ № МО 80 - ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от **Закона** за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка на въздействието* върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от **Закона** за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.), чл. 40, ал. 4 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) и представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от **Наредбата** за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Сън Пауър Проджект“ ЕООД, гр. Омуртаг със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище, ул. „Цар Освободител“ 3; ЕИК: 200581778

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия чрез използване енергията на слънцето в имот с № 024018, местността „Йоново бранище“, землище на гр. Брусарци, общ. Брусарци, обл. Монтана. Имотът е с площ от 18,577 дка, начин на трайно ползване – „нива“ с категория на земята при неполивни условия – „четвърта“ и е собственост на възложителя, съгласно нотариален акт. Електроцентрала ще е изградена от фотоволтаични панели, организирани в модули на принципа на едноосна следяща система. При облъчване на активната повърхност на модулите със слънчева електромагнитна радиация с мощност по-голяма от 250 W/m² се генерира правотоково електрическо напрежение. Това напрежение посредством инвертор се преобразува в променливотоково напрежение 220/360 V, след което се отвежда към повишаващ трансформатор 360/20000 V за връзка с електроразпределителната мрежа.

Територията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони. Най-близо разположената защитена зона е „Река Лом“ с код BG 0000503 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ на Приложение № 2 на **Закона** за опазване на околната среда (промишлени инсталации за производство на електроенергия, невключени в приложение № 1) и чл. 2, ал. 3 от **Наредбата** за условията и реда за извършване на *оценка за съвместимостта* на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Предвидената за изграждане фотоволтаична инсталация е в пряка връзка с изграждането на такава в съседен имот. Имотите са отделени един от друг чрез полски път. Общата мощност на двете фотоволтаични инсталации ще е 2 MW.

Фотоволтаичната централа ще произвежда електроенергия от възобновяем енергиен източник – слънчевата енергия.