



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЕРНИК

Перник 2300; п.к.105; пл."СВ. Иван Рилски" № 1Б ; ет.13;
тел, факс: 076/60 51 43; e-mail: riew_pernik@abv.bg

РЕШЕНИЕ № ПЕ-28-ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на " Електропроводно отклонение 20кв", което да се свърже с националната електроразпределителна мрежа и МВЕЦ "Джерман" от регулация на гр. Сапарева баня до МВЕЦ "Джерман" с дължина 1010м.

Местоположение: началото на електропроводното отклонение е до регулацията на гр. Сапарева баня, а края е при МВЕЦ "Джерман", дължината е 1010м.

Възложител: "ТЕРМАНЕА" ООД, Булстат : 175606834, гр. София, район Триадица, ул. "Узунджовска" №1

характеристика на инвестиционното предложение: инвестиционно предложение за изграждане на " Електропроводно отклонение 20кв., което да се свърже с националната електроразпределителна мрежа и МВЕЦ "Джерман" от регулация на гр. Сапарева баня до МВЕЦ "Джерман" с дължина 1010м.

позиция: Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на ЗООС – т.3, буква "б"

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. Интензитетът на ел. поле под електропроводи с напрежение 20 кV не надвишава 5 кV/m, не представлява опасност за обслужващия персонал и за населението пребиваващо в близост до електропровода.
2. По време на изграждането на електропроводното отклонение не се очаква да има източници на организирани емисии в атмосферния въздух.
3. По данни на възложителя са предвидени методи за третиране на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на

отпадъците и свързаните с него наредби.

4. При спазване на нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда, реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от трайно замърсяване на повърхностни и подземни води.
5. При прилагането на екологосъобразни методи за третиране на отпадъците по време на реализацията на инвестиционното предложение няма да имат значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и няма да бъде доведено до рискове за замърсяване на почвите.
6. Теренът на инвестиционното предложение не попада в защитена територия и потенциални защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.
7. Няма информация за местообитания на редки, защитени и застрашени видове.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-Перник в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд - гр. Перник съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Перник до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата...09.06.2008г...

С уважение,

ЛЮДМИЛА АНАЧКОВА

Директор на РИОСВ-Перник

Изготвил: Ирена Миленова, мл. експерт в "ПД"

