



Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-43-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: Изграждане на газопроводни отклонения (ГО) до консуматори по опис от разпределителни газопроводи до с. Драгор и с. Ивайло
местонахождение:

1. ГО до ЕТ „Грими – Хюсеин Хюсеин” с дължина 20.56 м – от съществуващ газопровод в автомобилен път № 3704 – III клас, на юг до североизточния ъгъл на имота на консуматора;
2. ГО до цех за производство на тестени изделия, с дължина 20.98 м – от съществуващ газопровод в автомобилен път № 3704 – III клас, на север, като пресича землищна граница Пазарджик Драгор, навлиза в третокласен път, продължава на север, пресича полски път и достига до границите на имота на консуматора;
3. ГО до УПИ 009005, с дължина 132.39 м - от съществуващ газопровод в автомобилен път № 3704 – III клас, на юг, пресича ивица изоставена земя и напоителен канал, пресича полски път, от там на юг и завършва със заглушалка. Включването към консуматора става на един метър преди нея в посока изток;
4. ГО до „Булформ” ООД и ЕТ „Здравко Мерджанов” – ЗА, с дължина 12.95 м – от съществуващ газопровод с/у границата на имота на консуматорите, върви на запад и влиза в газорегулаторен и земемерен пункт, от там тръгва трасе в обратна посока, което достига границата на имотите на консуматорите;
5. ГО до УПИ III-598 и УПИ IV-598, с дължина 4.71 м. – от съществуващ газопровод в полски път и достига до границата на имотите на консуматорите;
6. ГО до метанстанция „Хемус груп” ООД, с дължина, с дължина 23.30 м – от съществуващ газопровод в регулацията на с. Ивайло и навлиза в третокласен път, като продължава в същата посока и достига границата на имотана метанстанцията.

с възложител: „Хебросгаз” АД

Идент. № : 112041283

със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Княз Борис I" № 3 и гр. Пазарджик, ул. „Булаир” № 30

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва изграждане на газопроводни отклонения (ГО) и съответните съоръжения от съществуващите разпределителни газопроводи до с. Драгор и с. Ивайло до имотите на

консуматори. Газопроводните отклонения ще бъдат изградени от полиетилен – висока плътност PE HD с диаметри DN32, DN63, DN110 и DN160 и ще имат работно налягане до 4bar. Трасетата на газопроводните отклонения минават предимно по пътища и общински имоти, с обща дължина 214.42 м и общ капацитет 988 м³/h.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.3 "б" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализиране на инвестиционното намерение ще се осигури нов енергиен източник, който има голям икономически и екологичен ефект. Ще се постигне намаляване на парниковите газове и емисиите от вредни вещества, което от своя страна ще доведе до значително подобряване на състоянието на атмосферния въздух в района.

2. В следствие реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква вредно въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, почвите и водите.

3. При изкопаването на траншеята на газопровода ще се извърши селективно изземване на хумусния хоризонт на почвата, който при последващо възстановяване на нарушените участъци ще се разстеле на повърхността, с което ще се запази мощността на почвата.

4. При строителството на инвестиционното предложение не се засяга режима на повърхностните водни течения и подземните води.

5. Използват се класически методи за строителство на такъв вид обекти.

6. Инвестиционното предложение не засяга чувствителни в екологичен смисъл зони, зони и местообитания защитени със закон, паметници на културата, санитарно-охранителни зони, природни резервати и защитени местности.

7. Изграждането на газопроводните отклонения не е свързано с промяна на съществуващи или изграждане на нови пътища.

8. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на гр. Пазарджик, а засегнатото население чрез обява на таблото в общината. Няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред министъра на околната среда и водите или Окръжен съд гр. Пазарджик по реда на Закона за административното производство.

Дата: 09.07.2007 г.
АГ

Директор:



Дергана Цициньова/