



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регionalна инспекция по околната среда и водите - Плевен

Решение № 1

3669/19.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 53 (1) ПР / 2011 г.

ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

Днес 19.12.2011 г. долуподписаната инж. Рени Иванова Атанасова – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), като взех предвид издаденото от Директора на РИОСВ – Плевен **Решение № ПН 53 ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа” в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, и писмо, изх. № 3200-205/09.12.2011 г. (вх. № 3669/14.12.2011 г. на РИОСВ – Плевен) на Кмета на община Кнежа, за допусната от възложителя очевидна фактическа грешка в подадената документация, и представена нова информация за дължината на водопроводната и канализационни мрежи, предвидени за изграждане при първи етап, констатирах, че:**

1. Дължината на водопроводната мрежа **не е 11892 m**, както е в записано в Решение № ПН 53 ПР/2011 г., **а следва да е:** обща дължина на водопроводните клонове е 2430 m, обща дължина на второстепенните водопроводни клонове – 8382 m, сградни водопроводни отклонения – 8400 m (840 бр. по 10 m/бр.), или **общо: 19212 m**;
2. Дължината на канализационната мрежа **не е 19900 m**, както е в записано в Решение № ПН 53 ПР /2011 г., **а следва да е:** обща дължина на главните канализационни коректори – 9764 m, обща дължина на второстепенната канализационна мрежа – 10755 m; обща дължина на сградните канализационни отклонения – 9770 m, или **общо: 30289 m**;
3. Коригирането на характеристиките на предлаганото строителство е в частта на цялостния проект за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа”, която не попада в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда, тоест – **на съвместна процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони, по Закона за биологичното разнообразие, подлежи само изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа (по т. 11, буква в) от Приложение № 2 на ЗООС), не и доизграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната и канализационната мрежи. За останалите етапи на проекта, които ще включват само доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи, ще е необходимо провеждането само на **процедури по оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони, по Закона за биологичното разнообразие.****

Предвид на гореизложеното, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в **Решение № ПН 53 ПР /2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа” в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, както следва:**

На стр.2, ред 21 и 22, текста: “Дължината на водопроводната мрежа предвидена за рехабилитиране и доизграждане е 11 892м.”, **да се чете:** “Общата дължина на водопроводната мрежа предвидена за изграждане (първи етап), е **19212 m** (в т.ч. обща дължина на водопроводните клонове е 2430 m, обща дължина на второстепенните водопроводни клонове – 8382 m, сградни водопроводни отклонения – 8400 m).”

На стр. 2, ред 32 и 33, текста: “Предвидената за изграждане канализационна мрежа е с дължина 19 900 м.”, **да се чете:** Общата дължина на канализационна мрежа, предвидена за изграждане (първи етап), е

30289 m (в т.ч. обща дължина на главните канализационни коректори – 9764 m, обща дължина на второстепенната канализационна мрежа – 10755 m; обща дължина на сградните канализационни отклонения – 9770 m).”

В останалите си части административния акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПН 53 ПР /2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа”

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд – Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 12.12.2011 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

