



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: riosvpl@yahoo.com

Техн. сътрудник: тел/факс (064)806951
Деловодство: тел/факс (064)800711

Директор: (064)801768
Експерти: (064)806949

РЕШЕНИЕ № ПН 67 - ПР / 2007 г

**ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.77/2005г./ и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ПМС 59/2003г, посл. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г/.

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за

инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ "Ореховица" и МВЕЦ "Славовица" на воден обект р. Искър" - с мощности 3 900 kW,

местоположение: МВЕЦ "Ореховица" отстои на около 1 km от регулацията на с. Оряховица, МВЕЦ в землищата на селата Ореховица, Брегаре, Ставерци, Славовица и Крушовене, община Долна Митрополия,

възложител: "ХК Долен Искър" ЕООД, гр. София, бул. "Ген Тотлебен" №34

Характеристика на инвестиционното предложение: МВЕЦ "Славовица" и МВЕЦ "Ореховица" са нисконапорни централи, руслов тип (не променят режимът на речния отток) и са предвидени да се изградят на р. Искър, като двете централи са разположени каскадно една под друга, което позволява двукратно използване на едни и същи води, намират се на територията на община Д. Митрополия.

Предвижда се МВЕЦ "Ореховица" да бъде разположена в коритото на р. Искър при с. Ореховица, на около 1 км под моста на пътя, свързващ селата Брегаре и Ореховица. Котата на речното дъно при створа на яза на МВЕЦ "Ореховица" е 30 м. Нетния пад на централата е 6 м и се осъществява при кота ГВН 37 м (горно водно ниво) и ДВН (долно водно ниво) 31 м. Дължината на задбаражното езеро е 5 750 м. Очаквано застроено водно количество до $73,00 \text{ m}^3 / \text{s}$. Очаквани преработени водни маси – до $1.55 \cdot 10^9 \text{ m}^3$. Очаквано средно годишно производство на ел.енергия до $21 \cdot 10^6 \text{ kWh}$. Предвижда се изграждане на рибен проход на десния бряг на реката, $Q_{\text{рибен проход}} = 0.300 \text{ m}^3 / \text{сек}$.

МВЕЦ "Славовица" е предвидено да се реализира в коритото на р. Искър при с. Славовица, на около 7.8 км под створа на МВЕЦ "Ореховица" и на 12 км над устието на р. Искър, намира се в землищата на селата Ореховица, Славовица и Крушовене. Котата на речното дъно при створа на яза на МВЕЦ "Славовица" е 24.6 м. Нетния пад на централата е 6.1 м при кота ГВН 30.7 м. (горно водно ниво) и ДВН (долно водно ниво) 24.6 м. Дължината на задбаражното езеро е 7 800 м. Застроено водно количество до $73,00 \text{ m}^3 / \text{s}$. Очаквани преработени водни маси – до $1.55 \cdot 10^9 \text{ m}^3$. Очаквано средно годишно производство на ел. енергия до $21 \cdot 10^6 \text{ kWh}$. Предвижда се изграждане на рибен проход на левия бряг на реката, $Q_{\text{рибен проход}} = 0.300 \text{ m}^3 / \text{сек}$.

МВЕЦ "Ореховица" и МВЕЦ "Славовица" са на река Искър, която е включена в списъка на потенциално защитените зони на Натура 2000 – ПЗЗ "Река Искър", (код BG0000502).

Позиция: Т.3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. Изграждането на МВЕЦ "Ореховица" и МВЕЦ "Славовица" е на река Искър, ще се използват водите на реката, които са природно възобновяем енергиен източник. Производството не е свързано с промяна на количествения и качествен състав на водоизточника и е предпоставка за намаляване на вредните емисии в атмосферата, предизвикващи парниковия ефект.
2. Покрай реката съществува мрежа от черни пътища, които няма да бъдат засегнати и могат да бъдат използвани по време на строителството и експлоатацията на каскадата.
3. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подходящи оградни диги за предпазване от заливане на прилежащите имоти. Хидровъзелът и задбаражните езера ще са вместили в съществуващото речно корито и няма да засягат други прилежащи територии (земяделски земи, общински и др. видове собственост).
4. Предвиден е рибен проход, което ще позволи безпрепятствена миграция на рибите.
5. Водните огледала са с относително постоянни параметри и ще привлекат водни и водоплаващи птици, особено по време на прелет и като места за зимуване.
6. Като цяло влиянието на задбаражните езера ще се отрази благоприятно за ихтиофауната. Подобни дълбоки водоеми са много подходящи за заселване и размножаване на видрата.
7. Защитените територии ЗМ "Чолашки орман" с. Ореховица, ПЗ "Находище на окременени стъбла и пълнове от вековна иглолистна гора – м. "Ташковото", с. Ореховица и ПЗ "Находище на окременени стъбла и пълнове от вековна иглолистна гора" – м. "Калето", с. Ставерци са достатъчно отдалечени от двете площадки и не са застрашени от реализацията на инвестиционните предложения.
8. Община Д. Митрополия, кметство с. Брегаре, кметство с. Ставерци, кметство с. Ореховица, кметство с. Крушовене и кметство с. Славовица и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 22.05.07.

Директор:

инж. В. Кашев

