



Изх. № 4870

Плевен, 20.02. 2012 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 7-П/ 2012 г

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 6, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Днес 20.02.2012 г., долуподписаната инж. Рени Иванова Атанасова, Директор на РИОСВ – Плевен, като взех предвид следното:

I. Съвместена процедура по чл. 6, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС – приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., обн. ДВ. бр.25/2003г., изм. бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29/2010г., и бр.3/2011г.) и по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), чл. 38 и чл. 40 от Наредбата *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. бр. 81/2010 г. и бр. 3/2011 г.), е започнала с внасяне в РИОСВ – Плевен на **Уведомление** вх. № 4870/15.11.2011 г. за инвестиционно предложение (ИП) за **“Питейно-битово водоснабдяване на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен от дренаж „Водопойната чешма”, в УПИ XVI, кв. 59 на с. Еница, с възложител: Община Кнежа, ЕИК 000193243, гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69. С писмо, изх. № 4870/09.12.2011 г., РИОСВ – Плевен е информирал възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по чл. 31 от ЗБР (по Наредба за ОС). ИП попада в т. 10, буква “н”) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по глава шеста, раздел III от ЗООС. Съгласно становище, вх. № 4870/07.12.2011 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложили в План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. Съгласно изискванията на чл. 44 от Закона за водите, за тръбния кладенец е необходимо издаването на разрешително за водовземане от БДУВДР. С цел запазване на подземните води от замърсяване и влошаване е необходимо да се съблюдават забраните и ограниченията съгласно чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите. Подземно водно тяло “Карстови води в Ломско-Плевенската депресия” с код BG1G00N1BP0036 има свободен разполагаем ресурс за издаване на разрешително. Заключение на БДУВДР е, че ИП “Питейно-битово водоснабдяване на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен от дренаж „Водопойната чешма” УПИ XVI, кв. 59 на с. Еница, няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми. Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена (на около 6.3 км) е защитена зона “Карлуково” BG0001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/ 2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007 г.). ИП подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, като двете процедури се съвместяват по реда на чл. 40 от Наредбата за ОС.**

II. С вх. № 4870/15.11.2011 г. на РИОСВ – Плевен е внесено **Искане** за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП за **“Питейно-битово водоснабдяване на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен от дренаж „Водопойната чешма”** с местоположение: УПИ XVI, кв. 59, с. Еница, община Кнежа. Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС, документацията е изпратена с писмо, изх. № 4870/21.11.2011 г. до Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (РЗИ – Ловеч) с искане за становище относно определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище на РЗИ – Плевен, изх. № ЗК-18-71 от 02.12.2011 г. (вх. № 4870/06.12.2011 г.), преписката не съдържа в пълна степен информацията относно:

1. Липсват чертежи изясняващи водоизточника, черпателен резервоар, помпена станция, напорен резервоар, схемата на водоснабдяване и санитарно-охранителната зона (СОЗ), пояси I, II и III на водоизточника и на съоръженията.

2. Не са приложени достатъчен брой протоколи, **доказващи качеството на водата от водоизточника**, съгласно *Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*.
3. Не са изяснени мероприятията за ограничаване на замърсителите в СОЗ, пояси I, II и III, като се отчете и риска за здравето на населението.

С писмо, изх. № 4870/14.12.2011 г. РИОСВ – Плевен е изискал от възложителя отстраняването на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС на установените непълноти, пропуски и неточности в представената информация по чл. 6, ал. 1 от същата наредба, съгласно забележките по становище, изх. № ЗК-18-71 от 02.12.2011 г. на РЗИ – Плевен. В отговор, с вх. № 4870/14.12.2011 г., община Кнежа е внесла в РИОСВ – Плевен допълнителна информация, която е изпратена до РЗИ – Плевен с писмо, изх. № 4870/19.12.2011 г. С вх. № 4870/28.12.2011 г. в РИОСВ – Плевен е постъпило ново становище на РЗИ – Плевен (изх. № ЗК-18-87/22.12.2011 г.), съгласно което РЗИ – Плевен счита, че при реализацията на ИП се очаква здравен риск за населението, като становището на инспекцията е, че е необходимо извършването на ОВОС, като се обърне специално внимание на всички възможни отрицателни въздействия върху качествата на водата на водоизточника за питейно-битово водоснабдяване и нарушаване режима в санитарно-охранителните зони около него, като въз основа на информацията да се извърши оценка на здравния риск и се предложат мерки за здравна защита на качеството на водата на водоизточника.

С писмо, вх. № 4870/10.01.2012 г., във връзка с писмо, изх. № 4870/14.12.2011 г. община Кнежа е внесла в РИОСВ – Плевен протоколи за качеството на водата, съгласно *Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*, които са изпратени в РЗИ – Плевен с писмо, изх. № 4870/16.01.2012 г., с искане за потвърждаване или преразглеждане на становището си с изх. № ЗК-18-87/22.12.2011 г. С вх. № 4870/23.01.2012 г. в РИОСВ – Плевен е депозирано становище на РЗИ – Плевен (изх. № 0218 от 21.01.2012 г.), съгласно което, след разглеждане на допълнително представената информация от ЕС по ПЗК на РЗИ – Плевен е установено, че протоколи № 1116858-3/20.12.2011 г., 366 и 366А/29.12.2011 г. и 941/04.01.2012 г. **не доказват качеството на водата от водоизточника по всички показатели**, съгласно изискванията на *Наредба № 9 от 19 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели* (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. бр. 87/2007 г. и бр. 4/2011 г.).

С вх. № 4870/30.01.2012 г. на РИОСВ – Плевен е представен допълнително нов протокол № ВУ 4530 от 25.01.2012 г. доказващ качеството на водата. С изх. № 4870/02.02.2012 г., РИОСВ – Плевен е представил новата информация в РЗИ – Плевен и е изискал становище относно: доказват ли е резултатите от анализите с протоколи № 1116858-3/20.12.2011 г.; № 336/29.12.2011 г.; № 336А/29.12.2011 г., № 941/04.01.2012 г. и протокол № ВУ 4530/25.01.2012 г., качеството на водата от водоизточник – Дренаж “Водопойна чешма”, с. Еница, както и становище по чл. 7, ал. 2, т. 2 б) от Наредбата за ОВОС.

С вх. № 4870/09.02.2012 г. на РИОСВ – Плевен е получено четвърто становище на РЗИ – Плевен (изх. № 0441/08.02.2012 г.), съгласно което: Протокол № 4530/25.01.2012 г. с микробиологични и химични показатели (неотговарящ по показатели – магнезий, коли форми и ентерококи), протокол № 941/04.01.2012 г. по химични показатели – арсен, селен, живак и антимон, протокол № 366/29.12.2011 г. по радиологични показатели, протокол № 366А/29.12.2011 г. по показател обща индикативна доза и протокол № 1116858-3/20.12.2011 г. по показател бромати **не изясняват качествата на водата от водоизточника**. Съгласно чл. 26, ал. 2, т. 2 от *Наредба № 2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи*, не са направени най-малко 4 изследвания (еднократно за всеки сезон) в продължение на 1 година по химични и радиологични показатели съгласно Приложение № 1 от *Наредба № 1/2007 г. за получаване, ползване и опазване на подземни води*, и по микробиологични показатели определени в *Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели*. Също така РЗИ – Плевен счита, че не са отстранени и забележките към проекта за санитарно-охранителна зона на дренаж “Водопойната чешма”, съгласно здравно заключение № ЗК-01-235/23.12.2011 г.

В резултат от проведените консултации с РЗИ – Плевен по чл. 7, ал. 2 т. 2 б) от Наредбата за ОВОС и изисканата от възложителя община Кнежа на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, допълнителна информация с писмо изх. № 4870/14.12.2011 г., необходима за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности в **Искане** с вх. № 4870/15.11.2011 г. на РИОСВ – Плевен, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “**Питейно-битово водоснабдяване на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен от дренаж „Водопойната чешма”**”, и представената документация към него, същото не е направено нито с писмо, вх. № 4870/14.12.2011 г., нито с писма, вх. № 4870/22.12.2011 г., вх. № 4870/10.01.2012 г., вх. № 4870/19.01.2012 г., вх. № 4870/30.01.2012 г. и с вх. № 4870/02.02.2012 г. на РИОСВ – Плевен, видно от становища изх. № ЗК-18-71/02.12.2011 г., изх. № ЗК-18-87/22.12.2011 г., изх. № 0218/21.01.2012 г. и изх. № 0441/08.02.2012 г. на РЗИ – Плевен.

На основание чл. 2а, ал. 1 и ал. 3, чл. 6, ал. 4, във връзка ал. 3 от същия член и чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б", от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 38 и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и изложените фактически основания по т. II,

РЕШИХ:

Прекратявам съвместената процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР), и чл. 38 и чл. 40 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, по Искане, вх. № 4870/15.11.2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) за **"Питейно-битово водоснабдяване на с.Еница, Община Кнежа, Област Плевен от дренаж „Водопойната чешма"**, в УПИ XVI, кв. 59 на с. Еница, с възложител: Община Кнежа, ЕИК 000193243, гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69, поради неотстраняване на неточности в представена документация – **не е доказвано качеството на водата от водоизточника по всички показатели**, съгласно Наредба № 9/2001 г., видно от становища изх. № ЗК-18-71/02.12.2011 г., изх. № ЗК-18-87/22.12.2011 г., изх. № 0218/21.01.2012 г. и изх. № 0441/08.02.2012 г. на РЗИ – Плевен.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

