



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447

Интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg; Ел. поща: riosvsz@stz.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ - 10 - ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 3, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, пречиствателна станция за отпадъчни води и ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
възложител Община Твърдица, гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на довеждащ колектор, пречиствателна станция за отпадъчни води и ремонт и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1). Доизграждането на канализационната мрежа, ремонтът и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа ще се извършат в границите на урбанизираната територия на гр. Твърдица. Пречиствателната станция за битово отпадъчни води и довеждащия колектор ще се изградят в имот № 000419 в землището на гр. Твърдица. Отпадъчните води ще преминават през няколко етапа на пречистване. На първия етап водите ще постъпват гравитачно във входна помпена шахта, откъдето чрез помпи ще се подава към комбинирания пречиствателен блок, който се състои от механично и биологично състава. При механичното пречистване ще се отделят твърди замърсители и пясък, чрез компактна станция която има следните съставни части: фина решетка за отделяне на твърди замърсители; аериран валов пясъкозадържател и маслозадържател. Биологичното пречистване ще се осъществява, чрез два броя еднобасейнови реактори SBR с хиперкласик аерационна и разбъркваща система, падащ декантер. За допълнително отстраняване на фосфора и достигане на необходимата

степен на пречистване ще се използва флокулант (FeCl_3). Пречистената вода от SB – реакторите ще се отвежда до контактен резервоар за дезинфекция с натриев хипохлорид, след което се зауства в река Твърдишка, която се влива в язовир Жребчево.

МОТИВИ:

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, ще доведат до незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в близост до урбанизирана територия.
2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово – фекални отпадъчни води отговарящо на 7 201 еквивалентни жители. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за заустване в повърхностни водни обекти. Освен това пречиствателната станция ще допринесе за опазването на повърхностните и подземните води в района.
3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ПСОВ е биологичното стъпало, което е съставено от 2 броя еднобасейнови реактори SBR с хиперкласик аерационна и разбъркваща система, падащ декантер.
4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия, с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи в предвидените имоти и няма да бъдат засегнати съседни площи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до площадката е осигурен от съществуващи пътища.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е „Твърдишка планина” с код BG 0000211 по Директивата за местообитанията, която е разположена на около 5 км северно от площадката. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значимо отрицателно въздействие, върху съседни популации на растенията и животните в района.
7. Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия.
8. Инвестиционното предложение, не генерира значими отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове.
9. Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ

30.01.2009 г.

