



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447

Интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg; Ел. поща: riosvsz@stz.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ-135 -ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Изграждане на въздушен електропровод 20 kV между изводи «Самуилово» и «Свобода» в землищата на с. Самуилово, общ. Стара Загора и с. Осларка, общ. Чирпан.

възложител ЕВН България Електроразпределение АД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 36, КЕЦ Загоре

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на възложителя предвижда да се изгради въздушен електропровод 20 kV между изводи «Самуилово» и «Свобода» в землищата на с. Самуилово, общ. Стара Загора и с. Осларка, общ. Чирпан. Предвидената дейност влиза в обхвата на Приложение 2 на ЗООС, т. 3 – Енергийно стопанство, буква „б” – промишлени съоразения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1). Новият ВЕП ще се включи към съществуващ стълб от извод „Свобода” до извод „Самуилово” (мачтов трафопост в регулацията на с. Самуилово). В землището на с. Осларка ще бъдат изградени 8 броя стълбове, от които 7 бр. ж.р. и един стоманобетонен стълб. В землището на с. Самуилово ще бъдат изградени общо 18 броя стълбове, от които 3 бр. ж.р. и 15 стоманобетонни. Общата дължина на трасето е 2027,02 м., от които 1392,82 м. са в землището на с. Самуилово и 634,20 м. в землището на с. Осларка.

МОТИВИ:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до физически промени на района. Трасето на електропровода преминава през населените места и по трасето на съществуващи пътища.
2. Няма нормативни ограничения относно влиянието на нискочестотното електромагнитно поле, което ще се излъчва от електропровода, върху околната среда.
3. При строителството и експлоатацията свързани с реализацията на инвестиционното предложение ще се използват незначително количество

- природни ресурси. При изграждането на електропровода не е необходима площадка за временни дейности, не се налага промяна на пътната инфраструктура.
4. Няма да бъдат засегнати обработваеми земеделски земи, представителни екосистеми, елементи на националната екологична мрежа и паметници на културата.
 5. Осъществяването на инвестиционното намерение ще окаже незначително въздействие върху компонентите на околната среда.
 6. Възложителят е уведомил за намерението си община Стара Загора, община Чирпан, кметство на с. Смауилово, кметство на с. Осларка и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ

Директор на РИОСВ

04.09.2008г.

