



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447
Интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg; Ел. поща: riosvsz@stz.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ - 180 - ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Кабиле, общ. Тунджа.
възложител Община „Тунджа“ – Ямбол, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в“ – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1). Канализационната мрежа ще се изгради по всички улици на селото, преминаващи покрай жилищни парцели. Канализацията ще се изпълнява вкопана на дълбочина от 1.3 до 3.5 м. в оста на улиците на селото с тръби PVC 200 и 315 мм., като общата дължина на мрежата е 14 500 м., от които 2000 м. съществуваща. Пречиствателната станция за отпадъчни води включва монолитно изпълнени първични утаители и изравнителен резервоар с потопени в тях канални помпи. Отпадъчните води ще преминават през механично и биологично стъпало. Механичното стъпало е разделено на 4 броя секции, включващи първични утаители и изравнител с монтирани в него потопени помпи. Биологичното стъпало е решено, чрез 8 броя технологични линии тип „Делфин“ XL – 2, състояща се от по 2 броя потопени биофилтри с пластмасов блоков пълнеж (биореактори с фиксирана биомаса), компресор и вторичен утаител с монтирана в него помпа за рециркулиране на излишната активна утайка. След механичното и биологичното пречистване отпадъчните води се подават към контактен резервоар за дезинфекция с белина, чрез дозаторна помпа монтирана в обслужващата сграда. След обеззаразяването при осигуряване на минимум 30 минутен контакт, пречистената вода се зауства в приемника, който представлява отводнителен канал, преминаващ покрай село Кабиле и се явява водосбор на дъждовните води от района, като същевременно отвежда и постоянно течащи води от няколко местни водоизточника.

МОТИВИ:

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на ИП, ще доведат до незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в близост до урбанизирана територия.
2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово – фекални отпадъчни води отговарящо на 1250 жители. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за заустване в повърхностни водни обекти. Освен това пречиствателната станция ще допринесе за опазването на повърхностните и подземните води в района.
3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ПСОВ е биологичното стъпало, което е съставено от биореактори с фиксирана биомаса и вторичен утайтел.
4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия, с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи в предвидените имоти и няма да бъдат засегнати съседни площи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до площадката е осигурен от съществуващи пътища.
6. ИП не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е „Река Тунджа” с код BG 0000192 по Директивата за местообитанията, която е разположена на около 1 км източно от площадката. Реализацията на ИП няма да окаже значимо отрицателно въздействие, върху съседни популации на растенията и животните в района.
7. В близост до обекта няма данни за осъществени или предвидени за реализация инвестиционни предложения, поради което изграждането на ПСОВ не би могло да окаже кумулативно въздействие.
8. Възложителят е уведомил за намерението си кметството на с. Кабиле и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ

10.12.2008 г.