



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447

Интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg; Ел. поща: riosvsz@stz.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ - 184 - ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 1 т. 3 „а”, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Изграждане на ГПСОВ на гр. Раднево в имот № 61460.212.53 и реконструкция на В и К мрежата в „Гарова махала”, гр. Раднево, общ. Раднево.
възложител Община Раднево, гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ГПСОВ на гр. Раднево и реконструкция на В и К мрежата в „Гарова махала”, гр. Раднево. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в” – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1). Предвидената реконструкция на В и К мрежата ще обхване цялото население на „Гарова махала” в гр. Раднево. За третирането на отпадъчните води ще се изгради градска пречиствателна станция със следните елементи: входна аварийно – изпускателна шахта; механизирана решетка комбинирана с аериран пясъкомаслозадържател; биобасейн с денитрификационна зона, нитрификационна зона и вторичен утаител; съоръжения за приготвяне и дозиране на реагент за отстраняване на фосфора; съоръжение за обеззаразяване на отпадъчните води с UV лъчи. Отпадъчните води ще преминават през механично и биологично стъпало. Механичното пречистване ще се осъществява с барабанна фина решетка за отстраняване на по – едрите частици и пясъкозадържател за отделяне на минералните примеси. Биологичното пречистване се основава на активното действие на биомасата – съобщество от микроорганизми, чиято жизнена дейност води до отстраняване на органичните замърсители. Обеззаразяването на пречистените отпадъчни води ще се извършва в отделно съоръжение с UV лъчи. Пречистените води от канализацията ще се заустват в р. Съзлийка, която е приемник III категория.

МОТИВИ:

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на ИП, ще доведат до незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в близост до урбанизирана територия.
2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово – фекални отпадъчни води отговарящо на 21 807 еквивалентни жители. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за заустване в повърхностни водни обекти. Освен това пречиствателната станция ще допринесе за опазването на повърхностните и подземните води в района.
3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ГПСОВ е биологичното стъпало, което се основава на активното действие на биомасата.
4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия, с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи само в предвидения имот и няма да бъдат засегнати съседни площи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до площадката е осигурен от съществуващ път.
6. ИП засяга защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Река Съзлийка” с код BG 0000425 по Директивата за местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на ИП ще окаже известно незначително антропогенно натоварване на средата в този район, което не може да доведе до някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените растителни и животински видове.
7. В близост до обекта няма данни за осъществени или предвидени за реализация инвестиционни предложения, поради което изграждането на ГПСОВ не би могло да окаже кумулативно въздействие спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.
8. Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

НАНЧО ВИДЕВ
Директор на РИОСВ

23.12.2008 г

