



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА**

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447  
Интернет страница: [www.stz.riew.e-gov.bg](http://www.stz.riew.e-gov.bg); Ел. поща: [riosvsz@stz.bg](mailto:riosvsz@stz.bg)

**РЕШЕНИЕ № СЗ - 8 - ПР/2009 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 3, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Калчево, общ. Тунджа.

**възложител** Община „Тунджа“ – Ямбол, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в“ – пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1). Канализационната мрежа ще се изгради по всички улици на селото, преминаващи покрай жилищни парцели. Канализацията ще се изпълнява вкопана на дълбочина от 1.3 до 3.5 м. в оста на улиците на селото с тръби PVC 200 и 315 мм., като общата дължина на мрежата е 13 500 м., от които 2000 м. съществуваща. Пречиствателната станция за отпадъчни води включва монолитно изпълнени първични утаители и изравнителен резервоар с потопени в тях канални помпи. Отпадъчните води ще преминават през механично и биологично стъпало. Механичното стъпало е разделено на 4 броя секции, включващи първични утаители и изравнител с монтирани в него потопени помпи. Биологичното стъпало е решено, чрез 7 броя технологични линии тип „Делфин“ XL – 2, състояща се от по 2 броя потопени биофилтри с пластмасов блоков пълнеж (биореактори с фиксирана биомаса), компресор и вторичен утаител с монтирана в него помпа за рециркулиране на излишната активна утайка. След механичното и биологичното пречистване отпадъчните води се подават към контактен резервоар за дезинфекция с белина, чрез дозаторна помпа монтирана в обслужващата сграда. След обеззаразяването при осигуряване на минимум 30 минутен контакт, пречистената вода



се зауства в приемника, който представлява дере, преминаващо покрай село Калчево и се явява водосбор на дъждовните води от района, като същевременно отвежда и постоянно течащи води от няколко местни водоизточника.

### **МОТИВИ:**

1. Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, ще доведат до незначителни промени на района, тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в близост до урбанизирана територия.
2. Пречиствателната станция ще бъде проектирана да пречиства количество битово – фекални отпадъчни води отговарящо на 800 жители. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще бъдат пречиствани до необходимата степен за заустване в повърхностни водни обекти. Освен това пречиствателната станция ще допринесе за опазването на повърхностните и подземните води в района.
3. Предвидената пречиствателна станция ще осигурява механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Основната част на ПСОВ е биологичното стъпало, което е съставено от биореактори с фиксирана биомаса и вторичен утаител.
4. При строителството и експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение няма да бъдат използвани невъзстановими природни ресурси. Предвидената за застрояване земя се намира в близост до урбанизирана територия, с изградена инфраструктура. Строителството ще се ограничи в предвидените имоти и няма да бъдат засегнати съседни площи.
5. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до площадката е осигурен от съществуващи пътища.
6. Инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най близко разположената защитена зона е „Бакаджиците” с код BG 0000402 по Директивата за местообитанията, която е разположена на около 4 км североизточно от площадката. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значимо отрицателно въздействие, върху съседни популации на растенията и животните в района.
7. В близост до обекта няма данни за осъществени или предвидени за реализация инвестиционни предложения, поради което изграждането на ПСОВ не би могло да окаже кумулативно въздействие.
8. Инвестиционното предложение, не генерира значими отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове.
9. Възложителят е уведомил за намерението си кметството на с. Калчево и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**



При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**НАНЧО ВИДЕВ**  
Директор на РИОСВ

29.01.2009 г.

