



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-13-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ от жилищен комплекс "Водолей 2", район Витоша-СО

местоположение: жилищният комплекс е разположен в УПИ I – 1936, 1937 и 1938, кв.129, кв. Драгалевци-разширение Север – II част, р-н Витоша, Столична община, а ЛПСОВ в североизточната част на имот I-1936

възложител: "Веста Билд Плюс" ООД, рег. по ф.д. 1946/2006г. на СГС, Булстат 175039420, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София - 1421, р-н Лозенец, бул. "Черни връх" № 4, Управител – Димитър Любомиров Димитров,

характеристика на инвестиционното предложение: ЛПСОВ ще бъде изградена в собствен имот и изпълнена под терен, за отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води от жилищен комплекс "Водолей 2" с максимален капацитет 400 екв. жители поради липса на изградена канализационна мрежа в района. Предвижда се изграждане на комбинирано пречиствателно съоръжение за механично и биологично пречистване с "активна утайка", с възможност за редукция на фосфорни съединения и обеззаразяване в случай на епидемия (при доказана необходимост) и очакван ефект на пречистване по БПК₅ 96-97%. Технологичната схема включва пясъко-мазнино задържател - първичен утаител, биобасейн, вторичен утаител, контактен резервоар за обеззаразяване и силов за излишни активни утайки, формирани в процеса на пречистване на отпадъчните води и стабилизиращи до необходимата степен в аеробни условия. Предвижда се използване на утайката за наторяване след извършване на съответни лабораторни анализи. Пречистените отпадъчни води чрез отвеждащ колектор с L=160м след съоръжението, съвместно с дъждовните води от площадката ще се заустват в приемник р. Драгалевска – II категория водоприемник, протичаща източно от площадката, приток на р. Сухата река, поречие на р. Искър.

позиция: т. 11, буква "в" от Приложение 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води от жилищен комплекс, разположен в район, където няма изградена канализационна мрежа.

2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води – комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване на принципа на пречистване с “активна утайка”.
4. Съгласно представената информация, пречиствателното съоръжение ще бъде компактно, вкопано в земята с по-малка площ за ситуиране на терена и висока степен на автоматизация.
5. При правилна експлоатация на ЛПСОВ и спазване на екологичното законодателство не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Витоша и засегнатото население за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....17.01.2008.....

ДИРЕКТОР:

/Гергана Благиева/