



# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

## РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул. "Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

### РЕШЕНИЕ № СО-131-ПР/2007 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

#### РЕШИХ:

#### да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

**инвестиционно предложение** за изграждане на "Локална пречиствателна станция за отпадъчни води" към жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ I - 638, кв. 14а, кв. Драгалевци, р-н Витоша

**местоположение:** на площадката на комплекс от сгради между корпус I и корпус II на ул. „Любляна“ № 46А в УПИ I-638, р-н Овча купел, гр. София при граници – ул. „Любляна“, ул. „Калояново“, УПИ V – за научен институт и УПИ III – за озеленяване

**възложител:** „Крам комплекс“ ООД, Булстат 121062764 и Дан. № 1220043289 с адрес: гр. София, ул. "6-ти септември" № 50, Управители – Симеон Петков Кралев, ЕГН 5004026907 и Пенка Ангелова Кралева- ЕГН 5212036834

**характеристика на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води БИОКЛИНЪР ВС100 на собствен терен с обща площ на парцела 1600 кв.м. към жилищна сграда с магазини и гаражи в кв. Драгалевци. Капацитетът на пречиствателното съоръжение е за 90-125 жители, водно количество 15-22,5 куб.м/24ч., инсталирана мощност 1500 W с размери 5,16/2,40. Съоръжението ще бъде монтирано в приемна стоманобетонова шахта. Основният процес при пречистването с такъв вид съоръжение е разпадането и разлагането на органичните вещества, предизвикано от принудителна аерация, която се осигурява от нагнетателна мебранны въздушна помпа. Органичните замърсители от водата се отстраняват биологично чрез високата концентрация на разтворен кислород. Имотът граничи с Драгалевска река, където ще се заустват пречистените отпадъчни води.

**позиция:** т. 11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

### ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистването на формираните битово-фекални отпадъчни води от обект, разположен в район където няма изградена канализационна мрежа.
2. С изграждане на пречиствателното съоръжение ще предотврати зауставането в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. При правилна експлоатация на пречиствателното съоръжение не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района.
4. Пречистената вода може да се използва за технологични нужди, а утайката е стабилизирана и може да се използва за наторяване.
5. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
6. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
7. Възложителят е уведомил кмета на район Витоша и засегнатото население за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 1/2007г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 22.05.07.....



*[Handwritten signature]*  
/Гергана Благиева/