

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.: 856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО – 134 – ПР/ 2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на "Локални модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води към жилищни сгради и сондажен кладенец", в УПИ I-015114, УПИ V-015114, УПИ VI-015114, УПИ VII-015114, УПИ VIII-015114, УПИ IX-015114, УПИ X-015114 УПИ XI-015114, УПИ XII-015114, УПИ XIII-015114, кв. 1, м. "Ганини шумки", землището на с. Хераково, общ. Божурище

местоположение: УПИ I-015114, УПИ V-015114, УПИ VI-015114, УПИ VII-015114, УПИ VIII-015114, УПИ IX-015114, УПИ X-015114 УПИ XI-015114, УПИ XII-015114, УПИ XIII-015114, кв. 1, м. "Ганини шумки", землището на с. Хераково, общ. Божурище

възложител: "Вип Трейдинг 999" ООД, адрес на управление: гр. Божурище, ул. "Генерал Гурко" № 33, ЕИК 124621447, представлявано от: Жори Любомиров Георгиев – управител

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локални модулни пречиствателни съоръжения към всяка една от жилищните сгради, за механично и биологично пречистване на отпадъчните битово-фекални води. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ ще се заустват в р. Беличка. За водоснабдяването на жилищните сгради за битови и противопожарни нужди ще се изгради собствен водоизточник. Електроснабдяването на имота ще се осъществи чрез изграждане на трансформаторен пост-. Транспортният достъп до имота ще се осъществи от към пътя Божурище-Белица, чрез полски път на община Божурище. С изключение на оформянето на входа/изхода на площадката, не се налага промяна съществуваща пътна инфраструктура.

позиция: т. 10, буква "и" и т.11, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. Не се очаква дейността на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води да промени или повлияе негативно върху качеството на атмосферния въздух.
2. С реализирането на проекта ще се предотврати зауставането в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води.
3. Технологичната схема на ЛПСОВ предвижда механично и биологично пречистване с "активна утайка", на съвременен ниво, като показателите на изход пречиствателна станция ще отговарят на нормите, определени в Наредба № 6/ 2000 г. , Наредба № 7/ 1986 г. за водоприемник II категория.
4. При правилна експлоатация на пречиствателното съоръжение не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района.
5. Съгласно представената информация не се предвижда обезвреждане на отпадъците, които ще се генерират от дейността на обекта
6. Възложителят е уведомил кмета и засегнатото население на община Божурище и с. Хераково за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ, бр.30/2006 г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 05.06.2008

