



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -155- ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и преценка на за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие върху защитените зони за

инвестиционно предложение за: Изграждане на газопровод от АГРС – ЧЛК Ихтиман до производствена площадка на "Алмагест" АД - завод за производство на етанол

местоположение: с. Веринско, община Ихтиман

възложител: "Алмагест" АД, ЕИК 175340142, със седалища и адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 47 – Бизнес център – Витоша, ет.5, офис 1, представлявано от Людмил Георгиев Александров с [] и Юлиан Михайлов Белев с [] заедно и поотделно

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на нов газопровод до производствената площадка на завода за етанол в с. Веринско с дължина от 2966, 35м. Необходимото количество природен газ възлиза на 10800 хил.н.м³/годишно и 1500 н.м³ максимален часов разход. Предвижда се газопровода да бъде изграде от полиетиленови тръби висока плътност PE-HD с диаметър 160x14,6 мм за работно налягане $P_u = 10 \text{ bar}$, с проектен капацитет $Q.3500 \text{ nm}^3/\text{h}$. Бъдещият газопровод ще бъде положен успоредно н асъществуващ газопровод на светло разстояние 0,5 м от него. Ширината на изкопа за полагане на тръбата е 0,7 м, минималното покритие на чело тръба е 0,8 м. Тръбата се полага върху пясъчна възглавница от 0,10 На 0,3 м на чело тръба обратна засипка от пясък. Имотите, в които ще се полага газопроводът са земеделски и ообщински пътища. Вътрешнозаводският газопровод от оградата на производствената площадка до парокотелната централа е 106 м.

позиция: т.10, буква, "к" от Приложение № 2 от ЗООС

МОТИВИ:

1. С реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. По трасето на газопровода няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
3. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
4. Не се очаква косвено влияние върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация на същите.
5. Възложителят е уведомил кмета и населението на кметство Веринско и община Ихтиман за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.30 /2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 04.02.2008

ДИРЕКТОР

Гертана Благиева

